



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara
In flammis animus

AREA II – PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA

Pratica n° 20952

ALLA SOCIETA' EG LAGUNA S.r.L.
In Persona del Procuratore Speciale P.T.
A mezzo Pec: eglaguna@pec.it

E P.C. ALL' ARPAE FERRARA
A mezzo Pec
aoofe@cert.arpa.emr.it

E P.C. AL UNIONE DEI COMUNI VALLI DELIZIE
A mezzo pec

Oggetto: Richiesta di valutazione del progetto per N° 4 macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi sup.a 1 mc., a servizio di un nuovo impianto fotovoltaico installato in zona non urbanizzata.

- Richiesta di integrazioni -

D.P.R. n. 151/2011 Attività 48/1/B
Ubicazione Attività Via Grillo Braglia – Portomaggiore (FE)
Ditta SOCIETA' EG LAGUNA S.R.L.

Con riferimento alla domanda presentata dalla Ditta in oggetto intesa ad ottenere il parere preventivo di conformità ai sensi del D.P.R. 151/2011 art. 3, esaminata la documentazione presente sul portale elettronico, questo Comando Provinciale ha sospeso l'esame dell'istanza di valutazione del progetto ritenendo necessaria la presentazione di documentazione integrativa che fornisca esauriente risposta alle seguenti osservazioni:

1. Descrivere la conformazione dei container tecnici nei quali sono alloggiare le macchine elettriche, in particolare indicare; distanza di sicurezza interna, bacino contenimento, distanza di sicurezza esterna rispetto ai moduli fotovoltaici.
2. Nella relazione tecnica viene descritta la presenza di un locale tecnico con presenza di inverter e di un trasformatore elettrico MT7BT. Indicare il posizionamento del generatore elettrico previsto, non raffigurato sulla piante dei locali tecnici.
3. Indicare in base alla valutazione del rischio, la tipologia e relativa dislocazione in pianta degli estintori previsti.
4. Trasmettere schema grafico dell'impianto di rivelazione antincendio, indicando gli inerenti rilevatori di incendio, pulsanti manuali, segnalatori ottico acustici e centralina di gestione.

Ulteriormente si segnala che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151 del 1.08.2011, l'integrazione della documentazione può essere richiesta una sola volta; pertanto in caso di

Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara





Ministero dell'Interno
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara
In flammis animus

— · —
AREA II – PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA

integrazione della documentazione incompleta od irregolare questo Comando si vedrà costretto a respingere il progetto esprimendo parere contrario.

La mancata approvazione del progetto comporterà la necessità da parte della Ditta, ove permanesse l'obbligo per l'esercizio dell'attività, di attivare nuovamente la procedura amministrativa secondo quanto stabilito dal D.P.R. 151/2011.

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica

I.A.E. Giuseppe Sarti

(Firmato e pubblicato in forma digitale ai sensi di legge)

IL COMANDANTE PROVINCIALE

Antonio Giovanni Marchese

(Firmato e pubblicato in forma digitale ai sensi di legge)

Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara

Via G. Verga, 125 - 44124 Ferrara Numero unico soccorso del CNVVF 115
PEC com.ferrara@cert.vigilfuoco.it
E-mail comando.ferrara@vigilfuoco.it



Numero unico soccorso del CNVVF 115 Telefono Centralino 0532-973111
PEC Sala operativa com.salaop.ferrara@cert.vigilfuoco.it
E-mail Sala operativa so.ferrara@vigilfuoco.it