



PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ



r_emiro.Giunta - Prot. 18/02/2022.0151757.E

Protocollo 3524 del 31/01/2022

Classificazione 016.008.001

Fascicolo 2021/7

Spett.le **Arpae-SAC Ferrara**

Unità Autorizzazioni complesse ed energia

c.a. Responsabile dott. geol. Gabriella Dugoni

PEC: aoofo@cert.arpa.emr.it

p.c.

Regione Emilia-Romagna

Servizio Valutazione Impatto e Promozione

Sostenibilità Ambientale

PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

p.c.

Comune di Codigoro

PEC: comune.codigoro@cert.comune.codigoro.fe.it

Oggetto: COMUNE CODIGORO – VIA PER ‘IMPIANTO FOTOVOLTAICO E OPERE DI CONNESSIONE" AI SENSI ART. 27 BIS D.LGS. 152/2006 E ART. 15 L.R. 4/2018, PROPONENTE EG SOSTENIBILITA' S.R.L. RICHIESTA INTEGRAZIONI.

Vista la nota trasmessa dall'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara, di seguito Arpae-SAC, in data 24.11.2021, assunta agli atti con PG 36795/2021, con la quale:

- è stata messa a disposizione la documentazione inerente il progetto, integrata a seguito di verifica di completezza documentale, al link <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/5422>;
- è stato avviato il procedimento in oggetto, ai sensi art. 16 L.R. 4/2018;
- è stato comunicato che l'avviso al pubblico sarà pubblicato sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna, sull'albo pretorio informatico delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate e sul BURERT dal 22.12.2021;
- è stato richiesto alla Provincia di pubblicare sul proprio sito web, dalla medesima data, l'avviso di cui sopra (allegato al PG 36795/2021) *“in quanto la pubblicazione dei documenti di Variante e di ValSAT è valida ai fini della Valutazione ambientale strategica (VAS)”*.

Protocollo 3524 del 31/01/2022

PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



Ferrara città del Rinascimento
e Il Suo Delta del Po





PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ

Vista la successiva nota di Arpae-SAC, assunta agli atti con PG 41475 del 24.12.2021, con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 14, co. 1, L. 241/90, per il giorno 20.01.2022.

Richiamata la Ns. nota di riscontro alla verifica di completezza documentale (Ns. prot. PG 26345/2021), con la quale si chiedeva la presentazione di:

- relazione di conformità urbanistica a firma del funzionario preposto del Comune Codigoro, interessato dalle opere in progetto;
- elaborati di dettaglio quotati relativi alle interferenze della linea elettrica con la viabilità provinciale.

in caso di difformità rispetto alla pianificazione comunale:

- la presentazione di Rapporto Ambientale – VALSAT, ovvero attestazione circa l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale ai sensi di legge.

Esaminata la documentazione progettuale, così come integrata a seguito della verifica di completezza documentale, e considerato quanto emerso nella Conferenza di Servizi citata, si rileva quanto segue:

con riferimento alle interferenze con la viabilità provinciale:

1. premesso che la linea elettrica di connessione in media tensione non potrà essere posizionata in carreggiata stradale, si richiede di trasmettere nuove tavole e relazioni aggiornate, e di utilizzare per la posa della linea:
 - a) nel tratto extraurbano della SP53, le aree private a ovest della SP stessa in parallelo ad essa oltre il fosso di guardia.
 - b) su via Mazzini a Codigoro (SP53 dal km 0 al km 0+120 circa), i percorsi pedonali (destro o sinistro) o i relativi bauletti erbosi, se non sono già presenti altri sottoservizi; la soluzione è comunque da concordare con il Comune di Codigoro; l'attraversamento andrà realizzato su via Marconi senza interessare la curva tra via Mazzini e via XXV Aprile.
 - c) nel primo tratto di SP54, il percorso ciclopedonale in fregio alla stessa, discostandosi poi, rimanendo su tale percorso, dalla SP54 per raggiungere la via Sandro Pertini a nord del canale.
 - d) nell'ultimo tratto di SP54 (dal km 3+700 circa), le aree private a nord della SP stessa in parallelo ad essa oltre il fosso di guardia.
 - e) lungo la SP76, la banchina erbosa ad almeno 1,5 m sul piano orizzontale dalla fine dell'asfalto della carreggiata, con profondità (estradosso della linea elettrica) di almeno 1,5 m dal piano di campagna della banchina stessa. L'attraversamento della SP76 andrà

Protocollo 3524 del 31/01/2022

PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



Ferrara città del Rinascimento
e Il Suo Delta del Po





realizzato con tecnologia TOC (NO DIG), con buche di ingresso e uscita in banchina ad almeno 1,5 m sul piano orizzontale dalla fine dell'asfalto della carreggiata, con profondità della linea elettrica di almeno 1,5 m dal piano di campagna della banchina stessa.

- f) in alternativa a quanto sopra, la ditta potrà valutare e proporre altri percorsi alternativi da valutare successivamente da parte di questo Ente.

Con riferimento alla pianificazione urbanistica e territoriale:

2. si rimane in attesa della *Relazione di conformità urbanistica* predisposta dal Comune di Codigoro per l'attestazione degli eventuali contenuti di variante del progetto proposto rispetto ai propri strumenti di pianificazione, già richiesta con nota PG 26345/2021.

In caso di difformità rispetto alla pianificazione comunale, i contenuti della Valsat dovranno essere coerenti con quanto contenuto nella medesima Relazione.

3. considerato che l'area su cui insiste l'impianto fotovoltaico è inquadrata dal proponente al p.to B.7 della D.A.L. 28/2010 (aree in zona agricola non rientranti nella lettera A e nei punti precedenti della lettera B), occorre dimostrare la rispondenza alle condizioni e ai limiti della medesima Delibera, da verificare secondo le modalità previste dalla D.G.R. 46/2011, e in particolare:

- verificare la presenza di coltivazioni certificate come agricole biologiche, D.O.P., I.G.P., D.O.C.G. e I.G.T.;
- dare evidenza della superficie e delle aree agricole contigue all'impianto nella disponibilità del richiedente.

E' opportuno che tali contenuti siano trattati nel quadro di riferimento programmatico del SIA, ovvero nel Rapporto Ambientale - Valsat (qualora si configuri variante urbanistica).

Considerato, infine, che l'impianto fotovoltaico in progetto insiste su un'area disciplinata dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) come nodo ecologico di progetto della Rete Ecologica Provinciale - REP, in prossimità del corridoio ecologico primario Po di Volano (art. 27 ter e seguenti), si ritiene necessario:

4. approfondire la valutazione di eventuali interferenze con le sopra richiamate disposizioni di tutela, nonché valutare l'opportunità di predisporre interventi mitigativi o compensativi. In detti approfondimenti si tenga in debito conto degli obiettivi e priorità disposti dal Piano provinciale (artt. 8, 11, 27 ter e seguenti).

Con riferimento alle valutazioni di natura patrimoniale e ai provvedimenti di concessione per le opere che interferiscono con la viabilità provinciale e con i terreni di proprietà, successivamente al rilascio del PAUR e prima dell'avvio dei lavori, la Società richiedente sarà tenuta a formalizzare la posizione amministrativa relativa all'occupazione di suolo provinciale

Protocollo 3524 del 31/01/2022

PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ

mediante presentazione di istanza di rilascio di Autorizzazione/Nulla Osta per ogni strada provinciale interessata, rivolgendosi all'Ufficio Concessioni della Provincia di Ferrara che rilascerà apposito disciplinare di concessione pluriennale.

Con riferimento al procedimento di autorizzazione sismica/deposito sismico (artt. 12 e 13 L.R. 19/2008), si comunica che, trattandosi di opere IPRIPI, ai sensi della DGR 2272/2016, e di depositi non contestuali, come dichiarato nel modulo MUR A1/D1, il Servizio Associato Sismica non ha competenze nell'ambito del procedimento in oggetto. Si ricorda che prima dell'inizio dei lavori il proponente dovrà procedere con il deposito sismico (art. 13 L.R. 19/2008), ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i.

Per ogni chiarimento a riguardo contattare:

Per gli aspetti connessi alla pianificazione territoriale e urbanistica

arch. Chiara Cavicchi 0532-299440 chiara.cavicchi@provincia.fe.it

Per gli aspetti connessi alla viabilità provinciale

ing. Dario Vinciguerra 0532-299944 dario.vinciguerra@provincia.fe.it

Per gli aspetti connessi alle valutazioni patrimoniali

geom. Giovanni Pecorari 0532-299448 giovanni.pecorari@provincia.fe.it

Per gli aspetti connessi alle concessioni stradali

dott.ssa Alessandra Verri 0532-299448 alessandra.verri@provincia.fe.it

Per gli aspetti connessi ai procedimenti di autorizzazione sismica/deposito sismico

Servizio Associato Sismica 0532-299423 o 0532-299481 ufficio.sisma@provincia.fe.it

Ferrara, 31/01/2022

IL DIRIGENTE
FARINA STEFANO

Documento informatico firmato digitalmente

Protocollo 3524 del 31/01/2022

PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



Ferrara città del Rinascimento
e Il Suo Delta del Po

