



**SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE
E PROTEZIONE CIVILE
FERRARA**



**AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

ARPAE SAC di Ferrara
aoofe@cert.arpa.emr.it

e,p.c. Regione Emilia Romagna
Servizio VIPSA
vispsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Allegati n

Oggetto: Procedimento unico di VIA per il progetto "Impianto fotovoltaico EG Ambientale srl e opere connesse" situato nel Comune di Codigoro (FE)
Art 27-bis D.Lgs 152/2006 e art. 15 L.R. 4/2018
Richiesta integrazioni ai fini del rilascio del nulla osta idraulico

In riferimento all'oggetto si chiede di fornire le seguenti integrazioni ai fini del rilascio del nulla osta idraulico, ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 13/2015:

1. Elaborato planimetrico di dettaglio, quotato e in scala, indicativo, per il tratto riportato nello stralcio di mappa allegato, del tracciato di posa del cavidotto e delle opere connesse;
2. Elaborato grafico di dettaglio, quotato e in scala, del punto di attraversamento con il cavidotto di progetto, ed eventuali opere connesse, dell'argine sinistro (via Marconi- via XXV Aprile) e dell'argine destro (via Prampolini-via Cavallotti) del Po di Volano, con rappresentazione in pianta e in sezione dell'intervento e descrizione delle modalità di esecuzione;
3. Elaborato grafico di dettaglio, quotato e in scala, del punto di attraversamento con il cavidotto di progetto, ed eventuali opere connesse, dell'alveo Po di Volano, con rappresentazione in pianta e in sezione. In merito alla modalità di attraversamento proposta per il passaggio del cavidotto in sovrappasso al ponte sul Po di Volano (via Mazzini), si evidenzia che il ponte in oggetto è di tipo mobile. Pertanto, si suggerisce di valutare

SEDE OPERATIVA

Viale Cavour 77	44121 - Ferrara	Tel 0532218811	Fax 0532210127
-----------------	-----------------	----------------	----------------

PEC: stpc.ferrara@postacert.regione.emilia-romagna.it
e-mail stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it

		ANNO	NUMERO
a uso interno	DP		

INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5
5685	650	20			

ANNO	NUMERO	SUB
2017	315	

Classif.

Fasc.

una soluzione progettuale alternativa, ad esempio con passaggio in subalveo del cavidotto, rispettando le distanze/profondità di posa previste dalla classificazione del corso d'acqua in questione, trattandosi di un tratto navigabile del Po di Volano. Nel caso di passaggio aereo del cavo andranno rispettati gli opportuni tiranti d'aria del tratto navigabile di almeno m 5 sopra il livello medio del corso d'acqua;

4. Elaborato grafico rappresentativo della fascia di rispetto perimetrale del lotto posta fra l'impianto e l'argine destro del Po di Volano (via Marconi- via XXV Aprile), con evidenza del mantenimento delle distanze imposte dalla presenza del vincolo idraulico rispetto all'unghia arginale, ai sensi del R.D. 523/1904, nella posa dell'impianto, delle opere connesse e nella definizione della viabilità interna; a questo proposito si ricorda che, in base alla normativa in materia di sicurezza idraulica, la fascia di rispetto per l'installazione di opere facilmente amovibili (es. recinzione, opere di schermatura, siepi etc.) è di m 4 dall'unghia dell'argine, mentre per opere di scavo e di difficile rimozione (es. impianto fotovoltaico, centro di stazionamento, posa impianti illuminazione etc.) la distanza stabilita è di m 10;
5. Si fa presente che, trattandosi di viabilità comunale, è necessario che il Comune di Codigoro presenti regolare istanza di concessione ad ARPAE SAC di Ferrara per l'utilizzo del ponte sul Po di Volano (via Mazzini), ai sensi della L.R. 7/2004 e della L.R. 13/2015 e s.m.i.;
6. Si ricorda che, per effetto della L.R. 13/2015, per le opere di attraversamento degli argini e dell'alveo del Po di Volano, è necessario che il Richiedente presenti istanza di concessione per occupazione di aree di demanio idrico ad ARPAE SAC di Ferrara, secondo le modalità indicate all'indirizzo: <https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessionidemaniali/occupazione-di-aree-e-terreni/occupazione-aree-e-terreni>

In base a quanto stabilito dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i., al fine di facilitare l'iter gestionale tecnico-amministrativo della pratica, si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alessandro Buzzoni e gli istruttori tecnici sono l'arch. Elisa Grandi (rif. tel 0532218840 – e-mail: elisa.grandi@regione.emilia-romagna.it) e la geom. Donatella Casanova (rif. tel 0532218805 – e-mail: donatella.casanova@regione.emilia-romagna.it), alle quali si può fare riferimento per informazioni e chiarimenti.

In attesa delle integrazioni richieste si porgono cordiali saluti.

Firmato digitalmente
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alessandro Buzzoni

P.O. Alessandro Buzzoni
Richieste_integrazioni_EGAmbientale.doc
17_12_2021_Grandi_E/0532218840

