



Protocollo 3675 del 01/02/2022

Classificazione 016.008.001

Fascicolo 2021/8

Spett.le **Arpae-SAC Ferrara**
Unità Autorizzazioni complesse ed energia
c.a. Responsabile dott. geol. Gabriella Dugoni
PEC: aoofe@cert.arpa.emr.it

p.c. **Regione Emilia-Romagna**
Servizio Valutazione Impatto e Promozione
Sostenibilità Ambientale
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

p.c. **Comune di Codigoro**
PEC: comune.codigoro@cert.comune.codigoro.fe.it

Oggetto: COMUNE CODIGORO – VIA PER ‘IMPIANTO FOTOVOLTAICO E OPERE DI CONNESSIONE" AI SENSI ART. 27 BIS D.LGS. 152/2006 E ART. 15 L.R. 4/2018, PROPONENTE EG FLORA S.R.L. RICHIESTA INTEGRAZIONI.

Vista la nota trasmessa dall’Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna, Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara, di seguito Arpae-SAC, in data 25.11.2021, assunta agli atti con PG 36904/2021, con la quale:

- ⌘ è stata messa a disposizione la documentazione inerente il progetto, integrata a seguito di verifica di completezza documentale, al link <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/5419>;
- ⌘ è stato avviato il procedimento in oggetto, ai sensi art. 16 L.R. 4/2018;
- ⌘ è stato comunicato che l’avviso al pubblico sarà pubblicato sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna, sull’albo pretorio informatico delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate e sul BURERT dal 22.12.2021;

Protocollo 3675 del 01/02/2022

PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386





⌘ è stato richiesto alla Provincia di pubblicare sul proprio sito web, dalla medesima data, l'avviso di cui sopra (allegato al PG 36904/2021) *“in quanto la pubblicazione dei documenti di Variante e di ValSAT è valida ai fini della Valutazione ambientale strategica (VAS)”*.

Vista la successiva nota di Arpae-SAC, assunta agli atti con PG 41437 del 24.12.2021, con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 14, co. 1, L. 241/90, per il giorno 20.01.2022.

Richiamata la Ns. nota di riscontro alla verifica di completezza documentale (Ns. prot. PG 26344/2021), con la quale si chiedeva la presentazione di:

- ⌘ relazione di conformità urbanistica a firma del funzionario preposto del Comune Codigoro, interessato dalle opere in progetto;
- ⌘ planimetria quotata dell'impianto fotovoltaico;
- ⌘ elaborati di dettaglio quotati relativi alle interferenze della linea elettrica con la viabilità provinciale.

in caso di difformità rispetto alla pianificazione comunale:

- ⌘ la presentazione di Rapporto Ambientale – VALSAT, ovvero attestazione circa l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale ai sensi di legge.

Esaminata la documentazione progettuale, così come integrata a seguito della verifica di completezza documentale, e considerato quanto emerso nella Conferenza di Servizi citata, si rileva quanto segue.

Con riferimento alle interferenze con la viabilità provinciale:

1. premesso che la linea elettrica di connessione in media tensione non potrà essere posizionata in carreggiata stradale, si richiede di trasmettere nuove tavole e relazioni aggiornate, e di utilizzare per la posa della linea:
 - a. in alternativa al primo tratto di SP54 (fino al km 3+700 circa), il percorso ciclopeditonale di via Sandro Pertini.
 - b. nell'ultimo tratto di SP54 (dal km 3+700 circa), le aree private a nord della SP stessa in parallelo ad essa oltre il fosso di guardia.
 - c. lungo la SP76, la banchina erbosa ad almeno 1,5 m sul piano orizzontale dalla fine dell'asfalto della carreggiata, con profondità (estradosso della linea elettrica) di almeno 1,5 m dal piano di campagna della banchina stessa. L'attraversamento della SP76 andrà realizzato con tecnologia TOC (NO DIG), con buche di ingresso e uscita in banchina ad almeno 1,5 m sul piano orizzontale dalla fine dell'asfalto della carreggiata, con profondità della linea elettrica di almeno 1,5 m dal piano di campagna della banchina stessa.

Protocollo 3675 del 01/02/2022

PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



- d. in alternativa a quanto sopra, la ditta potrà valutare e proporre altri percorsi alternativi da valutare successivamente da parte di questo Ente.

Con riferimento alla pianificazione urbanistica e territoriale:

2. si rimane in attesa della *Relazione di conformità urbanistica* predisposta dal Comune di Codigoro per l'attestazione degli eventuali contenuti di variante del progetto proposto rispetto ai propri strumenti di pianificazione, come da ns richiesta PG 26344/2021.

In caso di difformità rispetto alla pianificazione comunale, i contenuti della Valsat dovranno essere coerenti con quanto contenuto nella medesima Relazione.

3. considerato che l'area su cui insiste l'impianto fotovoltaico è inquadrata dal proponente al p.to B.7 della D.A.L. 28/2010 (aree in zona agricola non rientranti nella lettera A e nei punti precedenti della lettera B), occorre dimostrare la rispondenza alle condizioni e ai limiti della medesima Delibera, da verificare secondo le modalità previste dalla D.G.R. 46/2011, e in particolare:

- ⌘ verificare la presenza di coltivazioni certificate come agricole biologiche, D.O.P., I.G.P., D.O.C.G. e I.G.T.;
- ⌘ dare evidenza della superficie e delle aree agricole contigue all'impianto nella disponibilità del richiedente.

E' opportuno che tali contenuti siano trattati nel quadro di riferimento programmatico del SIA, ovvero nel Rapporto Ambientale - Valsat (qualora si configuri variante urbanistica).

Con riferimento alle valutazioni di natura patrimoniale e ai provvedimenti di concessione per le opere che interferiscono con la viabilità provinciale e con i terreni di proprietà, successivamente al rilascio del PAUR e prima dell'avvio dei lavori, la Società richiedente sarà tenuta a formalizzare la posizione amministrativa relativa all'occupazione di suolo provinciale mediante presentazione di istanza di rilascio di Autorizzazione/Nulla Osta per ogni strada provinciale interessata, rivolgendosi all'Ufficio Concessioni della Provincia di Ferrara che rilascerà apposito disciplinare di concessione pluriennale.

Con riferimento al procedimento di autorizzazione sismica/deposito sismico (artt. 12 e 13 L.R. 19/2008) si comunica che, trattandosi di opere IPRIPI, ai sensi della DGR 2272/2016, come asseverato dai tecnici incaricati sulla modulistica regionale MUR A1/D1, il presente progetto non è sottoposto a controllo da parte delle strutture tecniche competenti in materia sismica ai sensi della L.R. n. 19/2008.

Per ogni chiarimento a riguardo contattare:

Per gli aspetti connessi alla pianificazione territoriale e urbanistica

Protocollo 3675 del 01/02/2022

PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



PROVINCIA DI FERRARA

arch. Chiara Cavicchi

0532-299440 chiara.cavicchi@provincia.fe.it

Per gli aspetti connessi alla viabilità provinciale

ing. Dario Vinciguerra

0532-299944 dario.vinciguerra@provincia.fe.it

Per gli aspetti connessi alle valutazioni patrimoniali

geom Giovanni Pecorari

0532-299448 giovanni.pecorari@provincia.fe.it

Per gli aspetti connessi alle concessioni stradali

dott.ssa Alessandra Verri

0532-299448 alessandra.verri@provincia.fe.it

Per gli aspetti connessi ai procedimenti di autorizzazione sismica/deposito sismico

Servizio Associato Sismica

0532-299423 o 0532-299481 ufficio.sisma@provincia.fe.it

Ferrara, 01/02/2022

IL DIRIGENTE
FARINA STEFANO

Documento informatico firmato digitalmente

Protocollo 3675 del 01/02/2022

PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



Ferrara città del Rinascimento
e Il Suo Delta del Po

Ferrara
terra e acqua