



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PARMA

Ufficio Prevenzione incendi
com.parma@cert.vigilfuoco.it

Spett.le

Spett. ARPAE

**Agenzia Prevenzione
Ambiente Energia Emilia-
Romagna**

PEC: dirgen@cert.arpa.emr.it

e p.c.

IREN AMBIENTE SPA c/o

irenambiente@pec.gruppoiren.it

r_emiro.Giunta - Prot. 21/02/2022.0158979.E

Oggetto: **Pratica VV.F. n° 103055**

Conferenza Servizi, Richiesta Integrazione Documentazione

**Ditta IREN AMBIENTE SPA sita in STRADA DEL MALCANTONE SN, 43058
Sorbolo Mezzani**

In relazione alla convocazione della Conferenza dei servizi per l'attività in oggetto si comunica che questo Comando non può avviare la procedura di parere di conformità antincendio prevista dal DPR 151/11 in quanto la documentazione richiesta con nota prot. 15231 risulta presentata soltanto parzialmente; per quanto indicato al fine di poter esprimere il parere di competenza si resta in attesa della documentazione di seguito indicata:

Per l'attività n. 36 del DPR 151/11 dovrà essere specificata correttamente la relativa sottoclasse per la quale viene inoltrata l'istanza ;

Dovrà essere presentato il documento d'identità del legale rappresentante dell'attività, o procuratore;

Dovrà essere presentata una specifica valutazione del rischio incendio legato alla presenza di amianto ed ai sistemi di protezione attiva e passiva previsti in conformità con quanto dettato dal DM 03/8/2015 e ss.mm.ii. Si invita a tal proposito a valutare l'opportunità di depositare l'amianto in un compartimento ad esso esclusivamente dedicato adottando inoltre tutte le misure di protezione attiva e passiva necessarie a ridurre la possibilità che un eventuale incendio di materiale combustibile presente possa coinvolgere l'amianto in deposito.

Il Funzionario Istruttore

Fabio Perrino



**IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dott.Ing. GIANFRANCO TRIPI**

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge