



Comune di Modena

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

L'originale del presente documento redatto in formato elettronico è conservato dall'ENTE secondo normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3 c4-bis D. Lgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ad inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs 39/1993.

PROTOCOLLO N. 247336/2022 DEL 04/07/2022

CLASSIFICAZIONE 06.05.07 - 2020/25

**OGGETTO: NUOVO PONTE SUL FIUME SECCHIA IN LOCALITA' PASSO DELL'UCCELLINO E
OPERE STRADALI DI MIGLIORAMENTO PUNTUALE SU VIA MORELLO NEI
TERRITORI COMUNALI DI SLOEIRA E MODENA
INTERFERENZE CANALI DI COMPETENZA CONSORZIO BONIFICA EMILIA
CENTRALE EMILIA CENTRALE**

Allegati:

- LETTERA_PRGE_2022_23757.pdf.p7m
3A22184290EB3B737C714A101896530F2736B95BC0966781459CDFCBA3FAB2E13627E2EF7421A35A0
0E33D4536C9CA40F295591170C39068C44BDAAB087E2F96
- burana prot 12500 22-04-2022.pdf
DD88816C024A08E2A1B702F813C1BCEED2AB42BBEFAEBBDFF3A629C18D944A98800C12AB06CA2
898C58194839B6AD48CC5FF694BDA4AAA390925A8032947CFF5



Provincia di Modena

Area Tecnica

Viabilità

Lavori speciali strade 1

Telefono 09 209 618 Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340 , 41124 MODENA - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Classifica 11-15-02 fasc. 89/2016

Modena, 04/07/2022

Alla cortese attenzione di
Comune di Modena
Servizio Pianificazione
c.a. Dott. Marco Bisconti

**Oggetto: NUOVO PONTE SUL FIUME SECCHIA IN LOCALITA' PASSO DELL'UCCELLINO E
OPERE STRADALI DI MIGLIORAMENTO PUNTUALE SU VIA MORELLO NEI
TERRITORI COMUNALI DI SLOEIRA E MODENA
INTERFERENZE CANALI DI COMPETENZA CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE
EMILIA CENTRALE**

Inviando in allegato la lettera del Consorzio Bonifica Emilia Centrale relativa alla procedura in atto per la Conferenza dei Servizi per il nuovo ponte sul Secchia.

La lettera del Consorzio che è stata rilasciata a seguito del sopralluogo congiunto con l'ing. Eugenio Santi, riguarda in via preliminare le interferenze con il Cavo Alto e il Cavo Pescarola, era stata assunta agli atti della Provincia con prot. 12500 del 22/04/2022, ed era già stata inviata per le vie brevi al RUP arch. Lucio Fontana in data 22/04/2022.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
LUCA ROSSI

prot. 12500 22/4/2022



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
e-mail protocollo@pec.emiliacentrale.it

Spettabile
PROVINCIA DI MODENA
Area tecnica viabilità - Lavori speciali strade 1
Viale Jacopo Barozzi n. 340
41124 MODENA MO

provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Oggetto: costruzione di nuovo ponte sul Fiume Secchia in località Passo dell'uccellino e opere stradali di miglioramento puntuale su Via Morello nei territori comunali di Modena e Soliera-tombinamento di un tratto di metri 90 del Cavo Pescarola per la realizzazione del nuovo incrocio tra Strada Morello - Via Morello Confine - Via Villanova, sul mappale 29 del foglio 9 in comune di Modena; documentazione integrativa

Nel riscontrare la PV classifica 11-15-02 fasc. 89/2016 in oggetto, agli atti di questo Ente con protocollo 2022E0000937 del 21/01/2022, si precisa che l'intervento prospettato non presenta impedimenti da un punto di vista tecnico: Tuttavia, i tombinamenti di cavi naturali o di scolo per un tratto superiore a m. 10,00 non sono ammessi, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 3939 del 06/09/1994, fatto salvo che l'intervento sia giustificabile da circostanze locali particolari, per cui dovrà necessariamente essere preventivamente autorizzato dalla struttura competente di ARPAE (che è subentrata al Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po), secondo quanto previsto dal Regolamento 8.05.1904 n.368, Titolo VI - Capo I - art. 136 - conforme avviso-. Il divieto di tombinamento è ribadito anche dall'art. 115 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e della DGR 194/1994, se non imposto da documentate ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Si chiede pertanto di produrre una attestazione firmata dal Sig. Sindaco del Comune di Modena circa la necessità / opportunità di realizzare il tombinamento di cui trattasi, a tutela della pubblica incolumità e sicurezza, documento che il Consorzio condividerà con Arpae per l'ottenimento dell'assenso di legge, corredato dagli elaborati di progetto aggiornati (da cui risulti evidente l'intero tratto di metri 90,00 oggetto di tombinamento).

Si conferma che il tombinamento del Cavo Pescarola per 90 metri complessivi (50 metri in parallelismo a Via Villanova, 7 metri in curva/diagonale e 33 metri in parallelismo a Via Morello Confine) dovrà essere realizzato utilizzando scatolari di larghezza interna metri 2,50 e altezza interna di metri 1,50 e dovrà terminare a monte e a valle con muri di testata in C.A. di idoneo spessore e dotati di protezioni stradali per il transito/accesso dei mezzi d'opera consorziali; inoltre, i manufatti di raccordo dovranno essere costruiti con pozzetti di decantazione, briglie di fondo e muri discendenti a 45° sagomati secondo le scarpate del cavo consorziale (secondo lo schema allegato); a monte e valle l'intera sezione idraulica del cavo dovrà essere rivestita con massi ciclopici calcarei (pezzatura 40/50 cm) incassati nella sezione, appoggiati ai manufatti in C.A. ed estesi per 10 metri; sui tratti terminali a monte e valle del nuovo tombinamento non potranno essere collocate difese stradali, lasciando due accessi alla campagna larghi 5,00 metri da Via Villanova e da Via Morello Confine.

La pratica rimane necessariamente sospesa fino all'acquisizione, da parte del Consorzio, della documentazione sopra evidenziata.

Per ogni informazione tecnica, si invia a fare riferimento a Gatti Geom. Paolo Dante, telefono 0522443211, email pgatti@emiliacentrale.it

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Avv. Domenico Turazza)
Firmato digitalmente



rich doc integrativa provincia modena per conforme avviso gk2022_13 220419