

UFFICIO TERRITORIALE SICUREZZA TERRITORIALE  
E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA

IL RESPONSABILE  
Ing. Piero Tabellini

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE  
E PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO RENO

Al Commissario Straordinario ai sensi  
del Decreto del Presidente del Consiglio  
dei Ministri 8 giugno 2022

c.a. Responsabile del procedimento

**Ing. Paolo Ferrecchi**

[commissariostraordinariorigassificazione@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:commissariostraordinariorigassificazione@postacert.regione.emilia-romagna.it)

E p.c.

Al Direttore dell'Agenzia Regionale per  
la Sicurezza Territoriale e la Protezione  
Civile

c.a. **Dott.ssa Rita Nicolini**

1.0.0.0.0

**OGGETTO:** SNAM FSRU Italia S.r.l. Emergenza Gas - "FSRU Ravenna e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti": intervento strategico di pubblica utilità, indifferibile e urgente, finalizzato all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale. Procedimento Unico finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione alla costruzione ed esercizio del progetto del Rigassificatore e delle opere connesse, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 17 maggio 2022 n.50, dell'art. 46 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, e della legge n. 241 del 1990, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità – **Richiesta di integrazioni**

Con nota del 25 luglio 2022 (iscritta al protocollo n. 38927.E di pari data) è stata indetta, da Codesto Commissario, ai sensi della L.241/90 e smi la conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona convocando contestualmente la prima riunione per il giorno 04.08.2022.

Da un esame della documentazione resa disponibile è emersa, limitatamente alle competenze della scrivente Agenzia, la necessità di integrazione della documentazione progettuale come di seguito dettagliato.

Con riferimento a tutti gli attraversamenti dei corsi d'acqua e anche all'attraversamento in corrispondenza dell'arenile, si chiede di integrare la documentazione specificando, per ogni singolo attraversamento, anche mediante appositi elaborati grafici di dettaglio, il punto di inizio e di fine del tratto di attraversamento e la profondità dell'opera, evidenziando le caratteristiche litostratigrafiche del tratto interessato, con particolare attenzione all'interferenza con le opere di arginatura e i relativi diaframmi ed irrigidimenti. A tal fine quest'ufficio è a disposizione per fornire gli elementi di dettaglio di propria competenza relativi agli attraversamenti suddetti.

Piazza Caduti per la Libertà 9 48121 Ravenna Tel. 0544 249711 Fax 0544 249799 [stpc.ravenna@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.ravenna@regione.emilia-romagna.it)  
[stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it)

		ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB	
a uso interno	DP			Classif.	400					Fasc.	2022	4	

In particolare, per ognuno degli attraversamenti dei corsi d'acqua interessati dal progetto e di competenza dello scrivente Ufficio Territoriale, al fine del rilascio del nulla osta idraulico previsto per le concessioni demaniali, si richiedono i seguenti elaborati integrativi:

- Traccia planimetrica con precisa individuazione dei punti di inizio e di fine e dei relativi manufatti;
- Sezioni litostratigrafiche con rappresentazione della posizione verticale dell'attraversamento, dall'inizio alla fine dello stesso;
- Ubicazione e rappresentazione delle indagini geognostiche eseguite;
- Verifiche al sifonamento;
- Per il fiume Montone, nelle sezioni litostratigrafiche dovranno essere riportate anche le opere idrauliche di diaframmatura esistenti sia in destra che in sinistra idraulica.

Con riferimento alle norme del piano di bacino, si ricorda la necessità di rispettare la distanza minima di 30 metri dal piede esterno dell'argine prescritta dalle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

Per informazioni in merito è possibile contattare il Dott. Bacchini Marco o l'Ing. Mancusi Caterina al numero 0544-249711 (centralino) oppure scrivendo all'indirizzo [stpc.ravenna@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.ravenna@regione.emilia-romagna.it).

Cordiali saluti

Ing. Piero Tabellini  
(documento firmato digitalmente)

PT/mb