

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGHE DIRIGENZIALI

DOTT.SSA VALENTINA FAVERO

POSTA PEC

FRI-EL GEOPOWER S.R.L.

[fri-elgp@legalmail.it](mailto:fri-elgp@legalmail.it)

e p.c.

Arpae SAC Ferrara

[aoofe@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofe@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA**, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, del progetto di realizzazione di "impianto ORC da fonte geotermica per la produzione di energia elettrica e termica nel Comune di Ostellato (FE)" – proposto da FRI-EL GEOPOWER S.R.L.- [Fasc. 1311/46/2022] - **Richiesta integrazioni**

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita al PG.2022.709200 del 02 agosto 2022, si informa che, in seguito alle verifiche di cui all'art. 19 comma 2 del D.lgs 152/06, si ritiene necessario richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed in particolare:

1. presentare una prevalutazione d'incidenza, vista la prossimità con la zonizzazione "AC. FLU. del Sistema delle acque interne produttive della Stazione Centro Storico di Comacchio del Parco regionale Delta del Po" e con le aree appartenenti alla Rete Natura 2000, prendendo in considerazione anche l'inquinamento luminoso;
2. al paragrafo 5.2.3 dello Studio preliminare ambientale si riporta che "*durante la fase di esercizio dell'impianto OCR il consumo di acqua sarà trascurabile*": si chiedono approfondimenti in merito ai fabbisogni idrici in fase di esercizio;
3. si chiedono approfondimenti in relazione alla gestione dei fluidi organici utilizzati: approvvigionamento, stoccaggio/deposito, rilascio/smaltimento;
4. al fine di valutare compiutamente gli impatti in atmosfera, specificare se l'impianto presuppone emissioni atmosferiche da sottoporre successivamente a regime autorizzativo;
5. occorre un approfondimento rispetto all'impatto paesaggistico, in relazione alle dimensioni delle opere in progetto;
6. specificare se sono previste opere di mitigazione degli impatti derivanti dal progetto;
7. specificare le misure gestionali in fase di cantiere atte a contenere gli impatti;
8. chiarire se sono previsti impatti nei dintorni relativi ai campi elettromagnetici indotti;

Si specifica che il proponente deve trasmettere i chiarimenti richiesti inderogabilmente entro **quindici giorni lavorativi** dal ricevimento della presente. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale della Fiera, 8  
40127 Bologna

tel 051.527.6953  
fax 051.527.6095

Email: [vipsa@regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/	Classifi. 1311	550	180	10			Fasc. 2022	46	

di legge all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Gli uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott.ssa Valentina Favero

(nota firmata digitalmente)

Bologna, 05/08/2022

Per info contattare il funzionario regionale: Ing. Sara Bertolini

SB: Richiesta\_integrazioni\_FRI-EL GEOPOWER S.R.L..docx