



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PARMA

Ufficio Prevenzione incendi
com.parma@cert.vigilfuoco.it

A ARPAE

e p.c. MUTTI S.P.A. c/o
GUERCI BRUNO
bruno.guerci@ingpec.eu

r_emiro.Giunta - Prot. 16/11/2022.1160750.E

Oggetto: **Pratica VV.F. n° 1298**
Valutazione Progetto, Richiesta Integrazione Documentazione
Ditta MUTTI S.P.A. sita in VIA TRAVERSETOLO - LOC. PIAZZA 28, 43022
Montechiarugolo

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 15257 del 09/09/2022 per le seguenti attività soggette:

74.3.C	Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW
70.2.C	Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mq

questo Comando comunica che, per poter esprimere la propria valutazione, è necessario integrare quanto prodotto con ulteriori elaborati scritti e grafici dettagliati, dai quali si evinca il pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia e dei criteri generali di prevenzione incendi in conformità al DM 7 agosto 2012.

In particolare:

- Dovrà essere indicato chiaramente nell'elaborato grafico e nella relazione tecnica se il nuovo reparto O risulta compartimentato o meno indicando anche se la porta di comunicazione con i locali adiacenti risulta tagliafuoco o meno;
- Dovrà essere integrata la valutazione del rischio incendio e quella del profilo di rischio ambiente conformemente con quanto dettato dal DM 3/8/2015 e ss.mm.ii.;
- Dovrà essere integrata la relazione tecnica inerente la GSA;
- Dovrà essere presentato l'elaborato grafico da cui si evinca la disposizione delle superfici di smaltimento fumo e calore previste;
- Dovrà essere presentata l'elaborato grafico da cui si evinca il collegamento della fonte di alimentazione dell'impianto idrico antincendio all'impianto in progetto ed i collegamenti con

l'alimentazione di reintegro della vasca antincendio.

Si informa, inoltre, che con la presente si intende interrotto il termine di cui all'articolo 3 del D.P.R. 01-08-2011 n° 151, tale termine riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Si confida in un tempestivo ed esaustivo riscontro, rammentando che sarà espresso parere contrario qualora la documentazione integrativa risultasse incompleta o non esaustiva.

Il Funzionario Istruttore
Fabio Perrino



PERRINO FABIO
MINISTERO DELL'INTERNO
09.11.2022 15:58:29 GMT+00:00

IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dott.Ing. GIANFRANCO TRIPI

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



TRIPi GIANFRANCO
MINISTERO
DELL'INTERNO
10.11.2022 10:36:28
GMT+01:00