



PROVINCIA DI FERRARA

Settore – Lavori pubblici, Pianificazione Territoriale, Mobilità

P.O. –Progettazione e Antisismica
Servizio Associato Sismica (S.A.S.)

r_emiro.Giunta - Prot. 21/03/2023.0267513.E

Ferrara, lì 06/03/2023

OGGETTO: art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, art. 15 L.R. 4/2018. ADRIAMET S.r.l. Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto “Impianto di produzione di biometano con recupero di fertilizzante e CO₂” situato nel comune di Ostellato (FE).

[Rif.: CdS 02-2023 – ADRIAMET SRL]

In riferimento alla richiesta del ARPAE APA Centro - Servizio Territoriale di Ferrara questo Ufficio si esprime esclusivamente per quanto attiene agli adempimenti in materia di normativa sismica.

Premesso che:

- la documentazione di progetto visionabile non comprende un progetto esecutivo, né tanto meno i moduli MUR necessari al deposito sismico o all'autorizzazione sismica, rispettivamente il MUR D2 e il MUR A2, dal quale si possa evincere la tipologia di intervento;
- la documentazione di progetto visionabile comprende il modulo MUR A1/D1 nel quale i progettisti asseverano che per i lavori in oggetto rientrano tra quelli per cui è necessaria l'autorizzazione sismica in quanto trattasi di “Interventi Rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. Art. 94 bis comma 1 lettera a) del DPR 380/2001, individuati dal Decreto M.I.T. 30/04/2020 e che rientrano fra gli interventi di RILEVANTI di cui alla categoria A dell'allegato 1 alla DGR n. 1814/2020: Interventi di nuova costruzione, di adeguamento e di miglioramento relativi a edifici strategici e opere strutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile nonché relativi ai edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, collocati in **zona 2**;
- nello stesso modulo MUR A1/D1 i progettisti asseverano che l'istanza di autorizzazione sismica è **contestuale** alla richiesta di titolo edilizio.

Considerato che:

- l'intervento proposto deve essere inquadrato da un punto di vista della vulnerabilità e della sicurezza delle strutture ai sensi delle NTC 2018 e della L.R. n. 19/2008,
- l'autorizzazione alla costruzione è subordinata al deposito delle strutture o alla richiesta di una autorizzazione sismica ai sensi della L.R. n. 19/2008, prima dell'inizio dei lavori ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i., a meno dei casi individuati dalla DGR 2272/2016 per gli interventi dichiarati privi di rilevanza per la pubblica incolumità (IPRIPI);
- in assenza della modulistica necessaria e del progetto esecutivo riguardante le strutture l'intervento non risulta inquadrato sotto l'aspetto strutturale e sismico e di conseguenza l'ufficio scrivente si trova impossibilitato ad eseguire la verifica di completezza formale ed il controllo di conformità alle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla D.G.R. Emilia-Romagna n. 1373/2011;

1

C.so Isonzo, 26 - 44121 Ferrara - tel. 0532.299423 – PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it
<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



Ferrara città del Rinascimento
e Il Suo Delta del Po



Ferrara
terra e acqua



PROVINCIA DI FERRARA

Settore – Lavori pubblici, Pianificazione Territoriale, Mobilità

**P.O. –Progettazione e Antisismica
Servizio Associato Sismica (S.A.S.)**

con la presente questo Ufficio tiene a specificare che:

- viste la classificazione del Comune di Ostellato (**Zona 3**), come si evince dalla relazione geologica allegata alla documentazione di progetto visionabile, e la tipologia di intervento indicato nel MUR A1/D1 (**nuova costruzione di n. 3 edifici**) non si ritiene necessaria l'istanza di autorizzazione sismica, ma si ritiene sufficiente la denuncia di deposito;
- vista la mancanza degli elaborati strutturali da progetto esecutivo e dei moduli MUR necessari al deposito/autorizzazione sismica, non si ritiene corretto indicare sul MUR A1/D1 che il deposito/autorizzazione avviene in maniera contestuale al titolo edilizio.

Si comunica inoltre che:

- la verifica formale/documentale ed il controllo di conformità del progetto alle norme tecniche per le costruzioni previsti dalla D.G.R. Emilia-Romagna n.1373/2011 verranno effettuati alla presentazione della documentazione completa (modulistica ed elaborati) relativa al progetto strutturale, da effettuarsi da parte della Committenza PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI;
- si rende necessario rispettare gli adempimenti previsti agli artt. 65 e succ. del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii., tra i quali la denuncia dei lavori sottoscritta dal Costruttore da depositarsi anch'essa PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI;
- le suddette indicazioni dovranno essere esplicitate quali PRESCRIZIONI nell'atto conclusivo della Conferenza dei Servizi.

Si comunica infine, per quanto sopra esposto, il Servizio Associato Sismica della Provincia di Ferrara non parteciperà alla Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 07/03/2023 alle ore 9.30

Si trasmette la presente per i successivi adempimenti di competenza.

Cordiali saluti.

**Tecnico Istruttore
Ing. Massimiliano Cantelli**

