



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara
In flammis animus

AREA II – PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA

Fascicolo Comando n°	20894
----------------------	-------

In risposta alla nota n°

Collegato prot. Comando n° 9546 del 12/07/2021
11870 02/08/2022
13557 06/09/2022

A: ARPAE

aoofe@cert.arpa.emr.it

(rif. Sinadoc 27130/2022 – Fascicolo RER
n.1317/2022 (VIA)

E, p.c. ADRIANET S.r.l.

c/o Nucciotti

liberoingegnosi@pec.it

Oggetto:	Art. 27-bis D.Lgs 152/2006, art.15 L.R. 4/2018 procedimento di VIA per il progetto di impianto di produzione di biometano con recupero di fertilizzante e CO2. Valutazione del progetto di prevenzione incendi (rif. art.3 del D.P.R.151/2011) relativo a impianto di produzione di biometano.		
	Allegato I-D.P.R. 151/2011	Attività n°	1.1.C., 2.2.C, 48.1.B, 49.1.B, 74.3.C.
	Ubicazione Attività	OSTELLATO, zona SIPRO, via Donatello	
	Ditta/Ente	ADRIAMET S.r.l.	

Con riferimento alla richiesta di valutazione del progetto antincendio (rif. art.3 D.P.R. 151/2011), esaminata la documentazione presentata in data 20/05/2021 e quella integrativa acquisita agli atti con prot. n.11870 del 02/08/2022, per quanto di competenza di questo Comando Prov.le, si esprime parere favorevole al progetto alle condizioni descritte nel progetto presentato nonché alle ulteriori seguenti condizioni:

1. i varchi di accesso/uscita dall'area dell'impianto siano ragionevolmente distanziati come richiesto al punto 2.7 dell'allegato al DM 03/02/2016;
2. gli impianti elettrici, abbiano caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione e possibilità di intervento sugli stessi individuate nel piano della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento;
3. i digestori siano dotati degli impianti di rilevazione gas e di rilevazione delle perdite ai sensi del punto 2.11 dell'allegato al DM 3/2/2016. I teli di copertura dei digestori abbiano i requisiti richiesti al punto 2.2-d) dell'allegato al DM 3/2/2016.
4. l'area di installazione dell'impianto in oggetto sia compatibile con lo strumento urbanistico (rif. Punto 2.6 (Ubicazione) dell'allegato al DM 3/2/2016.

Si specifica che, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica presentata, devono essere integralmente osservate le norme di prevenzione incendi emanate dal MI con il DM 3/2/2016 (depositi di biogas), DM 13/07/2011 (gruppi elettrogeni), DM 16/08/2008 e DM 17/04/2008 (reti distribuzione e trasporto gas) nonché le norme di buona tecnica. La documentazione tecnica allegata all'istanza di valutazione citata in oggetto costituisce parte integrante del presente parere e verrà conservata nel fascicolo relativo giacente presso l'Ufficio Prevenzione Incendi di questo Comando.

A lavori ultimati il responsabile legale della attività dovrà darne comunicazione scritta a questo Comando. L'istanza, così come previsto dall'art 4 del D.P.R. 151/2011, dovrà essere presentata prima dell'esercizio dell'attività mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) e dovrà risultare

Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara





Ministero dell'Interno
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara
In flammis animus

— . —
AREA II – PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA

corredata dalle previste certificazioni e/o dichiarazioni (rif. art. 4 comma 7 del D.M. 07.08.2012), di cui all'**allegato** modello, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio. Per le dichiarazioni e/o certificazioni sopra citate (dall'art.4 c.3 del D.M.07.08.2012) dovrà obbligatoriamente essere utilizzata la modulistica stabilita dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Si ricorda infine che l'esercizio dell'attività, oltre che agli adempimenti in materia di prevenzione incendi dettati dalle disposizioni vigenti (DPR 151/2011; D.lg. 139/2006), è subordinato all'attuazione degli adempimenti previsti dal D.lg. 81/2008 in particolare per quanto riguarda il documento della sicurezza, la designazione dei lavoratori addetti alla lotta antincendi e/o evacuazione e alla relativa formazione. La violazione di quanto disposto dal predetto D.P.R. 151/2011 costituisce reato ai sensi del comma 1 dell'art. 20¹ del D.lg. 139/2006.

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica
D.V.D. ING. WALTER TUZI

IL COMANDANTE PROVINCIALE
Antonio Giovanni Marchese
(Firmato e pubblicato in forma digitale ai sensi di legge)

¹ Art. 20 - *Sanzioni penali e sospensione dell'attività*

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, **ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato** medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 1.

Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara

Via G. Verga, 125 - 44124 Ferrara Numero unico soccorso del CNVVF 115
PEC com.ferrara@cert.vigilfuoco.it
E-mail comando.ferrara@vigilfuoco.it
PEC Ufficio Prevenzione com.prev.ferrara@cert.vigilfuoco.it



Numero unico soccorso del CNVVF 115 Telefono Centralino 0532-97311
PEC Sala operativa com.salaop.ferrara@cert.vigilfuoco.it
E-mail Sala operativa so.ferrara@vigilfuoco.it



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara
In flammis animus

— — —
AREA II – PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA

Allegato al parere espresso con nota n° _____ del _____ fascicolo n.20894__

Documentazione da allegare all'istanza finalizzata al Controllo di prevenzione incendi

(rif. art. 4 comma 1 del D.P.R. 151/2011 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 221 del 22/09/2011 e art. 4 del D.M. 7.08.2012 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 201 del 29/08/2012, decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica - DCPST n° 200 del 31.10.2012 e Circolare prot. n. 4849 dell'11 aprile 2014)

0. DOCUMENTI GENERALI

- ☒ **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** redatta secondo il **modello PIN 2-2018 SCIA** con indicazione delle attività gestite incluse nel D.P.R. 151/2011 – Allegato I.
- ☒ **Asseverazione** ai fini della sicurezza antincendio a firma di un tecnico qualificato redatta secondo il **modello PIN 2.1 – 2018**
- ☒ **Attestazione di versamento** da effettuare sul C/C postale n° **189449** intestato alla “Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Ferrara, Servizi a pagamento resi dai VV.F.” (CAUSALE: “Servizi a pagamento resi dai VV.F.– N. Pratica VVF”)

(La numerazione della documentazione di seguito riportata fa riferimento al mod. PIN 2.1 – Asseverazione)

1. PROGETTI

- ☐ **Relazione Tecnica ed elaborati grafici progettuali**

Allegare solo se non sono già stati esaminati dal Comando (es: per attività di cui all'Allegato I, cat. A del DPR 151/2011)

2. CERTIFICAZIONI DI ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO, CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA (Mod. PIN 2.2 2018_CERT.REI)

- ☒ Certificazione relativa alla resistenza al fuoco (REI) delle strutture portanti e di separazione

3. DICHIARAZIONI INERENTI I PRODOTTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO ED I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE (mod. PIN 2.3 2018_DICH.PROD)

- ☒ Dichiarazione inerente i prodotti impiegati a firma di professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui all'art. 16 comma 4 del Dlgs 139/2006 con allegati i prospetti identificativi del prodotto dal quale si devono evincere tipologia, dati commerciali d'identificazione e ubicazione dei materiali o prodotti.

4. DICHIARAZIONI/CERTIFICAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

IMPIANTI RICADENTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DAL D.M. N° 37/2008

- ☒ **DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDENZA (DC)**, previste dall'art. 7 dal DM 37 del 22.01.2008, compilata in modo completo secondo i facsimili predisposti dal Ministero dello Sviluppo Economico, dei seguenti impianti: [Rif. mod. previsto dal D.M. 22.01.2008 n. 37 (pubblicato su G.U. Serie Generale n° 61 del 12-3-2008)]
- ☒ **4.I** di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione **dell'ENERGIA ELETTRICA**;
 - ☒ **4.II** di protezione contro le **SCARICHE ATMOSFERICHE**;
 - ☒ **4.IV** di deposito, trasporto distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di **GAS, SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O GAS INFIAMMABILI O COMBURENTI**
 - ☒ **4.V** **RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE** comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali;
 - ☒ **4.VI** **ESTINZIONE E CONTROLLO** incendi/esplosione di tipo automatico e manuale;
 - ☒ **4.VII** **CONTROLLO** del fumo e del calore;
 - ☒ **4. VIII** **RIVELAZIONE** di fumo, calore, gas e incendio e **SEGNALAZIONE ALLARME**;

Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara





Ministero dell'Interno
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara
In flammis animus

— . —

AREA II – PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA

N.B: La documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo è unicamente la dichiarazione di conformità redatta, ai sensi dell'art. 7, secondo i modelli in allegato allo stesso decreto. Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli. Limitatamente agli impianti di protezione antincendio – estinzione e controllo, controllo del fumo e calore e rilevazione e segnalazione allarme – dovranno essere allegati, qualora non siano già compresi nella documentazione tecnica allegata alla richiesta di parere di conformità, lo schema di impianto realizzato e la relazione sintetica sui materiali e componenti impiegati.

Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto (27/03/2008), nel caso di dichiarazione di conformità non più reperibile, tale documento – ai sensi dell'art. 7, comma 6 del DM 37/2008 - è sostituito da una dichiarazione di rispondenza

IMPIANTI NON RICADENTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DAL D.M. N° 37/2008

☒ **DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO (DI)** da compilarsi sul **modello PIN 2.4 2018_DICH.IMP** da parte dell'installatore, corredate di progetto a firma di professionista, riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti dalle disposizioni vigenti

In assenza di progetto, **CERTIFICAZIONE DI RISPONDEZZA E FUNZIONALITÀ (CI)** da compilarsi sul **modello PIN 2.5 2018 CERT.IMP** a firma di professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/2006 corredate di documentazione tecnica illustrativa, espressamente specificante il rispetto dei requisiti tecnici e prestazionali previsti dalle disposizioni vigenti

☒ **4.I** di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'ENERGIA ELETTRICA;

☐ **4.II** di protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE;

☒ **4.III** di deposito, trasporto distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI

☐ **4.V** RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali;

☐ **4.VI** ESTINZIONE E CONTROLLO incendi/esplosione di tipo automatico e manuale;

☐ **4.VII** CONTROLLO del fumo e del calore;

☐ **4.VIII** RIVELAZIONE di fumo, calore, gas e incendio e SEGNALAZIONE ALLARME;

5. ALTRA DOCUMENTAZIONE

☒ documentazione attestante l'idoneità degli impianti/apparecchiature realizzati e funzionanti nelle aree classificate ATEX; in particolare sia prodotto un elenco delle sorgenti di innesco individuate nella valutazione e siano documentate le caratteristiche ai fini dell'idoneità in relazione alla classificazione delle aree

☒ Numero e tipi di impianti di protezione attiva presenti (nr. idranti, nr. e tipologia estintori, EFC etc..)

☒ Procedure adottate in ordine alla formazione dei lavoratori incaricati della lotta antincendi e/o evacuazione in caso di emergenza. In particolare dovrà essere prodotta copia degli attestati di frequenza a corso specifico nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 10-03-1998.

Nota: la modulistica indicata è scaricabile dal sito www.vigilfuoco.it o è reperibile presso l'Ufficio Prevenzione Incendi del Comando (tel 0532 – 973190) nei seguenti orari di ricevimento al pubblico:

– Lunedì, Giovedì

dalle ore 09:00 alle ore 12:00

– Martedì

dalle ore 14:30 alle ore 16:30

Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara

