

CONSORZIO DI BONIFICA
della romagna occidentale

Piazza Savonarola 5 - 48022 Lugo (RA) - tel 0545 909511 fax 0545 909509
www.romagnaoccidentale.it - mail: consorzio@romagnaoccidentale.it
pec: romagnaoccidentale@pec.it - cod.fisc.91017690396

ADERENTE A:



EV/fm Allegati
Ns. rif. 15112/2022
Risposta a nota in data 16.11.2022

OGGETTO: Caviro Extra S.p.a. – Procedimento unico di variante art.53 L.R. 24/2017 con valutazione di assoggettabilità a VIA (screening) per realizzazione di impianto per la riduzione di acido tritarico naturale ed annessa tettoia di stoccaggio fecce d'uva a Faenza in Via Convertite n.8 - Richiesta di integrazioni

Spettabile Unione della Romagna Faentina
Sportello Unico Attività Produttive
Inviata via pec pec@cert.romagnafaentina.it

E, p.c. Caviro Extra s.p.a.
Inviata via pec caviroextra@legalmail.it

E, p.c. Studio Associato Ne.Ma
Ingegneria Ambiente Sicurezza
Ing. David Negrini – Ing. Roberta Mazzolani
Inviata via pec david.negrini@ingpec.eu

E, p.c. Studio Tecnico MB
P.I. Vincenzo Buonocore – Ing. Carlotta Berti
Inviata via pec vincenzo.buonocore@pec.eppi.it

Con riferimento al procedimento unico di variante art.53 L.R. 24/2017 con valutazione di assoggettabilità a VIA (screening) per realizzazione di impianto per la riduzione di acido tritarico naturale ed annessa tettoia di stoccaggio fecce d'uva a Faenza in Via Convertite n.8, ai fini del rilascio del parere idraulico di competenza, lo scrivente Consorzio è a richiedere le seguenti integrazioni.

Per quanto riguarda i disposti previsti dall'art. 20 delle norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del torrente Senio in materia di invarianza idraulica, è necessario integrare quanto presentato con la seguente documentazione:

- relazione tecnica riportante il calcolo per la determinazione del volume minimo da reperire ai fini del soddisfacimento del principio dell'invarianza idraulica, pari a 500 mc/ha di superficie territoriale e della portata massima allo scarico, non superiore a 15 lt/sec *ha di superficie;
- elaborato grafico rappresentante l'invaso di laminazione e la sua sezione corredato da particolari esecutivi del manufatto di scarico munito di limitatore di portata ed indicazione del recettore finale di scarico.

Si richiede inoltre un elaborato grafico con l'individuazione delle affossature private, sulle quali il proponente esercita la propria servitù di scolo (S2, S3, S4), fino all'immissione nella rete scolante consorziale e l'individuazione chiara dei recettori degli scarichi suddetti, canale di scolo consorziale "Cantrighetto Secondo" o canale di scolo consorziale "Cantrighetto Terzo".

Al fine del rilascio del parere di competenza si richiede attestazione dell'avvenuto rimborso delle spese di istruttoria, dell'importo di € 991,60, da corrispondersi mediante bonifico sul conto corrente bancario n. IT31H0854223800000000055334 intestato a Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale - presso Banca di Credito Cooperativo ravennate, imolese e forlivese, filiale di Lugo via Baracca.

Il personale dell'Ufficio tecnico consorziale (Geom. Erika Vignoli - tel. 0545 909557) è fin da ora a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento

Con distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO AGRARIO
DOTT. ING. ELVIO CANGINI
documento sottoscritto digitalmente