



## Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO VVF DI RAVENNA  
FLAMMAM EXTINGUERE FLAMMA

### Ufficio Prevenzione Incendi

☎: +39 0544 281512

@: [com.prev.ravenna@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.ravenna@cert.vigilfuoco.it)

A SUAP dell'Unione della Romagna  
faentina  
Piazza Rampi 7  
48018 Faenza (RA)  
PEC [pec@cert.romagnafaentina.it](mailto:pec@cert.romagnafaentina.it)

Pratica n. 15490

OGGETTO: Valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3, d.P.R. 01/08/2011, n. 151 (rif. pratica SUAP n. 1834/2022 - avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 - forma semplificata modalità sincrona).  
DITTA/ATTIVITÀ - CAVIRO EXTRA S.p.A. sita in FAENZA, VIA CONVERTITE 8.  
Attività n./cat. 70.2.C, 10.2.C, 36.1.B dell'allegato I, d.P.R. 01/08/2011, n. 151.  
**Richiesta Documentazione Integrativa**  
*Il funzionario istruttore: D Pietro MONTALTO*

Con riferimento alla richiesta di valutazione del progetto relativa all'attività in oggetto, acquisita al prot. COM-RA n. 16906 del 17/11/2022, con avvio del procedimento il 11/01/2023 (rif. prot. COM-RA n. 370 del 11/01/2023), vista la documentazione tecnica presentata, si comunica che, al fine di poter esprimere un compiuto parere tecnico, dovrà essere presentata documentazione integrativa rispetto a quanto di seguito indicato:

1. ferma restando l'osservanza delle distanze di rispetto dall'elettrodotto presente del fabbricato del "subcomparto A" - secondo le norme tecniche per la progettazione, esecuzione ed esercizio delle linee elettriche aeree esterne attualmente in vigore - dovranno essere indicate le lunghezze d'esodo e dei corridoi ciechi dai vari comparti/ambiti in cui è suddivisa l'attività, in funzione del rischio vita individuato;
2. dovrà altresì essere dimostrato il rispetto delle distanze di separazione rispetto ai bersagli esterni, dall'irraggiamento termico, attraverso le piastre radianti eventualmente presenti, prodotto dall'incendio della sorgente considerata (fabbricato del "subcomparto A");
3. per il deposito di feccia d'uva sotto tettoia ("subcomparto B"), si dovrà rivalutare, anche ricorrendo a soluzioni alternative, il rispetto della misura della strategia antincendio S.7 (rivelazione e allarme), in quanto il d.m. 26 luglio 2022 preso a riferimento non sembrerebbe applicabile al deposito in progetto.

La presente richiesta costituisce a tutti gli effetti interruzione dei termini previsti per il rilascio del parere preventivo.

I nuovi termini decorreranno dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RAVENNA	
V.le Randi 25 - 48121 Ravenna e-mail ordinaria: <a href="mailto:comando.ravenna@vigilfuoco.it">comando.ravenna@vigilfuoco.it</a> e-mail certificata: <a href="mailto:com.ravenna@cert.vigilfuoco.it">com.ravenna@cert.vigilfuoco.it</a>	Sala operativa: tel. +39 0544 281515 fax 0544 404545 e-mail ordinaria: <a href="mailto:so.ravenna@vigilfuoco.it">so.ravenna@vigilfuoco.it</a>



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO VVF DI RAVENNA  
FLAMMAM EXTINGUERE FLAMMA

D Pietro MONTALTO

*firmato digitalmente ai sensi di legge*

Per delega del Comandante Provinciale

Il responsabile del procedimento

DV Vincenzo CUTTONE

*firmato digitalmente ai sensi di legge*

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RAVENNA

V.le Randi 25 - 48121 Ravenna

e-mail ordinaria: [comando.ravenna@vigilfuoco.it](mailto:comando.ravenna@vigilfuoco.it)

e-mail certificata: [com.ravenna@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.ravenna@cert.vigilfuoco.it)

Sala operativa: tel. +39 0544 281515 fax 0544 404545

e-mail ordinaria: [so.ravenna@vigilfuoco.it](mailto:so.ravenna@vigilfuoco.it)