

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Direzione Dipartimento di Sanità Pubblica

Direttore: Dott.ssa Raffaella Angelini

Rif. Prot

Spett.le

Sportello Unico Attività Produttive

Unione della Romagna Faentina

Piazza Rampi, 7 – Faenza

pec@cert.romagnafaentina.it

Regione Emilia-Romagna

Area valutazione impatto ambientale e
autorizzazioni

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Provincia di Ravenna

Settore Territorio

provra@cert.provincia.ra.it


Oggetto **Procedimento unico di variante art. 53 LR 24/2017 con
valutazione di assoggettabilità a VIA (screening) per realizzazione di impianto per
la produzione di acido tartarico naturale e annessa tettoia di stoccaggio fecce
d'uva a Faenza in via Convertite n. 8**

Proponente **CAVIRO EXTRA S.P.A.**

È stato condotto da parte dei competenti Servizi di questo Dipartimento l'esame del progetto e della documentazione tecnica allegate alla istanza di cui all'oggetto.

Dalla valutazione sotto il profilo igienico-sanitario dell'intervento proposto, con riferimento al PdC e la variante urbanistica è necessario che la pratica venga integrata con quanto segue:

- compilazione della scheda NIP per la valutazione dei procedimenti edilizi;
- valutazione del rischio Chimico, Cancerogeno e Mutageno delle sostanze impiegate nel nuovo ciclo produttivo e le relative schede di sicurezza;
- rappresentazione grafica in pianta dell'edificio, con indicazione per tutti i locali delle dimensioni lineari, delle superfici, delle altezze, delle aperture di porte interne (senso di apertura), delle finestre (senso di apertura);
- planimetria generale esterna con i flussi del personale e degli automezzi con evidenza delle soluzioni da adottare per superare eventuali interferenze nel transito;
- lay-out con indicazione dei flussi in entrata e in uscita delle materie prime, dei prodotti finali e dei sottoprodotti, nonché di eventuali scarti da smaltire come rifiuti speciali; nell'elaborato devono essere indicate le aree previste per il deposito dei materiali; relazione dettagliata del processo produttivo svolto in ciascun locale dell'edificio;
- nell'elaborato grafico dei vincoli si chiede di indicare: il tracciato dell'elettrodotto 132 KV, le relative DPA (riportare valore numerico) e la fascia di rispetto in sezione riportante anche la sagoma del fabbricato; il tracciato del gasdotto (comparto B) di cui è stato autorizzato lo spostamento da altro procedimento (SUAP n. 1472/2020).



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

In merito alla procedura di screening a VIA si richiede che per i punti di emissione E227 ed E228 siano riportate le ore di attività stimate come fatto per il punto di emissione E229 e che vengano rappresentati i flussi di massa prima e dopo l'intervento in progetto.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente Ingegnere
Ing. Francesco Basile

Il Dirigente Medico
Dott. Marco Golfera