

Spett. le

Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni –
Regione Emilia Romagna
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Invio a mezzo PEC

Oggetto: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato “2017PCIE0213 - Nuovo Campo Pozzi a Calendasco” presentato da ATERSIR - Agenzia Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrici e Rifiuti / IRETI S.p.A. localizzato a Cotrebba Nuova nel Comune di CALENDASCO (PC). Codice pratica: PC05A0049.

Richiesta integrazioni.

La presente a riscontro della nota pervenuta al prot. ARPAE n. PG/2023/0148749 del 01/09/2023 relativa all'avvio del procedimento in oggetto e alla richiesta di eventuali integrazioni documentali.

A seguito della valutazione della documentazione presentata, si ritiene che il richiedente debba indicare:

- le caratteristiche dei dispositivi di misurazione presenti sui pozzi esistenti, specificando se permettono la registrazione sia del dato di portata che di quello di volume;
- le eventuali convenzioni/accordi relativi alla disponibilità dei terreni di ubicazione dei pozzi esistenti e di quelli di prossima realizzazione, attualmente di proprietà del Comune di Calendasco e di Rottofreno.

In riferimento alle nuove perforazioni (pozzi CLP05 e CLP06), si segnala che, nella tabella 7 del SIA relativa alle caratteristiche tecniche dei pozzi, è stata riportata una profondità dei tratti filtranti di 70 -110 m, in discordanza con quanto riportato in Figura 68 del SIA, da cui si evince che i tratti filtranti si spingono fino a 102.5 m, analogamente al pozzo esplorativo. Inoltre si chiede di motivare la necessità di effettuare la perforazione fino alla profondità di 130 m (oltre la profondità della base acquifera A2 posta a circa 103 m) al fine di evitare un'eventuale interconnessione tra gli acquiferi.

Inoltre, ai fini del rilascio della concessione il richiedente dovrà risultare in regola con i canoni pregressi per l'utilizzo della risorsa idrica, eventuali insoluti verranno quantificati e richiesti con separata nota di Arpae.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti ai seguenti recapiti:

Ilaria Strafella - 051.5281528 - 3314009227 - istrafella@arpae.it - PEC: dirgen@cert.arpae.emr.it

Cordiali saluti.

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)