

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DELEGHE DIRIGENZIALI

**DOTT.SSA VALENTINA FAVERO****POSTA PEC****Agli Enti in indirizzo**

**OGGETTO: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato: “2017PCIE0213 – Nuovo campo pozzi di Calendasco”** localizzato a Cotrebbia Nuova nel Comune di Calendasco (PC) – **proposto da** Agenzia Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) e IRETI S.p.A.

**Richiesta integrazioni**

Si comunica che, a seguito della conclusione del periodo di consultazione al pubblico relativa al provvedimento in oggetto, sono pervenute le seguenti richieste di integrazioni e approfondimenti da parte degli Enti che devono rilasciare autorizzazioni o titoli abilitativi comunque denominati:

- Prot. 13/10/2023.1035134 Arpae Direzione Tecnica - CTR Sistemi Idrici,
- Prot. 13/10/2023.1035362 Provincia di Piacenza.

Tali contributi sono consultabili nella sezione “Richiesta integrazioni”, relativamente al progetto in oggetto, nella banca dati delle valutazioni ambientali della regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/5999>).

Di seguito si riporta l'elenco delle integrazioni da fornire, rimandando a quanto pubblicato nelle banca dati delle valutazioni ambientali per specifici dettagli.

1. Il capitolo 3 del SIA denominato “Programma interventi” contiene una serie di interventi programmati nel breve e nel lungo periodo per l'efficientamento dell'intero sistema acquedottistico della zona ovest di Piacenza. Tale descrizione manca di un capitolo che evidenzi quali siano gli interventi oggetto del presente PAUR e quali invece siano gli interventi che non ne fanno parte e pertanto non debbano essere qui autorizzati. In particolare, si ritiene necessario integrare il SIA con un nuovo paragrafo esplicativo dei soli interventi previsti nel progetto oggetto di PAUR, comprensivo dell'elenco delle opere funzionali di nuova realizzazione e di quelle che verranno dismesse.
2. Secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 lo studio di impatto ambientale (SIA) deve contenere una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto prese in esame e la loro comparazione con il progetto presentato, compresa l'alternativa zero, con

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale Della Fiera 8  
40127 Bolognatel 051.527.6953  
fax 051.527.6095Email: [vipsa@regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
		Classif.	1317	550	180	20		Fasc.	2023	16



indicazione della motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale. Il capitolo 5.2 del SIA contiene una descrizione incompleta delle alternative, dalla quale non si evince né un confronto con l'alternativa presa in considerazione né le motivazioni che hanno portato alla scelta progettuale oggetto di PAUR.

3. Si chiede di chiarire se i pozzi esistenti CLP0, CLP02, RTP06 e quelli in progetto CLP04, CLP 05 e CLP 06 sono di tipo mono falda e intercettano l'acquifero A2, corpo idrico Conoide Trebbia Libero.
4. Si chiede di aggiornare il SIA con le modifiche apportate in fase di completezza documentale, in particolare in riferimento all'utilizzo del pozzo RTP06 (vedi riferimenti di rinuncia della concessione). A tal proposito si chiede di aggiungere la relativa descrizione del pozzo RTP06 nel capitolo 21.
5. Si chiede di indicare le caratteristiche dei dispositivi di misurazione presenti sui pozzi esistenti, specificando se permettono la registrazione sia del dato di portata che di quello di volume. A tal proposito sarebbe opportuno integrare il capitolo del SIA dedicato al monitoraggio ambientale con queste informazioni.
6. In riferimento alle nuove perforazioni (pozzi CLP05 e CLP06), si segnala che, nella tabella 7 del SIA relativa alle caratteristiche tecniche dei pozzi, è stata riportata una profondità dei tratti filtranti di 70 -110 m, in discordanza con quanto riportato in Figura 68 del SIA, da cui si evince che i tratti filtranti si spingono fino a 102.5 m, analogamente al pozzo esplorativo. Inoltre, si chiede di motivare la necessità di effettuare la perforazione fino alla profondità di 130 m (oltre la profondità della base acquifera A2 posta a circa 103 m) al fine di evitare un'eventuale interconnessione tra gli acquiferi.
7. Ai fini del rilascio della concessione si chiede di indicare le eventuali convenzioni/accordi relativi alla disponibilità dei terreni di ubicazione dei pozzi esistenti e di quelli di prossima realizzazione, attualmente di proprietà del Comune di Calendasco e di Rottofreno.
8. Il capitolo 24 *Fasi di cantiere* del SIA dovrà essere integrato con una descrizione puntuale delle attività previste, dei possibili impatti e delle misure mitigative che verranno impiegate. Si ricorda inoltre che, trattandosi di opera pubblica, dovranno essere applicati i CAM edilizia (*DECRETO 23 giugno 2022. Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*) in particolare dovranno essere rispettati i criteri progettuali per l'organizzazione e gestione sostenibile del cantiere. La documentazione dovrebbe essere corredata di un cronoprogramma che permetta di evidenziare eventuali sovrapposizioni delle fasi di cantiere, in modo da definire la durata stimata della realizzazione e poter valutare l'impatto della fase specifica.
9. Relativamente al capitolo 30 del SIA - *Lo stato ambientale delle acque sotterranee* si chiede di integrare la Tabella 21 - *Pozzi degli acquedotti "Val Tidone bassa Pianura" e "Piacenza Città" coinvolti nel progetto con relative variazioni di portata massima derivata*, indicando in maniera chiara i pozzi oggetto di PAUR, con i relativi codici identificativi (CLP01-02-04-05-06 e RTP06). In tabella non sembrano indicati tali pozzi che, secondo i dati riportati a pagina 9 Tabella 3 –

*Accorpamento “Piacenza-Foce Trebbia”*, interessano il corpo idrico Conoide Trebbia Libero e sono denominati:

- Pozzo Le Torri vecchio Calendasco pensile CLP01
  - Pozzo Le Torri nuovo Calendasco pensile CLP02
  - Campo pozzi Calendasco pozzo 1 CLP04
  - Campo pozzi Calendasco pozzo 2 CLP05
  - Campo pozzi Calendasco pozzo 3 CLP06
  - Pozzo Santimento RTP06
10. Data la sussistenza di interferenze del progetto con aree a rischio idraulico individuate negli strumenti di pianificazione (Aree P2 del RSP del PGRA), la documentazione progettuale (rif. capitolo 6.6 della Relazione Tecnica Generale) dovrà essere integrata con specifici studi del rischio atti a supportare il giudizio di compatibilità, come richiesto dalla DGR 1300/2016 al punto 5.2;
11. Al fine di valutare l'intervento nella sua globalità, comprensiva delle previsioni a breve e a medio-termine, si chiede di fornire una timeline indicativa delle richieste variazioni alle concessioni, delineando lo scenario evolutivo dei prelievi.

Gli elaborati presentati per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA, con particolare riferimento al SIA e agli altri elaborati citati, dovranno essere adeguati/integrati/modificati in relazione alle integrazioni richieste con la presente.

Dovrà inoltre essere presentata nuovamente la sintesi non tecnica (SNT), comprensiva delle integrazioni richieste.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del D.lgs. 152/2006, il proponente dovrà far pervenire alla Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA ([vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)) gli elaborati integrativi entro 30 giorni. Su richiesta motivata del proponente, da presentarsi entro la conclusione del termine previsto per l'invio della documentazione sopra citata, l'Autorità Competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 giorni.

Nel caso in cui i file delle integrazioni siano di dimensioni elevate, il proponente dovrà inviare la Pec di risposta alla presente richiesta allegando il solo elenco degli elaborati. Tali elaborati dovranno essere inviati alla Regione Emilia-Romagna, Servizio VIPSA, Viale Fiera, 8 – 40127 Bologna su supporto informatico (CD o chiavetta USB).

La documentazione integrativa verrà resa disponibile nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/>).

Cordiali saluti

Dott.ssa Valentina Favero

*(nota firmata digitalmente)*

Bologna, 02/11/2023

**Indirizzario**

**IRETI S.p.A.**  
[ireti@pec.ireti.it](mailto:ireti@pec.ireti.it)

**Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna  
per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR)**  
[dgatersir@pec.atersir.emr.it](mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it)

**Comune di Calendasco**  
[comune.calendasco@legalmail.it](mailto:comune.calendasco@legalmail.it)

**Comune di Rottofreno**  
[postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it](mailto:postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it)

**Comune di Sarmato**  
[comune.sarmato@sintranet.legalmail.it](mailto:comune.sarmato@sintranet.legalmail.it)

**Comune di Castel San Giovanni**  
[comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it](mailto:comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it)

**Comune di Piacenza**  
[protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it](mailto:protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it)

**Provincia di Piacenza**  
[provpc@cert.provincia.pc.it](mailto:provpc@cert.provincia.pc.it)

**ARPAE direzione tecnica**  
Servizio Gestione demanio Idrico  
[dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it)  
Alla c.a. di Donatella Bandoli  
e Ilaria Straffella

**ARPAE SAC e ST di Piacenza**  
[aoppc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoppc@cert.arpa.emr.it)

**AUSL Piacenza**  
[protocollounico@pec.ausl.pc.it](mailto:protocollounico@pec.ausl.pc.it)

**Consorzio di Bonifica di Piacenza**  
[cbpiacenza@pec.it](mailto:cbpiacenza@pec.it)

**Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po**  
[protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it)

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio per le province di Parma e  
Piacenza**  
[sabap-pr@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-pr@pec.cultura.gov.it)

**Agenzia Regionale per la sicurezza  
territoriale e la Protezione Civile**  
[stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**Regione Emilia-Romagna**  
Area Tutela e gestione acqua

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco di  
Piacenza**  
[com.prev.piacenza@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.piacenza@cert.vigilfuoco.it)

**Comando Militare Esercito Emilia-Romagna**  
[cdo RFC EMILIA ROM@postacert.difesa.it](mailto:cdo RFC EMILIA ROM@postacert.difesa.it)

**Enel S.p.A. – distribuzione**  
[e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)

**Telecom Italia S.p.A.**  
[telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)

**e.p.c. Aeronautica Militare Comando I Regione  
Aerea – Milano**  
[aeroregione1@postacert.difesa.it](mailto:aeroregione1@postacert.difesa.it)

**SNAM S.p.A. Rete Gas**  
[distrettoceor@pec.snamregas.it](mailto:distrettoceor@pec.snamregas.it)  
[ingcos.cenord@pec.snam.it](mailto:ingcos.cenord@pec.snam.it)

SL: Rich\_integrazioni\_VIA\_pozzi\_calendasco.docx

Responsabile del Procedimento Autorizzatorio Unico VIA: Dott.ssa Valentina Favero

Per informazioni contattare il funzionario regionale: Dott.ssa Samantha Lorito

e-mail: [samantha.lorito@regione.emilia-romagna.it](mailto:samantha.lorito@regione.emilia-romagna.it)