

Ravenna, 06 novembre 2023

Rif.: Istanza P.G. n. 209234/2023

Al: **Capo Area Infrastrutture Civili**
Ing. Massimo Camprini

OGGETTO: SNAM FSRU Italia S.r.l. Emergenza Gas - Ottimizzazioni al progetto "FSRU Ravenna e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti": intervento strategico di pubblica utilità, indifferibile e urgente, finalizzato all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale. **Variante all'Autorizzazione Unica - Decreto n. 3 del 7 novembre 2022**- per la costruzione ed esercizio del progetto del Rigassificatore e delle opere connesse **Conferenza di Servizi decisoria.**
Richiesta integrazioni del Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica.

In riferimento alla procedura in oggetto, dall'analisi della documentazione di progetto pervenuta, risulta necessario chiarire ed integrare la documentazione fornita in ordine ai seguenti aspetti:

1. Relazione in merito ai valori dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati dalla cabina elettrica e dalla linea elettrica e valutazione degli stessi in rapporto ad eventuale popolazione esposta, nel rispetto dei valori limite stabiliti dalla legge,
2. rappresentazione in planimetria delle DPA per elettromagnetismo sia della cabina elettrica che della linea elettrica, per quest'ultima lungo tutto il tratto entro l'area ex Sarom e lungo il tratto che attraversa la spiaggia e le acque di balneazione,
3. indicare in planimetria le dimensioni della cabina e le sue distanze dai confini di concessione, con l'avvertenza che tali distanze non devono essere inferiori alla DPA e, comunque, non devono essere inferiori a 3,00 mt; la distanza non inferiore a 3,00 mt deve essere rispettata anche dal limite di concessione verso la strada,
4. produrre sezioni trasversali della linea elettrica in area ex Sarom con indicazione della profondità di posa, della DPA e della distanza dal confine di concessione, comunque non inferiore alla DPA,
5. produrre sezioni trasversali della linea elettrica sotto spiaggia con indicazione della profondità di posa e della DPA,
6. inserire nello studio di incidenza ambientale ai fini della VINCA un paragrafo che tratti esplicitamente dell'inserimento della cabina e della linea elettrica nell'area ex Sarom e nella spiaggia antistante,
7. Asseverazione del progettista sul rispetto delle disposizioni vigenti nelle materie indicate al punto 3.2 delle linee guida contenute nel DM Transizione Ecologica del 20/10/2022.

Si resta a disposizione per chiarimenti ed approfondimenti sulle richieste di cui sopra, anche

Viale Berlinguer 30 - 48124 Ravenna RA - Indirizzo P.E.C.: gestioneurbanistica.comune.ravenna@legalmail.it
Pratica esaminata da: Arch. Maurizio Fabbri tel. 0544 482311 e-mail: mfabbri@comune.ra.it



Comune di **Ravenna**

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica
U.O. Gestione Attuativa dello Sviluppo Strategico Portuale, Produttivo e dell'Energia

mediante contatto diretto con il funzionario del Servizio i cui recapiti sono riportati a piè di pagina.

Cordiali saluti.

Il Responsabile della U.O.
arch. Maurizio Fabbri
(firma digitale)