

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

DENIS BARBIERI

POSTA PEC

Chiron Energy Spv 24 S.R.L.
crv.24@pec.chironenergy.com**e p.c.**
ARPAE AACM di Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it**Città Metropolitana di Bologna**
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it**Comune di Medicina**
comune.medicina@cert.provincia.bo.it**Comune di Budrio**
comune.budrio@cert.provincia.bo.it**Comune di Castenaso**
comune.castenaso@cert.provincia.bo.it**AUSL di Imola - Dipartimento di Sanità
Pubblica**
sanitapubblica@pec.ausl.imola.bo.it**Consorzio della Bonifica Renana**
bonificarenanana@pec.it**Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale
e la Protezione Civile - Settore sicurezza
territoriale e protezione civile distretto Reno -
Unità territoriale Bologna**
stpc.bologna@postacert.regione.emilia-romagna.it**Soprintendenza archeologica, belle arti e
paesaggio per la città metropolitana di Bologna
e le province di Modena, Reggio Emilia e
Ferrara**
sabap-bo@pec.cultura.gov.it

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale della Fiera, 8
40127 Bolognatel 051.527.6953
fax 051.527.6095Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/	Classifi.	1311	550	180	10	Fasc.	2023	74

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R.4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato **“lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica “Medicina 1” e “Medicina 2””, presentato da Chiron Energy SPV 24 S.R.L. localizzato in loc. Fossatone nel comune di Medicina (BO) e con le opere connesse nei comuni di Medicina, Budrio e Castenaso (BO).** - [Fasc. 1311/74/2023] - **Richiesta integrazioni**

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita al PG.2023.1098142 del 06 novembre 2023 e pubblicata sul sito web regionale delle valutazioni ambientali in data 04 dicembre 2023 si informa che, in seguito alle verifiche di cui all'art. 19 comma 6 del D.lgs. 152/06 e all'incontro tecnico avvenuto in data 21 dicembre 2023, si ritiene necessario richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed in particolare:

1. Ai fini della verifica di idoneità ai sensi della DAL 125/2023 (punto c.2.3), presentare la dichiarazione che i terreni dell'area di impianto non siano stati interessati da coltivazioni certificate negli ultimi 3 anni;
2. presentare un progetto preliminare del verde, con relativa planimetria a scala adeguata, dove siano localizzate e descritte le fasce di mitigazione proposte perimetralmente al progetto dell'impianto, anche attraverso la sovrapposizione delle fasce di rispetto stradale delle viabilità esistenti, nel rispetto dei vincoli normativi e del Regolamento del verde del Comune di Medicina;
3. aggiornare la planimetria dell'invarianza idraulica, riportando:
 - la capezzagna utilizzata per l'ingresso al lotto;
 - le distanze dal ciglio del canale delle opere di progetto, ricordando che la fascia di rispetto (5 m a partire dal ciglio del canale) dovrà risultare sgombra da qualsiasi ostacolo per permettere il passaggio dei mezzi consortili;
 - le tre aree depresse in cui è prevista la laminazione/compensazione idraulica evidenziando l'eventuale presenza dei pannelli fotovoltaici;
4. aggiornare la relazione relativa alla conformità idraulica, indicando il volume dedicato alla laminazione di 3410 mc e che gli scarichi in uscita dalle vasche di laminazione facciano defluire una portata pari a 10 l/s per ettaro;
5. riguardo al cavidotto per l'attraversamento in subalveo del tratto arginato del Torrente Quaderna, presentare il progetto preliminare dell'attraversamento, oltre al programma delle verifiche e delle indagini geotecniche delle aree interessate, finalizzate a garantire l'assenza di possibilità di sifonamento delle arginature, da condividere con l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore sicurezza territoriale e protezione civile distretto Reno - Ufficio territoriale di Bologna. Si precisa che nell'individuazione della tecnologia di posa occorrerà comunque rispettare i seguenti vincoli: camera di ingresso e camera di uscita dell'attraversamento dovranno avere sempre una distanza non inferiore a 10

m dal piede esterno delle arginature; nell'attraversamento dell'alveo di magra, l'estradosso della condotta dovrà essere posizionato a non meno di 1 m di profondità al di sotto del fondo alveo, salvo maggiori profondità da definirsi sulla base delle indagini geotecniche puntuali;

Si specifica che il proponente deve trasmettere i chiarimenti richiesti inderogabilmente entro **dieci giorni** dal ricevimento della presente. Si ricorda che il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Gli uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri

(nota firmata digitalmente)

Bologna, 03/01/2024

Per info contattare il funzionario regionale: Sara Bertolini

SB: Seconda Richiesta_integrazioni_Chiron Energy (BO).docx