



Città di Medicina

**Comune di Medicina**  
**PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Pianificazione Urbanistica, Edilizia e Piano Strategico

tel. 051 6979208 – 051 6979303

MAIL: ediliziaprivata@comune.medicina.bo.it - PEC: suap@pec.comune.medicina.bo.it

Rif. Prot. n. 25183/2023

Medicina, data come da firma digitale

Tit. 06 Cat. 01

A	<b>Regione Emilia Romagna</b> <b>Area Valutazioni Impatto Ambientale e</b> <b>Autorizzazioni</b> PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it
	<b>ARPAE-AACM</b> <b>Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni</b> <b>ambientali</b> PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

**Oggetto:** *Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art.19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato "Lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica Medicina 1 e Medicina 2" in località Fossatone nel comune di Medicina (BO).*

**Contributo tecnico istruttorio in fase di Studio Preliminare Ambientale**

Vista la comunicazione di avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale sul sito web della Regione Emilia-Romagna, con avvio del procedimento e del periodo delle osservazioni, pervenuto al Suap del Comune di Medicina in data 05/12/2023 registrato con prot.n. 25183/2023, relativo al progetto denominato "Lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica Medicina 1 e Medicina 2", previsto nel comune di Medicina (BO) in località Fossatone, presentato dalla Società CHIRON ENERGY SPV 24 S.r.l.;

Vita la documentazione agli atti, depositata dal proponente, pubblicata sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

Vista la richiesta di integrazioni di Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della R.E.R. e considerata la documentazione integrativa depositata da parte del proponente;

Preso atto delle considerazioni emerse e valutate, durante l'incontro tecnico del 21/12/2023, in modalità videoconferenza al quale hanno partecipato gli Enti coinvolti nel procedimento;

Visto il D.lgs. n.199/2021, in particolare l'art.20 comma 8;

Il Comune di Medicina, Ufficio Pianificazione Urbanistica Edilizia e Piano Strategico, ritiene necessario richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata, in particolare:

- relativamente alle fasce arbustive in progetto di mitigazione ambientale, si chiede di chiarire in dettaglio quali essenze arboree sono previste per le alberature, per le aree arbustive e per le siepi, indicare inoltre le fasce di rispetto stradale, le relative distanze dalle adiacenti sedi stradali e dai confini di proprietà, in conformità al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992, nel rispetto Regolamento comunale del verde pubblico e privato, e del PSC comunale Titolo 4 Capo 4.1 Fasce di rispetto;  
Lungo il confine con la via San Vitale Ovest, si prescrive la messa a dimora di filari arborei di essenze autoctone intervallati da specie arbustive, disposti secondo uno schema libero che funga da schermatura ambientale.
- si chiede di inoltrare gli shapefile GIS relativi al tracciato dell'elettrodotto per il tratto di competenza del comune di Medicina al fine di verificarne la sovrapposizione con l'esistente;
- alla luce delle seguenti considerazioni:
  - la strada urbana via Passo Pecore è un'importante direttrice di sviluppo per il comparto produttivo di Fossatone;
  - è in fase di conclusione l'iter autorizzativo di un impianto fotovoltaico distante circa 300 metri a sud, ricompreso nel medesimo comune;si chiede di presentare un elaborato che rappresenti una dettagliata valutazione sulle possibili alternative localizzative dell'impianto in progetto, in particolare se è stata valutata l'area e le possibili sinergie con il vicino impianto, in via di realizzazione di cui, sopra.

Il procedimento è affidato all'ufficio Pianificazione Urbanistica, Edilizia e Piano Strategico del Comune di Medicina, dove il proponente e tutti gli eventuali controinteressati potranno richiedere informazioni e prendere visione degli atti del procedimento.

Contatti di riferimento:

Responsabile del Procedimento Arch. Sisto Astarita.

Tecnico istruttore Arch. Erica Brini (Tel. 051/6979271 - mail: [erica.brini@comune.medicina.bo.it](mailto:erica.brini@comune.medicina.bo.it))

Distinti saluti

*Il Dirigente del Settore  
Programmazione e Gestione del Territorio  
**Arch. Sisto Astarita**  
(Documento firmato digitalmente)*