

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

ING. DENIS BARBIERI

## POSTA PEC

Green Frogs Parma S.r.l.

[gfparma@legalmail.it](mailto:gfparma@legalmail.it)

e p.c.

ARPAE SAC Parma

[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA**, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato **"PARMA"**, presentato da **Green Frogs Parma S.R.L.** localizzato nei comuni di **Traversetolo e Montechiarugolo (PR)** - [Fasc. 1311/08/2024] - **Richiesta integrazioni**

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita al PG.2024.70356 del 24 gennaio 2024, si informa che, in seguito alle verifiche di cui all'art. 19 comma 2 del D.lgs 152/06, si ritiene necessario richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed in particolare:

1. considerato che, l'elettrodotto e la cabina elettrica per l'allaccio alla rete pubblica dell'impianto fotovoltaico, sono opere ad esso connesse, necessarie alla realizzazione e funzionalità del progetto, si chiede di integrare lo studio preliminare ambientale con tutta la documentazione tecnica, compresi gli elaborati cartografici, afferente alle opere di connessione (linee elettriche, cabine, ect.), oltre che le lunghezze e profondità delle stesse linee, documentazione volta alla precisa individuazione sul territorio e alle possibili eventuali interferenze con l'ambiente sia in fase di cantiere che in fase di esercizio;
2. si chiede il titolo di disponibilità dell'area e la puntuale individuazione dell'attuale utilizzo del suolo agricolo per tutta l'ampiezza dell'area interessata dal progetto;
3. viene riportato, in uno scenario cautelativo, un +19% di incremento dei deflussi totali nelle aree interessate dal progetto post-operam, si chiede quindi di indicare il destino delle acque del sistema di drenaggio progettato (canalizzazioni di progetto), quali corpi idrici recettori verrebbero interessati e in quale ubicazione territoriale;
4. precisare se presenti scarichi domestici come richiamati nella tavola delle aree di cantiere e come avviene lo stesso scarico (nel caso corpo recettore, trattamento, portata...), così come dalla tavola 14.1 "Cabine elettriche e uffici" si rileva la presenza di servizi igienici negli uffici, si chiede quindi di relazionare in merito (eventuali scarichi civili depurati e/o smaltiti come rifiuti o bagni chimici);

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale della Fiera, 8  
40127 Bolognatel 051.527.6953  
fax 051.527.6095Email: [vipsa@regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/	Classifi. 1311	550	180	10			Fasc. 2024	08	

5. precisare come avviene la gestione di eventuali sversamenti accidentali di idrocarburi contenuti nei serbatoi di alimentazione dei mezzi di manutenzione, cosa si intende per Kit antinquinamento e come/dove avverranno i rifornimenti dei mezzi;
6. relazionare in merito al contenimento di oli/residui di parti elettriche poste nelle cabine (in particolare in relazione alla presenza di trasformatori che dovrebbero essere dotati di vasche di raccolta olio da eventuali perdite), ricordando che i rifiuti dovranno essere smaltiti secondo normativa vigente;
7. relativamente all'organizzazione di massima del cantiere (Tavola 08) si chiede di prevedere e identificare, per eventuali stoccaggi con rischio di sversamenti accidentali o di sgocciolamento, aree impermeabili e dotate di sistemi di contenimento di sversamenti o sgocciolamenti ed eventualmente coperture in caso di rischio di dilavamento;
8. approfondire il bilancio in termini energetici e di risorse naturali dell'opera in progetto; in particolare vanno riportati i principali parametri relativi alle emissioni in atmosfera ed ai risparmi in termini di energia primaria (emissioni risparmiate in t/a e totale rispetto alla vita d'impianto, facendo riferimento ai principali inquinanti CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, polveri);

Si specifica che il proponente deve trasmettere i chiarimenti richiesti inderogabilmente entro **quindici giorni lavorativi** dal ricevimento della presente. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo di legge all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Gli uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri

*(nota firmata digitalmente)*

Bologna, 01/02/2024

Per info contattare il funzionario regionale: Eleonora Pinna

e-mail [eleonora.pinna@regione.emilia-romagna.it](mailto:eleonora.pinna@regione.emilia-romagna.it)

EP: Richiesta\_integrazioni\_ Green Frogs (PR)