



AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

**ING. DENIS BARBIERI****POSTA PEC****Padana Servizi Srl**[padanaservizi@legalmail.it](mailto:padanaservizi@legalmail.it)**e p.c.****ARPAE AACM Bologna**[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA**, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato **“Realizzazione di un impianto agrivoltaico da 15,54 MWp”**, presentato da **Padana Servizi Srl** localizzato nel comune di **Calderara di Reno (BO)** - [Fasc. 1311/46/2024] - **Richiesta integrazioni**

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita agli atti regionali al protocollo PG.2024.605540 del 07 giugno 2024, si informa che, in seguito alle verifiche di cui all'art. 19 comma 2 del D.lgs 152/06, si ritiene necessario richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed in particolare:

1. si chiedere di inviare i file gis relativamente all'impianto e alle opere di connessione;
2. verificare l'idoneità dell'area in cui è previsto l'impianto, in applicazione sia della normativa nazionale che regionale vigente;
3. verificare la necessità di un sistema di laminazione, al fine di garantire l'invarianza idraulica della trasformazione proposta;
4. visto lo scenario P3 segnalato dal PGRA per il Torrente Lavino e lo scenario P2 per il reticolo secondario di bonifica (Scolo Sanguinetola Alto), fornire l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato del non aumento o accettabilità del rischio residuo riguardo all'impianto richiesto;
5. verificare eventuali impatti ambientali sul comune confinante di Anzola dell'Emilia e proporre eventuali opere di mitigazione;
6. indicare in planimetria le eventuali interferenze con le fasce di rispetto degli elementi interferiti (strade, canali etc) e le mitigazioni proposte, ad oggi solo descritte;
7. in merito alla matrice rumore, per la fase di esercizio sono stati considerati come sorgenti acustiche solo n. 4 Inverter centralizzati: è necessario, pertanto chiarire come siano stati considerati il trasformatore BT/MT e l'eventuale trasformatore MT/AT con relative emissioni sonore;

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale della Fiera, 8  
40127 Bologna

tel 051.527.6953  
fax 051.527.6095

Email: [vipsa@regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/	_____	_____	_____	_____	_____	_____	2024	46	_____
Classifi.	_1311_	_550_	_180_	_10_	_	_	Fasc.	_	_

8. relativamente la matrice CEM ELF:
- a) definire l'ubicazione della stazione di conversione MT/AT e della linea in AT dopo la conversione per collegarsi alla rete elettrica esterna in AT. E' necessario quindi che venga fornita idonea cartografia con indicati tali elementi e le relative DPA associate, per valutare eventuali impatti su ricettori sensibili. Il percorso degli elettrodotti deve essere rappresentato per tutti e due i casi, ovvero collegamento in AT oppure in MT,
  - b) chiarire la destinazione d'uso degli edifici più prossimi posti a sud, indicati in planimetria come: "edifici esistenti da riconvertire in servizi comuni per il personale CEA";

Il proponente dovrà far pervenire alla Regione Emilia-Romagna Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni ([vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)) e all' Arpae AACM di Bologna la documentazione richiesta, inderogabilmente, entro **quindici (15) giorni** lavorativi dal ricevimento della presente. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo di legge all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Gli uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri  
(*nota firmata digitalmente*)

Bologna, 17/06/2024

Per informazioni contattare il funzionario regionale: Eleonora Pinna  
e-mail [eleonora.pinna@regione.emilia-romagna.it](mailto:eleonora.pinna@regione.emilia-romagna.it)

E.P: Richiesta integrazioni Padana Servizi