

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DELEGHE DIRIGENZIALI

DOTT.SSA VALENTINA FAVERO

POSTA PEC

Agli Enti in indirizzo

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 4/2018 e dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, del progetto "FV RAVARINO 2" nei Comuni di Ravarino (MO) e Crevalcore (BO) – proposto da AD RAVARINO SRL.
Richiesta integrazioni, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. 152/2006

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita al PG.2024.0498627 del 16 maggio 2024 e pubblicata sul sito web regionale delle valutazioni ambientali in data 17 giugno 2024 si informa che, in seguito alle verifiche di cui all'art. 19, comma 6, del D.Lgs 152/06, si ritiene necessario richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed in particolare:

1. negli elaborati "PD_269ITG01" e PD_269ITG02" sono evidenziati dei manufatti di "troppo pieno". Si precisa che, in uscita dal sistema di laminazione, non potrà esistere alcun manufatto di "troppo pieno" che vada ad aggravare il territorio esterno prima che le acque vengano opportunamente laminate; pertanto, si richiede l'adeguamento degli elaborati;
2. si chiede l'adeguamento della relazione idraulica, calcolando una portata allo scarico della bocca tarata pari a 3 litri/sec per ogni ettaro di superficie territoriale;
3. in merito all'elaborato "PP_269ITG02", si chiede di specificare se il fosso presente a nord dell'area EST (tratto E12-E1) risulta essere interno all'appezzamento o se è il fosso di confine. Si precisa fin da ora che non è possibile computare all'interno del volume di laminazione un fossato posto a confine tra proprietà differenti il sistema di laminazione nel suo complesso dovrà insistere all'interno dell'appezzamento stesso, dove l'attuatore se ne farà carico e dovrà verificare la sua corretta funzionalità;
4. le aree ritenute permeabili e semipermeabili (area pertinenza cabine e viabilità), vanno corredate da informazioni di dettaglio sulle caratteristiche dei materiali e da sezioni stratigrafiche di posa, al fine di dimostrare l'effettivo grado di permeabilità;
5. la posa dell'elettrodotto in prossimità della rotatoria tra la SP 84 e la SP1 e via Forcole è prevista mediante sottopasso con tecnica TOC. Nell'area oggetto dell'intervento, è presente una condotta sotterranea denominata "Condotta Imperiale" sulla quale grava una servitù

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale Della Fiera 8
40127 Bolognatel 051.527.6953
fax 051.527.6095Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

ANNO		NUMERO	INDICE		LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO		NUMERO	SUB
			Classif.	1311	550	180	10			Fasc.	2024	40	

perpetua. Tale condotta, è posta a una profondità di circa 2 metri rispetto al piano di campagna, pertanto si richiede una sezione opportuna che evidenzi l'interferenza con la condotta in gestione al Consorzio della Bonifica Burana con l'elettrodotto di progetto;

6. si chiede di fornire indicazioni circa il fabbisogno idrico in fase di cantiere e in merito alle possibilità di approvvigionamento, se da pozzi e/o prese dell'acquedotto o tramite autobotte;
7. si chiede di chiarire se il progetto ricade nelle aree la cui realizzazione è consentita ai sensi dell'art. 20 comma 1bis del D.lgs 199/2021 così come aggiunto dall'art. comma 1 del D.L. 63/2024 convertito con L.101 del 12 luglio 2024;

Si chiede pertanto di inviare via Pec la documentazione richiesta entro il termine di **10 giorni** dal ricevimento della presente.

Si ricorda che il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la delle integrazioni richieste (art. 19, comma 6, del D.Lgs. 152/2006). Qualora il proponente non trasmetta la documentazione entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Gli uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott.ssa Valentina Favero

(nota firmata digitalmente)

Bologna, 25/07/2024

Responsabile del Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA: Dott.ssa Valentina Favero

Per informazioni contattare il funzionario regionale: Eleonora Pinna

e-mail eleonora.pinna@regione.emilia-romagna.it

EP: Richiesta integrazioni screening Ravarino 2

Indirizzario

AD RAVARINO SRL

adravarino@legalmail.it

e p.c.

Comune di Ravarino

comunediravarino@cert.comune.ravarino.mo.it

Comune di Crevalcore

comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it

Unione dei Comuni Sorbara

unionedelsorbara@cert.unionedelsorbara.mo.it

Unione dei Comuni Terre D' Acqua

unione.terredacqua@cert.provincia.bo.it

Provincia di Modena

provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Città Metropolitana di Bologna

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

ARPAE SAC Modena

aomo@cert.arpa.emr.it

ARPAE AACM Bologna

aobo@cert.arpa.emr.it

AUSL di Bologna

dsp@pec.ausl.bologna.it

AUSL di Modena

auslmo@pec.ausl.mo.it

**Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per la città metropolitana di
Bologna e le province di Modena, Reggio
Emilia e Ferrara**

sabap-bo@pec.cultura.gov.it

Consorzio Bonifica Burana

segreteria@pec.consorzioburana.it