

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

ING. DENIS BARBIERI

POSTA PEC

La Doria S.p.A.

parma.stabilimento@pec.ladoria.it

e p.c.

ARPAE SAC Parma

aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato **“potenziamento dell'impianto di trattamento reflui presso lo stabilimento La Doria”**, presentato da **La Doria S.p.A.** localizzato nel comune di **Parma (PR)** - [Fasc. 1311/77/2024] - **Richiesta integrazioni**

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita agli atti regionali al protocollo PG.2024.0965451 del 09 settembre 2024, si informa che, in seguito alle verifiche di cui all'art. 19 comma 2 del D.lgs. 152/06, si ritiene necessario richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed in particolare:

1. fornire planimetria di inquadramento generale, che evidenzi i principali elementi del contesto (strade, corsi d'acqua, edifici, infrastrutture ...) e le relative distanze dal sito di intervento;
2. migliorare la planimetria di dettaglio dell'impianto (integrativa degli Allegati 3A e 3B), in cui si chiariscano, ad esempio mediante distinte legende, le installazioni esistenti e quelle in progetto;
3. con riferimento allo Studio Preliminare Ambientale fornire:
 - a) altezze fuori terra degli edifici ed installazioni esistenti in modo da poterle confrontare con l'altezza della vasca in progetto (6,0 m);
 - b) informazioni sugli eventuali volumi di scavo oltre quelli inerenti alla vasca in progetto, se sono previste tubazioni o altre linee interrato;
 - c) maggiori informazioni generali di base sull'attività produttiva servita dall'impianto di trattamento acque reflue oggetto di potenziamento (in particolare tipologia delle principali lavorazioni effettuate ed elenco delle principali materie principali processate);
 - d) tabella riassuntiva dei carichi idraulici ed inquinanti, in particolare organici, massimi e minimi, attuali e in progetto, in ingresso e in uscita;
 - e) parametri a base di calcolo delle nuove installazioni (vasca di accumulo/aerazione e impianti accessori, sistema di irrigazione dei biofiltri, sistemi di flottazione,

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale della Fiera, 8
40127 Bolognatel 051.527.6953
fax 051.527.6095Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

| | INDICE | LIV. 1 | LIV. 2 | LIV. 3 | LIV. 4 | LIV. 5 | ANNO | NUM | SUB. |
|--------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|-----|------|
| a uso interno: DP/ | Classifi. 1311 | 550 | 180 | 10 | | | Fasc. 2024 | 77 | |

- ossigenazione digestore fanghi) al fine di giustificare gli aspetti dimensionali di massima dei dispositivi e dei processi in progetto;
- f) descrizione sintetica degli aspetti manutentivi principali dei dispositivi e dei processi in progetto (lavaggi, svuotamenti, sostituzione parti etc.) ai fini della valutazione della significatività degli impatti in fase di esercizio;
 - g) tabella/paragrafo riassuntivo dei principali impatti ambientali e del loro grado di significatività;
 - h) informazioni su eventuali misure di mitigazione/compensazione specifiche del progetto;
 - i) informazioni su eventuali aspetti del monitoraggio specifici del progetto;
4. con riferimento alla planimetria scarichi idrici post operam (Allegato 3B):
- a) chiarire gli aspetti relativi all'apparente sovrapposizione tra la nuova vasca di accumulo e areazione in progetto ed il terrapieno esistente; se verranno effettuati interventi su tale terrapieno e, in caso affermativo, una quantificazione dei volumi di materiali scavati e della loro gestione; si chiede conferma del fatto che non verranno effettuate demolizioni (come dichiarato nella check list consegnata);
 - b) si chiede conferma dell'installazione anche del nuovo biofiltro (25A) e della sua considerazione nella relazione tecnica relativa all'impatto odorigeno (vedi successivo punto 6);
5. con riferimento allo SPA ed agli allegati 3A e 3B, chiarire quali sono gli interventi in progetto inerenti i filtri a tamburo;
6. con riferimento allo Studio di impatto odorigeno, confermare di aver preso in carico di tutte le sorgenti odorigene significative nella modellazione numerica utilizzata ai fini delle valutazioni ante e post operam.

Il proponente dovrà far pervenire alla Regione Emilia-Romagna Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni (vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Arpa SAC di Parma la documentazione richiesta, inderogabilmente, entro **quindici (15) giorni** lavorativi dal ricevimento della presente. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo di legge all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Gli uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri

(nota firmata digitalmente)

Bologna, 13/09/2024

Per info contattare il funzionario regionale: Ing. Susana Ruiz Miguel

e-mail mariasusana.ruizmiguel@regione.emilia-romagna.it

SRM: Richiesta integrazioni La Doria (PR).docx