

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE  
DENIS BARBIERI

POSTA PEC

Chiron Energy SPV 20 S.r.l.  
[crv.20@pec.chironenergy.com](mailto:crv.20@pec.chironenergy.com)e p.c.  
ARPAE SAC Bologna  
[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto "lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Ozzano 3" - "Ozzano 4" - "Ozzano 5", presentato da Chiron Energy SPV 20 S.r.l. localizzato nel comune di Ozzano dell'Emilia (BO).  
**[Fasc. 1311/75/2024] - Richiesta integrazioni**

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita al Prot. PG.2024.0952393 del 5 settembre 2024, si informa che, in seguito alle verifiche di cui all'art. 19 comma 2 del D. Lgs 152/06, si ritiene necessario richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed in particolare:

1. in merito alla componente rumore, alla luce del livello sonoro indotto dal funzionamento dell'impianto sul ricettore R2 (55,2 dBA), presentare la determinazione del rumore residuo presso tale ricettore sull'intero periodo di riferimento diurno 6-22 e la dimostrazione del rispetto del differenziale in riferimento al periodo più critico, ovvero l'intervallo caratterizzato dal minor livello sonoro residuo che consenta l'applicazione del criterio differenziale. Si chiede inoltre di evidenziare in apposita tavola la posizione di tutte le sorgenti acustiche dell'impianto (cabine ed inverter);
2. in relazione all'impatto sul paesaggio, motivare l'assenza di previsione, nel progetto del verde, della fascia arbustiva lungo il confine ovest di "Ozzano 5" vista, oltretutto, la presenza di un'area sportiva adiacente. In alternativa, verificata la fattibilità dell'impianto a verde, si chiede di integrare il progetto del verde con tale fascia arbustiva.

Si specifica che il proponente deve trasmettere i chiarimenti richiesti inderogabilmente entro **quindici giorni lavorativi** dal ricevimento della presente. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo di legge all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Gli uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri  
(nota firmata digitalmente)

Bologna, 13/09/2024

Per info contattare il funzionario regionale: Ing. Sara Bertolini

e-mail [sara.bertolini@regione.emilia-romagna.it](mailto:sara.bertolini@regione.emilia-romagna.it)

SB: Richiesta\_integrazioni Chiron Energy (BO).docx

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale della Fiera, 8  
40127 Bolognatel 051.527.6953  
fax 051.527.6095Email: [vipsa@regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ /	Classifi. 1311	550	180	10		Fasc. 2024	75	