

N. pratica Sinadoc 12762/2024  
Fascicolo RER n.1317/7/2024 (VIA)

Spett.li **EG Lago S.R.L.**  
[eglago@pec.it](mailto:eglago@pec.it)

p.c. **Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio**  
[sabap-bo@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-bo@pec.cultura.gov.it)

**Provincia di Ferrara**  
Settore Pianificazione Territoriale, Viabilità, Sismica  
[provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it](mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it)

**Unione dei Comuni Valli e Delizie**  
[protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it](mailto:protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it)

**Comune di Argenta**  
[municipio@pec.comune.argenta.fe.it](mailto:municipio@pec.comune.argenta.fe.it)

**Comune di Portomaggiore**  
[comune.portomaggiore@legalmail.it](mailto:comune.portomaggiore@legalmail.it)

**Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara**  
[posta.certificata@pec.bonificaferarra.it](mailto:posta.certificata@pec.bonificaferarra.it)

**Regione Emilia-Romagna**  
Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni  
[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**Oggetto:** art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, art. 15 L.R. 4/2018. **EG LAGO SRL** - Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto “Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a 12,67 MW”, situato nel comune di Argenta (FE).

**CHIARIMENTI PRIMA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA**

In relazione a quanto emerso durante la prima seduta della Cds decisoria, tenutasi in data 28 gennaio 2025, di seguito si riportano i chiarimenti necessari ai fini del prosieguo del procedimento, in alcuni casi già evidenziati con le richieste di integrazioni ma che non sembrano essere stati prodotti:

1) Campi elettromagnetici:

- l'attestazione cavi elicordati, che è rimasta quella della documentazione iniziale, riguarda cavi MT da 30 kV mentre i cavi utilizzati risultano AT da 36 kV, per i quali deve essere dichiarato se sono elicordati;

- nella tavola delle DPA Rev 2 di novembre 2024 le DPA delle cabine non risultano aggiornate e non ci sono quelle previste per le linee elettriche (nelle conclusioni della relazione CEM non si capisce se la DPA max pari a 2 m, calcolata per le linee elettriche, verrà adottata anche per la linea di connessione a 36 kV; se lo fosse, deve essere indicata in planimetria, anche perchè nella relazione, a differenza delle cabine, per le linee elettriche non viene dichiarato che nelle DPA non ricadono luoghi a permanenza prolungata);

- 2) contratti per le proprietà dell'area su cui insiste l'impianto;
- 3) contratti per la conduzione dell'attività agricola, trattandosi di un agrivoltaico;
- 4) accordi con il comune per le opere di compensazione;
- 5) garanzie fideiussorie;
- 6) per il nuovo cavodotto da realizzare in allaccio alla rete già autorizzata, specificare la non interferenza con proprietà private, l'assenza di procedure espropriative;
- 7) specificare le colture certificate che hanno portato a modificare il progetto da fotovoltaico a agrivoltaico;
- 8) piano colturale dell'area agricola di progetto,
- 9) evidenziare, anche tramite idonea planimetria, l'assenza di vincoli (D. Lgs 42/04) per avere la piena idoneità rispetto al D. Lgs. 199/21, art. 20 comma 8 lett. c quater;
- 10) specificare i contratti di asservimento delle superfici per soddisfare i requisiti della DAL 125/23 (10%);
- 11) 10) specificare le caratteristiche progettuali per rendere l'impianto coerente con le Linee Guida MASE 2022 per gli impianti agrivoltaici;
- 12) specificare la tipologia di coltivazioni che si intendo condurre durante l'esercizio dell'impianto agrivoltaico;
- 13) dettagliare le caratteristiche progettuali dell'impianto agrivoltaico; altezza (alla base e massima) e distanza tra i pannelli, spazi per le lavorazioni meccaniche dei mezzi;
- 14) ottenere la validazione delle opere di connessione da parte del gestore della rete;
- 15) per completezza d'informazioni si allega la nota dell'Unione Valli e Delizie, con le argomentazioni anticipate nella seduta del 28/01/2025;
- 16) per completezza d'informazioni si allega la nota della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, con le argomentazioni anticipate nella seduta del 28/01/2025;

Si rimane in attesa degli approfondimenti di cui sopra per poi convocare la successiva seduta della cds, specificando che le tempistiche della procedura non vengono sospesi.

Per chiarimenti è possibile rivolgersi a dott. Alessandro Travagli ([atravagli@arpae.it](mailto:atravagli@arpae.it), VIA), dott. Nicolò Sacco ([nsacco@arpae.it](mailto:nsacco@arpae.it), AU)

Cordiali saluti

Il Responsabile IF  
Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia  
SAC Ferrara  
dott. Alessandro Travagli  
*F.to Digitalmente*

Allegati:

- nota Unione dei Comuni Valli e Delizie
- nota Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio