



**CONSORZIO DI BONIFICA
PIANURA DI FERRARA**

via Borgo dei Leoni, 28 - 44121 Ferrara

www.bonificaferrara.it

info@bonificaferrara.it // posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

C.F. 93076450381

AREA PROGETTAZIONE

SETTORE ISTRUTTORIE TECNICHE, CONCESSIONI ED ESPROPRI // BG

UNITA' OPERATIVA ISTRUTTORIE TECNICHE

RESPONSABILE ING. MARCO LOLLI

Tel. 0532 218147 - 218191

e-mail: marco.lolli@bonificaferrara.it

e-mail: barbara.galuppi@bonificaferrara.it

Spett.le

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

Via Della Fiera, 8 - 40127 Bologna

alla c.a. di dott.ssa Valentina Favero

alla c.a. di dott.ssa Elena Tugnoli

alla c.a. di dott.ssa Eleonora Pinna

trasmesso via PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: RNE21 S.r.l. - Realizzazione di un impianto Agrivoltaico avanzato denominato "RNE21" dotato di accumulo, con una potenza di 18469,44 KWp, situato su terreni agricoli e localizzato in località Poggetto nel Comune di San Pietro in Casale (BO) con opere di connessione nei Comuni di Pieve di Cento (BO) e Cento (FE).

RICHIESTA INTEGRAZIONI

In riferimento a quanto in oggetto, esaminata la documentazione progettuale scaricata dal sito della Regione Emilia-Romagna secondo le modalità riportate nelle note regionali prot. n. 290591 del 21/03/2025 e n. 330697 del 01/04/2025, assunte rispettivamente ai prot. cons. n. 6204 e n. 6950 in pari date, si comunica che:

1. il campo agrivoltaico in esame ricade al di fuori dei confini del comprensorio di competenza dello scrivente;
2. le opere di connessione del campo fotovoltaico alla RTN interferiscono con linee idrauliche di competenza del Consorzio di Bonifica;

pertanto, al fine di poter esprimere il proprio parere di competenza in merito alla sola posa del cavidotto in MT, questo Ente richiede le integrazioni di seguito elencate.

CONFORMITÀ DELLA LINEA DI CONNESSIONE ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

L'esame dell'elaborato "RNE21.PD.T.23.00 - Mappa interferenze su CTR" mette in evidenza le interferenze tra il cavidotto di connessione e le canalizzazioni demaniali CONDOTTO GENERALE (attraversamento e parallelismo), CANALE DI CENTO (parallelismo ed attraversamento), SCOLO BANCHE SUPERIORE (attraversamento e parallelismo), SCOLO BANCHE INFERIORE (attraversamento in prossimità dell'origine). Nelle tavole sono



Sistema di gestione con Certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2015 per la progettazione di opere pubbliche nell'ambito dell'attività di bonifica idraulica e irrigazione e del patrimonio gestito dal Consorzio per lavori superiori a € 1 milione.

rappresentati gli attraversamenti subalveo dei canali (Interferenze n. 5 – n. 7 – n. 8 – n. 9), ma non sono stati sviluppati i parallelismi con le linee idrauliche sopraccitate.

La Ditta dovrà quindi produrre un adeguato numero di sezioni rappresentative dei parallelismi interrati, in cui dovrà essere esplicitata la distanza del cavidotto dal ciglio (per i canali a cielo aperto) o dal confine demaniale (per i canali tombinati), nel rispetto delle disposizioni dell'art. 4 lett. l) *Strutture interrate a raso o sporgenti dal terreno per un massimo di 20 cm* del vigente Regolamento per il rilascio di concessioni licenze autorizzazioni.

Per quanto riguarda gli attraversamenti già citati, la profondità di posa della linea MT dovrà essere adeguata alle prescrizioni dell'art. 4 lett. h) *Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti* del suddetto Regolamento ed i nuovi elaborati dovranno riportare valori di quote riferiti al sistema consorziale (quote indicate in m s.l.m., incrementate del valore costante pari a + 10,00 m).

Prima dell'inizio dei lavori, una volta ottenuta l'autorizzazione alla realizzazione del progetto in esame, la Ditta dovrà presentare al Consorzio formale domanda di concessione per tutte le opere interferenti con le canalizzazioni demaniali, da redigere sull'apposita modulistica scaricabile dal sito www.bonificaferrara.it/servizi/concessioni, previo pagamento delle relative delle spese istruttorie.

Per approfondimenti riguardanti la presente comunicazione, potrà essere fatto riferimento all'ing. Marco Lolli (tel. 0532/218147) o, in alternativa, alla dott.ssa Barbara Galuppi (tel. 0532/218191).

Distinti saluti.


IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Mauro Monti




Sistema di gestione con Certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2015 per la progettazione di opere pubbliche nell'ambito dell'attività di bonifica idraulica e irrigazione e del patrimonio gestito dal Consorzio per lavori superiori a € 1 milione.