



energy to inspire the world

r\_emiro.Giunta - Prot. 20/06/2025.0610254.E

Spett.  
Regione Emilia-Romagna  
Viale Della Fiera 8  
40127 Bologna  
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Reggio Emilia, 20/06/2025

DI-CEOR/C.RE/LAG. Prot. 214

AINT MASTER 97705

EAM97708 – EAM97714 - EAM97715

**Oggetto: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto “Progetto di un impianto fotovoltaico denominato “Fabbrico” di potenza pari a 16.806,24 kWp da realizzarsi nel comune di Fabbrico (RE), e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei comuni di Fabbrico (RE), Rio Saliceto (RE) e Carpi (MO)” presentato da ATLAS SOLAR 13 S.R.L.**

#### **METANODOTTO: CARPI – REGGIOLO DN 300**

Ad integrazione di quanto già specificato con nostra precedente nota DI-CEOR/C.RE/LAG. prot. 149 del 31/03/2025 e facendo seguito alla seduta in CDS del 19/06/2025, Vi comunichiamo che per poter valutare integralmente l’impatto dell’opera in progetto con i metanodotti emarginati in pressione ed esercizio, sia in termini di compatibilità che di interferenza con gli stessi, risulta necessario far tenere alla scrivente, la documentazione integrativa di seguito indicata:

- Dettaglio peso dei mezzi che transiteranno sulla viabilità interferente con il metanodotto Snam in esercizio, indicata nei Vs. elaborati con (TAV PLANIMETRIA PASSAGGIO MEZZI SU CONDOTTA SNAM).

Evidenziamo, infine, che i metanodotti emarginati sono eserciti ad alta pressione e che, pertanto, al fine di garantire l’esercizio in sicurezza dello stesso, nessun lavoro potrà essere intrapreso dal Richiedente, nell’ambito della fascia di servitù di mt. 19,50 senza una preventiva formale autorizzazione da parte della scrivente Società.

Resta, pertanto, inteso che, in difetto, riterremo il Richiedente, fin da ora, responsabile per ogni e qualsiasi danno dovesse derivare a persone, cose o impianti a causa di eventi connessi a eventuali lavori arbitrariamente eseguiti.

**Snam rete gas S.p.A.**  
**Centro di Reggio Emilia**  
Via L. Pasteur 10/A  
42122 – Reggio Emilia  
Tel. Centralino 0522/55.80.50 – 0522/55.80.62  
Fax: 0522/55.81.54  
[www.snam.it](http://www.snam.it)  
**Pec. [centroreggioemilia@pec.snam.it](mailto:centroreggioemilia@pec.snam.it)**  
**Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)**

**Snam rete gas S.p.A.**  
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7  
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008  
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008  
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.  
Società con unico socio



energy to inspire the world

In attesa di un Vostro cortese riscontro onde poter eseguire le necessarie verifiche, ci è gradita l'occasione per porgere,

Distinti saluti



Business Unit Asset Italia

Distretto Centro Orientale

Trasporto

Manager Centro di Reggio Emilia

Edoardo Portaccio