



E-DIS-08/09/2025-1069048

r emiro. Giunta - Prot. 09/09/2025.0893971.E
mento di Enel SpA, CHIAPPAROLI TIZIANO

ARPAE

aoora@cert.arpa.emr.it
c.a. BIRAL FRANCESCO

P.C.

REGIONE EMILIA ROMAGNA

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

DIS/MCN/EMR/UT-RA

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: **RICHIESTA INTEGRAZIONI E-DISTRIBUZIONE**

Prot. 15/07/2025.0126957.U - (RA) - PROCEDIMENTO UNICO DI VIA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR), COMPRENSIVO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) VOLONTARIA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006, DELLA L.R. N. 4/2018, E AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL DPR N. 59/2015 RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO "POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO - 2° LOTTO - NUOVO IMPIANTO CADITOIE", LOCALIZZATO NEL COMUNE DI RAVENNA (RA) - PROPOSTO DA HERA S.P.A. (FASC. RER N CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI ISTRUTTORIA_COMUNE_RAVENNA_BT

Con la presente, in riferimento all'oggetto, riportiamo quanto rilevato ed esposto nella CDS tenutasi in data 06/08/2025.

Analizzata tutta la documentazione progettuale, poniamo l'attenzione sull'ampliamento della "Palazzina Uffici" il quale l'ampliamento dovrà esser sviluppato senza invadere i metri 2 dalla cabina, riportati dalle pareti perimetrali a rispetto delle D.P.A.

Per poter darci evidenza, che quanto previsto da progetto, nello specifico il fabbricato da ampliare ottemperi alle distanze indicate, è sufficiente una dichiarazione attestante.

Inoltre, come segnalato dall'intervento fatto in CDS, nell'area su cui è previsto l'intervento, vi è un cavo a media tensione (15kV).

Il cavo viene interessato dalle attività di posa dei sottoservizi, tra l'impianto di depurazione e l'impianto dei rifiuti, dove il cavo viene intersecato nell'area di ingresso al depuratore.

Per la gestione dell'interferenza si richiede il dettaglio in sezione dei sottoservizi, nel caso sarebbe meglio valutare una variazione del tracciato di questi sul lato ovest.

1/2

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: **CONFIDENZIALE**

Per definire nei dettagli gli aspetti sopraindicati, mirati al rilascio del parere definitivo è a disposizione il nostro Tecnico di riferimento Sig. Castronovi Damiano tel. 3209246907; mail: damiano.castronovi@e-distribuzione.com

Allegati:
Elaborato Esecutivo Cavo MT Esistente

TIZIANO CHIAPPAROLI
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.