energy to inspire the world

Forlì, 25/11/2025

DI.CEOR/C.FO/SIL
Prot. 402/2025
AINT: EAM108646

Spett./le

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente

PEC: ***vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it***

Oggetto: **Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato:** PR-FESR 2021-2027. AZIONE 2.7.2 – Bando per il Rafforzamento della Rete Ecologica Regionale (RECORE) di cui alla D.G.R. 369/2024 – "Miglioramento del sistema di approvvigionamento idrico di Valle Mandriole" proposto dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po - localizzato nel Comune di Ravenna.
Avvio del procedimento ai sensi dell'art.16 della v.r.. 4/2018 e convocazione Conferenza di Servizi istruttoria.

Met.to: **Porto Corsini mare Ovest – Ravenna Terra DN 600**
Pot. Porto Corsini mare Ovest – Ravenna Terra DN 600

In riferimento alle Vs. PEC prot. 11/11/2025.1110248.U del 11/11/2025, pari oggetto, Vi informiamo che, per poter valutare compiutamente l'impatto delle opere in oggetto con i nostri asset in esercizio, sia in termini di compatibilità che di interferenze con gli stessi, risulta necessario far pervenire alla scrivente Società la seguente documentazione integrativa:

- verbale di picchettamento metanodotti;
- copia del progetto delle opere in oggetto, relativo alle opere interferenti (es., canalizzazioni, vie di accesso, tubazioni, opere accessorie ecc.), in scala adeguata (es. 1:2000 -1:500 - 1:200) che riporti anche le opere di proprietà della scrivente Società come individuate e picchettate nel corso del menzionato sopralluogo per picchettamento, la fascia di rispetto prevista dalle servitù in essere, le distanze delle opere in progetto dal gasdotto, debitamente sottoscritto da tecnico abilitato. In specifica planimetria andranno indicate eventuali aree di cantiere previste aventi interferenze con la fascia di servitù dei gasdotti esistenti;
- sezioni di tutte le opere previste per gli attraversamenti in progetto sui gasdotti in esercizio e, nel caso ritenute necessarie, per una più completa valutazione delle interferenze riscontrate in fascia asservita;

r_emiro.Giunta - Prot. 25/11/2025.1168818.E

Centro di Forlì
Via Cervese, 23
47122 Forlì
Tel: 0543/72.07.88 (emergenza 24 ore su 24)
0543/57.60.66
Fax: 0543/79.51.77

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara 7
Capitale sociale Euro 1.200.000,00 i.v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10238291008 - R.E.A. Roma n. 1219553
Partita IVA 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio

- relazione tecnico/descrittiva delle opere in progetto dedicata specificatamente alle interferenze con asset Snam e alle relative eventuali ipotesi di risoluzione.
- nel caso di attraversanti carrabili lungo il tracciato del gasdotto andranno indicati nella relazione tecnica la frequenza di transito ed i carichi previsti massimi previsti;
- eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie a ad illustrare al meglio le interferenze con il gasdotto.

Specifichiamo, altresì, che i metanodotti in pressione ed esercizio di proprietà della scrivente, sono disciplinati dalle norme di sicurezza vigenti in materia di cui al D.M. 16 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8" (pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell' 8 maggio 2008), del D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" (pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell' 8 maggio 2008), e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Ricordiamo, infine, che i metanodotti emarginati sono eserciti ad alta pressione e che, pertanto, al fine di garantire l'esercizio in sicurezza degli stessi, nessun lavoro potrà essere intrapreso, nell'ambito della fascia di sicurezza, senza una preventiva formale autorizzazione da parte della scrivente Società. Resta pertanto inteso che, in difetto, Vi riterremo, fin da ora, responsabili per ogni e qualsiasi danno dovesse derivare a persone, cose o impianti a causa di eventi connessi a eventuali lavori arbitrariamente eseguiti.

Resta inteso, fin da ora, che in mancanza di un Vostro formale riscontro alla richiesta di fornire la richiamata documentazione, entro 60 giorni dal ricevimento della presente, procederemo all'archiviazione della pratica senza che possa essere imputata alla scrivente Società alcuna responsabilità in proposito.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, onde poter eseguire le necessarie verifiche, ci è gradita l'occasione per porgerVi distinti saluti.

Il Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Forlì (tel. 0543 720788) resta a Vostra disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

Distinti saluti.

Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centro di Forlì
Manager
Alessandro Franciulli

r_emiro.Giunta - Prot. 25/11/2025.1168818.E