

VIA PEC

Spettabile

**REGIONE EMILIA – ROMAGNA**

Direzione Generale Cura del Territorio e  
dell'Ambiente

Area Valutazione Impatto Ambientale e  
Autorizzazioni

[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

e p.c. Spettabile

**MOLINELLA ENERGY S.R.L.**

[molinellaenergysrl@legalmail.it](mailto:molinellaenergysrl@legalmail.it)

**OGGETTO: CDS – Codice pratica 202307117 – Avvio del procedimento ai sensi dell'art.16 della l.r. 4/2018 e convocazione conferenza di servizi istruttoria**  
**Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto “Progetto di un impianto agrivoltaico denominato “Molinella” di potenza pari a 24,99 MWp da realizzarsi nel comune di Molinella (BO), e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei comuni di Molinella (BO), Argenta (FE) e Portomaggiore (FE)”.**  
**Proponente: Molinella Energy S.r.l.**  
**Comune: Molinella (BO)**

Ci riferiamo alla Vs. comunicazione di pari oggetto della presente (ns. prot. TERNA/A20250118221 del 06.10.2025), per rappresentarVi quanto di seguito indicato.

Premesso che:

- in data 22.02.2024 la Società DEMETRA - SOCIETÀ AGRICOLA DI BEVILACQUA ROBERTA ha richiesto a Terna la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaica) con potenza nominale pari a 36,28 MW e potenza



- in immissione pari a 36,26 MW nel Comune di Molinella (BO);
- in data 01.03.2024 con lettera prot. TERNA/P20240023040 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale che prevede il collegamento in antenna a 36 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN a 380/132/36 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN a 380 kV “Ferrara Focomorto – Ravenna Canala” e alla linea RTN a 132 kV “Portomaggiore – Bando”;
  - in data 26.06.2024 la Società DEMETRA - SOCIETÀ AGRICOLA DI BEVILACQUA ROBERTA ha accettato la STMG suddetta;
  - in data 10.01.2025 la società DEMETRA - SOCIETÀ AGRICOLA DI BEVILACQUA ROBERTA ha volturato la suddetta STMG alla società MOLINELLA ENERGY S.r.l.;
  - in data 24.04.2025 la Società MOLINELLA ENERGY S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere per la connessione dell'impianto alla RTN;
  - in data 14.05.2025 con lettera prot. TERNA/P20250058581 Terna ha comunicato il parere di rispondenza (benestare) del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

Si coglie l'occasione per precisare che il riscontro fornito con la presente comunicazione, non esonera il richiedente dal rispetto degli obblighi assunti con la richiesta di connessione alla RTN ed inerenti agli adempimenti previsti dal TICA e dal Codice di Rete.

A tal proposito il coinvolgimento del Gestore nel procedimento autorizzativo de quo non vale come evento sostitutivo della Comunicazione di avvio procedimento ex art. 21 TICA e dei successivi adempimenti previsti dalla regolazione vigente.

Vi informiamo infine che il valore di potenza dell'impianto di cui all'oggetto non corrisponde al valore di potenza della richiesta in sede di STMG; a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente).

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

**Mauro Caprabianca**

All. c.s.

Mauro Caprabianca

Firmato da Mauro  
Caprabianca  
Data: il 20/10/2025  
alle 16:45:13 UTC