Spett.le

Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale – Regione Emilia Romagna
PEC:
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Comunicazione a mezzo PEC

Oggetto: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato: "PR-FESR 2021-2027. AZIONE 2.7.2 – Bando per il Rafforzamento della Rete Ecologica Regionale (RECORE) di cui alla D.G.R. 369/2024 – "Miglioramento del sistema di approvvigionamento idrico di Valle Mandriole" presentato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po - localizzato nel Comune di Ravenna.

Riscontro nota prot. n. 0200302 del 11/11/2025 (pratica n. DG25A0003).

In merito alla Vs. nota acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 83492 del 12/11/2025 e a seguito della valutazione della documentazione presentata dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, si comunica che è necessario acquisire le integrazioni documentali di seguito dettagliate.

1. In riferimento ai quantitativi di prelievo, occorre chiarire i dati di portata e volume richiesti in concessione. Nel SIA è stata indicata una portata massima pari a 750 l/s e un volume massimo di 6.700.000 mc/a. Tale volume comprende sia la quota di risorsa garantita dal vettoriamento di Cer e Romagna Acque spa, pari a 3.200.000 mc/a, sia la quota di risorsa a scorrimento naturale del Fiume Lamone, pari a 3.500.000 mc/a. Pertanto è necessario specificare il quantitativo richiesto, che dovrà essere al netto del quantitativo di acqua vettoriata già oggetto di altri atti concessori.

   Inoltre va meglio esplicitato in che rapporto si ponga il quantitativo richiesto di 3.500.000 mc/a con quello massimo prelevabile in destra idraulica del Fiume Lamone dal Comune di Ravenna, destinato alla medesima finalità e pari a 4.000.000 mc/a (atto n. DET-AMB-2024-7113 del 19/12/2024 - Procedimento RA21A0026), anche ai fini della contabilizzazione della risorsa effettivamente destinata all'uso ambientale e alle relative responsabilità nella gestione.

2. Occorre fornire il progetto inerente le soluzioni tecniche adottate (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati) per la misurazione e verifica delle portate e dei volumi derivati, di quelli restituiti e dei quantitativi da lasciar defluire in alveo per garantire il DMV.

Cordiali saluti.

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(*originale firmato digitalmente*)

Per informazioni: *Ilaria Strafella - 3314009227 - istrafella@arpae.it - PEC: dirgen@cert.arpa.emr.it*

arpaeAmbiente.EmiliaRomagna/12/2025.12652830E5.0224486.U