

Mirandola, 9 gennaio 2026

Prot. N. 23

trasmissione PEC

Spett.le

ARPAE

aomo@cert.arpa.emr.it

Spett.le

Comune di Novi di Modena

comune.novidimodena@cert.comune.novi.mo.it

Spett.le

Regione Emilia Romagna

Area V.I.A. e autorizzazioni

urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

**OGGETTO: Pratica n°24413/2025 “impianto solare agrivoltaico avanzato con potenza di picco pari a 24.001,11 kW” in Via Valle Bassa nel Comune di Novi di Modena e relative opere di connessione anche nel Comune di Carpi proposto da LIO ENERGY TAURUS S.R.L. .
Richiesta di integrazioni**

Con riferimento al procedimento in oggetto ed alle tematiche emerse durante la seduta tenutasi in data 11 dicembre 2025 relative alle interferenze tra la rete gas distribuzione in gestione e l'elettrodotto in progetto previsto in aree diverse da quelle di esclusiva pertinenza del Proponente (*nel seguito elettrodotto*), si richiedono le seguenti integrazioni :

- 1) planimetrie in scala adeguata rappresentanti l'esatto posizionamento delle condotte esistenti ed opere in progetto;
- 2) sezioni in scala adeguata rappresentanti l'esatto posizionamento delle condotte esistenti, ed opere in progetto;
- 3) computo metrico estimativo delle eventuali opere di adeguamento sottoservizi;
- 4) specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore dell'elettrodotto, relativa alla distanza minima da prevedere tra le pareti dello scavo AS RETIGAS e l'elettrodotto in progetto, in caso di intervento di riparazione per fuga gas in media pressione senza doverne richiedere la temporanea disattivazione;
- 5) riferimenti societari e nominativi delle persone responsabili dell'azienda che avrà in capo l'esercizio dell'elettrodotto;
- 6) riferimenti e descrizione dettagliata della struttura tecnica e della struttura operativa dell'azienda che avrà in capo la gestione dell'elettrodotto, allegando adeguata

documentazione che ne attesti le competenze tecniche specifiche, qualifiche ed abilitazioni alla conduzione di elettrodotti interrati;

- 7) numero telefonico di pronto intervento attivo H24 tutti i giorni dell'anno per la segnalazione di guasti o anomalie dell'elettrodotto e per la gestione di interventi indifferibili ed urgenti sulla rete gas distribuzione in gestione alla scrivente;
- 8) canale di riferimento per richieste di informazioni cartografiche, sopralluogo, tracciamento ed ubicazione dell'elettrodotto in caso di interventi programmati sulla rete gas o per la redazione di progetti di nuove opere eventualmente interferenti;
- 9) planimetria e particolari costruttivi dei sistemi fissi di segnalazione dell'elettrodotto in progetto.

Tecnico di riferimento: marco.negrelli@aimag.it .

Distinti saluti.

Il Presidente
(Ing. Riccardo Castorri)

(Ing. Riccardo Castorri)