



Provincia di Modena

Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni

Telefono 059 209 690 Fax 059 209 661
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 MODENA - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Classifica 11-15-05 fasc. 5421/2025

Modena, 03/12/2025

Alla cortese attenzione di
LIO ENERGY TAURUS S.R.L.
ARRIGO BOITO 8
20121 MILANO (MI)
lioenergytaurus@legalmail.it

Oggetto: S.P. 413 ROMANA. LIO ENERGY TAURUS SRL. ISTANZA RELATIVA AL PROCEDIMENTO PER RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO E SOTTOSUOLO, PER POSA DI CAVIDOTTO IN MT PER L'ALLACCIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO A NOVI DI MODENA IN VIA VALLE BASSA, NEL TRATTO DALLA PROGR. KM. 32,750 E LA PROGR. KM. 40,600 LATO SINISTRO. COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 L. 241/90 E CONTESTUALE COMUNICAZIONE DI EVENTUALE RIGETTO DELL'ISTANZA – RICHIESTA DI ELEMENTI AI SENSI DELL'ART. 10 BIS L. 241/90

È pervenuta a questo Servizio il 10/11/2025 ed assunta a prot. 38704/11-15-05/5421/2025 il 10/11/2025, la domanda con la quale il LIO ENERGY TAURUS S.R.L. (cod.fisc. 14219040962) ha chiesto il rilascio della concessione per l'esecuzione dei lavori di POSA CAVIDOTTO IN MT PER L'ALLACCIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO A NOVI DI MODENA IN VIA VALLE BASSA interessanti la SP 413 ROMANA nel tratto dalla progr. km. 32,750 alla progr. km. 40,600 in Comune di Novi di Modena, richiedendo di eseguire le opere in modalità scavo in trincea.

A seguito dello svolgimento dell'istruttoria tecnica, è risultato che vi sono i seguenti motivi che non permettono a questa Amministrazione di accogliere l'istanza di cui sopra:

1. Non si autorizza lo scavo in trincea. Si prescrive scavo in TOC (trivellazione orizzontale controllata);
2. Tutti i cavidotti dovranno essere posati ad una profondità minima di 1,5 metri rispetto all'estradosso tubi, al fine di non precludere eventuali interventi di manutenzione straordinaria profonda;

Sulla base dei suddetti elementi l'Amministrazione Vi invita a fornire entro il termine di 30 (trenta) giorni, fatta salva eventuale richiesta formale di proroga del termine assegnato, dal ricevimento della presente comunicazione, specifiche osservazioni, nuovi elaborati progettuali che tengano conto delle indicazioni di cui sopra o accettazione di quanto stabilito dai tecnici della Provincia di Modena e che consentano di rivalutare gli elementi e le informazioni inizialmente prodotti.

Questa comunicazione è inviata a Vostra garanzia per favorire un ulteriore intervento partecipativo al procedimento secondo quanto previsto dall'art. 10 bis della Legge n. 241/90.

Questa comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in



manca delle stesse, dalla scadenza del termine assegnato.

Le osservazioni:

a. devono essere presentate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo provinciadimodena@provincia.modena.it richiamando nella lettera di trasmissione il precedente protocollo 12504/11.15.5/4502

La presentazione delle osservazioni e dei documenti illustrativi delle stesse all'Amministrazione comporta una serie di ulteriori valutazioni in fase istruttoria, ma non determina automaticamente l'approvazione dell'istanza originariamente presentata.

Si precisa che lo Scrivente Servizio provvederà ad emettere, senza l'invio di ulteriore comunicazione, un provvedimento di rigetto dell'istanza in caso di:

1. decorrenza dei termini di 30 (trenta) giorni senza invio a mezzo pec all'indirizzo provinciadimodena@cert.provincia.modena.it espressa comunicazione di accettazione delle prescrizioni indicate nel referto tecnico;
2. impossibilità di accogliere le osservazioni di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/90;

Per ulteriori informazioni contattare il tecnico Ing. Grimaldi Massimo al n. 059.209602 e/o Istr. Dir.vo Muratori Simona al n. 059.209631.

Cordiali saluti.

Il funzionario delegato
GIULIA PARENTI