



Dipartimento di Sanità Pubblica

Direttore: Dott. Gianpiero Mancini

Rif. SINADOC: 9842/2025
Rif. Emilia-Romagna PG. n. 365384 del 10/04/2025
Fascicolo n. 1317/12/2025

Ravenna, 22/08/2025

ARPAE SAC
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Ravenna
- Area Autorizzazioni e concessioni Est
aora@cert.arpa.emr.it

Oggetto: PROCEDIMENTO UNICO DI VIA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR), COMPRENSIVO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) VOLONTARIA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006, DELLA L.R. N. 4/2018, E AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL DPR N. 59/2015 RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO "POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 2° STRALCIO: 1° LOTTO – 2° LOTTO – NUOVO IMPIANTO CADITOIE", LOCALIZZATO NEL COMUNE DI RAVENNA (RA) – PROPOSTO DA HERA S.P.A. (FASC. RER N. 1317/12/2025)

È stato condotto da parte dei competenti Servizi di questo Dipartimento l'esame del progetto e della documentazione tecnica allegata all'istanza di cui all'oggetto.

Dalla valutazione sotto il profilo igienico-sanitario dell'intervento proposto è necessario che la pratica venga integrata con quanto segue:

- integrare la documentazione fornita, dove siano presenti la posa di cavi elettrici o la presenza di cabine o trasformatori, con rappresentazioni grafiche riportanti la distanza di prima approssimazione (DPA) e/o le fasce di rispetto dei Campi Elettro-Magnetici (CEM). Si chiede inoltre di dare evidenza di eventuali altre DPA/fasce di rispetto presenti nell'area e si chiede di specificare se all'interno di tali fasce di rispetto o delle DPA saranno presenti, alla luce della fase di cantiere e del progetto definitivo, spazi dov'è prevista la permanenza dei lavoratori per un periodo superiore alle 4 ore giornaliere;
- si richiede di mettere in evidenza in planimetria la posizione della nuova cabina 3 con relativa DPA;
- per la palazzina uffici ed il locale uffici di nuova costruzione, fornire elaborati grafici del progetto architettonico aggiornato, completo delle dimensioni dei locali comprese altezze in conformità al RCI di Ravenna (secondo cui i locali di categoria C1 non devono avere altezza inferiore a 2,7 m), rapporti aeranti e illuminanti, ante apribili degli infissi, senso di apertura delle porte interne, servizi igienici, dei parametri dimensionali delle scale, indicazioni sulla tipologia degli impianti di riscaldamento nei luoghi di lavoro confinati e di una relazione descrittiva delle lavorazioni previste in ogni ambiente.

Distinti saluti



Giulia Silvestrini
22.08.2025
16:30:23
GMT+02:00

Dott.ssa Giulia Silvestrini
Direttore f.f. UO Igiene e Sanità Pubblica Ravenna

