



CONSORZIO DI BONIFICA  
PIANURA DI FERRARA

via Borgo dei Leoni, 28 - 44121 Ferrara

www.bonificaferrara.it

info@bonificaferrara.it // posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

C.F. 93076450381

AREA PROGETTAZIONE

SETTORE ISTRUTTORIE TECNICHE, CONCESSIONI ED ESPROPRI

UNITA' OPERATIVA ISTRUTTORIE TECNICHE

RESPONSABILE ING. MARCO LOLLI

Tel. 0532 218133 - 218134 - 218158 - 218147

e-mail: marco.lolli@bonificaferrara.it

alessandro.storti@bonificaferrara.it

CONS BON PIAN FERRARA	
12/03/26 Partenza	
Protocollo n. 5433	00403

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

ARPAE

Agenzia Prevenzione Ambiente Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ferrara

Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia

aoofo@cert.arpa.emr.it

ALFI GREEN Srl

alfigreen@legalmail.it

**OGGETTO:** ALFI GREEN Srl - Istanza di avvio del Procedimento Unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto "Impianto agrivoltaico avanzato denominato Bandissolo da 24.979,5 kwp, abbinato ad un sistema di accumulo elettrochimico da 12.000 w, opere connesse ed infrastrutture indispensabili" Comune di Argenta e Portomaggiore (FE).

**RICHIESTA DI ULTERIORI CHIARIMENTI.**

Con riferimento alla documentazione scaricata dal link riportato nella nota di ARPAE vostro prot. 32098.U del 19/02/2026 assunta a prot. Consorziale 3707 in pari data e ai lavori della 1^ Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi in data 10/03/2025, al fine di consentire allo scrivente Consorzio di poter rilasciare il proprio parere favorevole nell'ambito del procedimento autorizzativo in oggetto, si richiede quanto segue.

**Osservazioni sulla conformità della LINEA DI CONNESSIONE alle vigenti norme in materia di POLIZIA IDRAULICA**

**Attraversamento dello Scolo Bandissolo Argenta**

A parziale modifica di quanto rappresentato nell'elaborato "03\_INTERFERENZE\_All.16\_Censimento\_e\_risoluzione\_interferenze\_rev1\_timbrato.pdf", al fine di evitare che, immediatamente a valle dell'attraversamento, l'elettrodotto in esame venga posato in prossimità del ciglio del canale, si invita la Ditta ad effettuare le necessarie verifiche finalizzate allo staffaggio della linea sul lato esterno della frontina di monte, anziché su quella di valle, come previsto nel sopraccitato elaborato.



Sistema di gestione con Certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2015 per la progettazione di opere pubbliche nell'ambito dell'attività di bonifica idraulica e irrigazione e del patrimonio gestito dal Consorzio per lavori superiori a € 1 milione.



Figura 1

#### Attraversamento sub-alveo della Fossa Benvignante TA e della Fossa Sabbiosola TA

A seguito di ulteriori valutazioni effettuate con il personale tecnico consorziale che opera sul territorio e tenuto conto che i manufatti idraulici interessati dall'attraversamento in argomento non sono dotati di platea di fondazione, la posa dell'elettrodotto dovrà rispettare la distanza minima di metri 5,00 dal fondo di progetto del canale anziché metri 3,00 come previsto nell'elaborato inoltrato al Consorzio.

Per ogni utile informazione riguardante lo stato dei luoghi, si invita la Ditta in oggetto a prendere contatti con il tecnico consorziale che opera sul territorio, nella persona del geom. Marco Campanella al n. 0532-855066. Per chiarimenti riguardanti la presente nota potrà invece essere fatto riferimento all'ing. Marco Lolli al n. 0532-218147 o, in alternativa, al geom. Alessandro Storti al n. 0532-218133.

Si rimane in attesa di ricevere nuova documentazione che recepisca le osservazioni sopra esposte e si inviano distinti saluti.



**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Ing. Mauro Monti)



Sede Legale  
Via Borgo dei Leoni 28, Ferrara // tel. 0532 218211 // fax 0532 211402  
Sede Tecnica  
Via Mentana 3/7, Ferrara // tel. 0532 218111 // fax 0532 218150

