

Prot CFR. FILESEGNATURA.XML / OGGETTO PEC  
del CFR. FILESEGNATURA.XML / OGGETTO PEC

Alla Regione Emilia-Romagna  
Servizio Valutazione Impatto e  
Promozione Sostenibilità Ambientale  
PEC: [vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

e p.c. All'Unione della Romagna Faentina  
SUE/SUAP di Faenza e Brisighella  
PEC: [pec@cert.romagnafaentina.it](mailto:pec@cert.romagnafaentina.it)

**OGGETTO:** Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al "Progetto per la realizzazione degli invasi Colombaia, Sarna e Moreda e le relative condotte di interconnessione nei Comuni di Faenza e Brisighella (RA)" ai sensi della LR 4/2018, presentato dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale.

**RICHIESTA DI INTEGRAZIONI/CHIARIMENTI**

Con riferimento:

alla procedura in oggetto (prot. attivazione Regione Emilia-Romagna PG/2019/334282 del 05/04/2019);

alle istanze di autorizzazione sismica:

- P.G. 47204 del 27/06/2019 SIS ID 7851 (acquisita a prot. 8396 in data 28/06/2019 progr. URF 132/19): Costruzione invaso irriguo Moreda
- P.G. 49021 del 02/07/2019 SIS ID 7849 (acquisita a prot. 8562 in data 02/07/2019, progr. URF 135/19): Costruzione invaso irriguo Colombaia
- P.G. 49029 del 02/07/2019 SIS ID 7857 (acquisita a prot. 8566 in data 02/07/2019, progr. URF 136/19): Costruzione locale tecnico a servizio dell'invaso Colombaia
- P.G. 49043 del 02/07/2019 SIS ID 7850 (acquisita a prot. 8569 in data 03/07/2019, progr. URF 137/19): Costruzione invaso irriguo Sarna

alla Conferenza Istruttoria ai sensi dell'art. 10 comma 4 della LR 4/2018 tenuta il 17 settembre scorso;

consultata la documentazione tecnica ed amministrativa disponibile sul sito web della Regione Emilia-Romagna

esaminata la documentazione allegata alle istanze di autorizzazione sismica sopra citate,

preso atto che,

- la procedura in oggetto, secondo quanto indicato dal proponente e nell'avvio del procedimento, comprende l'Autorizzazione sismica,
- gli interventi strutturali o che interessano strutture riguardano: tre invasi, locali tecnici, cabine elettriche, manufatti ad uso impiantistico, casse d'aria,

per quanto di competenza del Servizio Sismico del Nuovo Circondario Imolese (struttura tecnica competente in materia sismica per l'Unione della Romagna Faentina),

si rileva la necessità di integrazioni/chiarimenti in merito a:

1. attestazione assolvimento imposta di bollo per il rilascio delle autorizzazioni sismiche (n. 4 bolli da € 16,00);
2. nomina e dichiarazione collaudatore/i delle opere soggette ad autorizzazione sismica (o motivazione del differimento della nomina all'inizio dei lavori);

3. valutazioni in merito alla rilevanza per la pubblica incolumità delle “casce d'aria” e dei manufatti ad uso impiantistico (per collettori ed elettropompe): documentazione relativa agli interventi privi di rilevanza ai sensi della DGR 2272/2016 e/o istanza di autorizzazione sismica con progetto esecutivo delle strutture ai sensi della DGR 1373/2011;
4. prescrizioni relative alle caratteristiche dei materiali scolti per la costruzione di tre invasi: modalità di posa in opera, controlli da eseguire durante la costruzione, limiti di accettabilità dei materiali, grado di compattazione da raggiungere (§ 6.8.1 Norme tecniche per le costruzioni DM 17/01/2018).

Si fa inoltre presente che prima dell'inizio dei lavori dovranno essere depositati:

- i progetti esecutivi delle strutture dei locali tecnici, delle cabine elettriche e degli altri manufatti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici;
- le nomine e dichiarazioni del/i collaudatore/i delle opere soggette ad autorizzazione sismica (se non già presentati nel corso dell'istruttoria).

Si rimane a disposizione per chiarimenti ai seguenti recapiti:

mail [sismica@nuovocircondarioimolese.it](mailto:sismica@nuovocircondarioimolese.it), tel. 0542 603204 - 603257.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE  
(ing. Marta Tomidei)