



**PARERE PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA
"PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVASI COLOMBAIA ,
SARNA, E MOREDA E LE RELATIVE CONDOTTE DI
INTERCONNESSIONE NEI COMUNE DI FAENZA E BRISIGHELLA "**

Eleonora Visani

per: Daniele Babalini, Emilio Selvatici, Silvia
Donattini

09/09/2019 14:52

Da: Eleonora Visani/COMUNE DI FAENZA

Per: Daniele Babalini/COMUNE DI FAENZA@COMUNE DI FAENZA, Emilio Selvatici/COMUNE
DI FAENZA@COMUNE DI FAENZA, Silvia Donattini/COMUNE DI FAENZA@COMUNE DI
FAENZA

Buongiorno,
in merito alla richiesta di parere sul procedimento in oggetto si comunica quanto di seguito .

Si è visionato quanto allegato al prot.68098 del 30/08/2019 e in propria competenza risulta essere
l'allegato D2_ INTERFERENZE STRADE COMUNALI E VICINALI DI FAENZA
che comprende:

- Premessa/relazione introduttiva al lavoro da eseguirsi con inquadramento e elenco delle interferenze
- modulo B del Regolamento scavi vigente del Comune di Faenza compilato con indicati tutti gli scavi riguardante il territorio comunale faentino: si rileva che non è presente MARCA DA BOLLO DA €. 16.00 E BOLLETTINO €.50.00 DI DIRITTI TECNICO AMMINISTRATIVI, ma da valutare se devono essere presentati e pagati essendo l'autorizzazione allo scavo endoprocedimento della pratica autorizzatoria del Settore Territorio
- planimetria generale scala 1:15000 con elenco scavi e individuazione con codice e numero per ogni intervento
- Tavole singole per ogni scavo con planimetria , estratto catastale e sezioni stato attuale e di progetto nel quale si individua la tecnica di scavo utilizzata (scavo a cielo aperto o con tecnica di spingitubo)

Da un'analisi sommaria si rileva che le prescrizioni di massima di solito richieste nelle profondità di posa sono rispettate (*"lo scavo dovrà essere eseguito ad una profondità maggiore o uguale a ml. 1,00 ed ad almeno ml. 0,50 al di sotto del piano di scorrimento degli scoli laterali della strada e/o di qualsiasi altro manufatto presente"*);

- Errore tavola P13 - S.P. 302 "BRISIGHELLESE" anziché "MARZENO" e errato stato attuale in quanto sotto alla pista ciclabile è presente Tombinamento/tubazione in CA del Ø630 cm, per cui varranno le prescrizioni sopradette (profondità > 50 cm);
- Non si rilevano presenze di sottoservizi ulteriori ma il Consorzio sarà tenuto a richiedere a tutti gli enti (HERA, TELECOM, ITALGAS, ect) cartografia apposita per evidenziali eventuali interferenze , necessaria soprattutto in caso di scavo con teleguidata
- Non si autorizzano scavi su aree private per i quali il Consorzio dovrà aver ottenuto tutti i NULLA OSTA necessari dai privati interessati.

Per quanto riguarda il rilascio dell'autorizzazione allo scavo essendo necessaria la presentazione di apposita cauzione a garanzia di eventuali danni su suolo pubblico , sarà da calcolare e la stessa rilasciata con la prescrizione (come in caso precedente similare):

la cauzione di €. _____,00 sarà prestata al Settore LL.PP.- Servizio Infrastrutture, nelle modalità previste dall'art.6 del Regolamento Scavi vigente prima della data di inizio lavori prevista entro 1 anno dal rilascio del provvedimento conclusivo di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) deliberato dalla REGIONE EMILIA ROMAGNA e sarà restituita a seguito del benessere finale, ai sensi dell'art.7 c. 8 del Regolamento. Sono fatti salvi e prevalenti eventuali e diverse tempistiche stabilite nel provvedimento conclusivo regionale, che andranno comunque comunicate tempestivamente al Servizio scrivente;

Non si rileva null 'altro di particolare di competenza .

Arch.Eleonora Visani
COMUNE DI FAENZA
Settore Lavori Pubblici
Servizio Progettazione Infrastrutture
e Manutenzione Faenza
tel:0546-691334
cell: 334-6012473
e mail: eleonora.visani@romagnafaentina.it
Posta Elettronica Certificata del Comune di Faenza : pec@cert.romagnafaentina.it.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio (e relativi allegati) sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita . Qualora Lei non fosse il destinatario del presente messaggio , La invitiamo a non leggerlo ed eliminarlo immediatamente, dandocene gentile comunicazione. Per qualsiasi informazioni si prega contattare eleonora.visani@romagnafaentina.it

Ricordati dell'ambiente prima di stampare questa e-mail