



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA



SETTORE COORDINAMENTO SICUREZZA TERRITORIALE
U.T. SICUREZZA TERRITORIALE FERRARA
LA RESPONSABILE
ALCESTE ZECCHI

ARPAE Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ferrara
Unità Autorizzazioni complesse ed Energia
ferrara@pec.arpae.it

e, p.c. **Regione Emilia-Romagna**
Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Juwi Development 25 S.r.l.
juwidevelopment25@legalmail.it

Allegati n

Oggetto: art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, art. 15 L.R. 4/2018. - Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato di potenza pari a 118,7 MWp denominato "Juwi Development 25" e relative opere connesse da realizzarsi nel Comune di Ferrara (FE).
Proponente: JUWI DEVELOPMENT 25 S.R.L.
Verifica di completezza, ai sensi dell'art. 15, commi 4 e 5, della L.R. 04/2018.

In riferimento al procedimento in oggetto, inviato da codesta Agenzia con prot. n. 143244 del 04/08/2026, registrato al protocollo dello scrivente con n. 04/08/2026.0050063, premesso che:

- questa Agenzia ha fra i suoi compiti d'istituto il mantenimento della sicurezza idraulica del territorio relativamente ai corsi d'acqua di propria competenza;
- il progetto prevede la posa di opere di connessione che interferiscono con le OO.II di 2ª categoria di competenza di questa Agenzia: in particolare si prevede il parallelismo e l'attraversamento del diversivo del Po di Volano, e dei suoi argini, e l'attraversamento del Po di Volano-risvolta di Cona, con scavo in TOC;
- il progetto prevede altresì la posa del cavidotto di connessione lungo via Comacchio e la via Ginestra, coincidenti con l'argine destro e sinistro del Po di Volano-risvolta di Cona;
- tali cavidotti non possono essere posati all'interno degli argini di difesa, nella fattispecie via Comacchio e via Ginestra, che corrispondono rispettivamente all'argine destro e l'argine sinistro del Po di Volano – risvolta di Cona;

SEDE OPERATIVA

Viale Cavour 77	44121 - Ferrara	Tel 0532218811	Fax 0532210127
-----------------	-----------------	----------------	----------------

PEC: stpc.ferrara@postacert.regione.emilia-romagna.it
e-mail stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it

		ANNO	NUMERO
a uso interno	DP		

Classif.

INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5
5685	650	20			

Fasc.


ANNO	NUMERO	SUB
2017	315	

Date le premesse, ai fini dell'espressione del proprio parere idraulico, ai sensi del R.D. 523/1904, già in questa fase preliminare si chiede:

- a) una modifica del tracciato delle opere di connessione, al fine di escludere la posa dei cavidotti sulle sommità arginali;
- b) di predisporre la seguente documentazione grafica, in relazione alla tipologia di attraversamenti e posa dei cavidotti che si intende realizzare:

Parallelismi:


- elaborati grafici planimetrici e in sezione con evidenza della distanza di posa del cavidotto interrato in parallelismo agli argini, che dovrà essere di almeno m 10 dall'unghia arginale, come da schema:



PARALLELISMI

Attraversamenti dell'alveo

- elaborati grafici quotati (planimetria e sezione reale del punto di attraversamento), e relazione descrittiva rappresentativi della metodologia di intervento;
- per gli attraversamenti in subalveo con tecnica T.O.C. dovranno essere prodotte:
 - indagini geologiche-geotecniche per escludere possibili percorsi di filtrazione derivanti dall'esecuzione dell'attraversamento in subalveo;
 - sezioni reali nel punto di attraversamento della TOC del corso d'acqua e dei suoi argini, in quote assolute s.l.m.m, con evidenza delle distanze di posa del cavidotto, che dovranno rispettare quanto indicato nello schema sottostante:



ATTRAVERSAMENTI IN SUBALVEO

Per informazioni e chiarimenti si può fare riferimento ai funzionari tecnici Donatella Casanova (rif. tel. 0532218805 – e-mail: donatella.casanova@regione.emilia-romagna.it) e ad Elisa Grandi (rif. tel. 0532218840 – e-mail: elisa.grandi@regione.emilia-romagna.it).

In attesa della documentazione richiesta, si porgono cordiali saluti.

Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Davide Malfatto

E.Q. Davide Malfatto

Rich_completezza_Juwi_Ferrara

05/08/2026_Grandi_E/0532218840