



 **Direzione provinciale**

direzione prevista per le acque di scarico meteoriche

- Tipologia: tracker mono-assiale
- Tilt moduli: da +60° a +60°
- Potenza nominale impianto FV: 3.788,4 kWp
- Potenza sistema di accumulo: 558,9 kW
- Potenza nominale inverter lato AC: 3.325 kWac
- N° moduli: 6.888
- Potenza unitaria modulo: 550 Wp
- Potenza massima immessa in rete: 3.762,75 kW

LAGOSANTO 1 S.r.l.
VIA L. DA VINCI 12, BOLZANO (BZ)
P.TVA 03119000218

Ing. MATTEO BONO
VIA PER ROVATO 29/C - 25030 ERBUSCO (BS)
TEL. 0305381283 - EMAIL: m.bono@startone.it

Ing. MARCO PASSERI
VIA PER ROVATO 29/C - 25030 ERBUSCO (BS)
TEL 0305281283 - EMAIL m.passeri@startenq.it

START ENGINEERING S.R.L.
VIA PER ROVATO, 29/C - 25030 ERBUSCO (BS)
P. IVA 04166670086

Liv. progettazione	Cod. elaborato	Filename	Formato	Data	Scala
-	T003		prf		1:5.000

Rev.	Data	Descrizione	Eseguito	Verificato	Approvato
0.0	12/07/2022	Trasmissione	L.P.	MD/MD	

