




NOTE:
L'ente fornitore delle planimetrie riguardanti il metanodotto specifica quanto segue:
1. Il tracciato delle tubazioni di competenza della scrivente nella zona soggetta all'intervento è puramente indicativo.
2. Tutte le tubazioni, sono interrate ad una profondità di circa 60-120 cm; gli allacciamenti non sono sempre perpendicolari alla rete, in quanto legati sia all'effettivo posizionamento della rete gas che dalle strutture civili.
L'ente gestore di acquedotto, telecomunicazioni e fognatura precisa che il tracciato fornito è puramente indicativo e che, per l'esatta localizzazione, si dovrà procedere con sondaggi eseguiti a mano.
Il posizionamento della linea MT in progetto, rispetto ai sottoservizi esistenti, risulta quindi espresso in funzione della documentazione fornita dagli enti gestori delle reti; si provvederà, in fase operativa, ad un'analisi contraddittoria rispetto alle informazioni fornite dagli enti gestori, in modo da evitare problematiche e disservizi alla popolazione.
Nella progettazione del posizionamento del cavidotto interrato MT di collegamento dell'impianto fotovoltaico alla cabina primaria Longosanto sono state rispettate le indicazioni operative di posizionamento della linea MT stabilite da E-Distribuzione e specificate all'interno del documento "Guida per la realizzazione dei cavidotti MT-BT e degli alloggiamenti per i gruppi di misura".

LEGENDA
LINEA MT
ACQUEDOTTO - CADF
GAS METANO

  <p>Lagosanto 1 S.R.L. Via Leonardo da Vinci 12 39100 BOLZANO P. IVA 03119000218</p>			
Rev	Aggiornamento	Note	Data
4			
3			
2			
1			
0	FINALE	SOTTOSERVIZI	28/06/2022
<small>Questo disegno non può essere riprodotto o copiato senza il consenso da parte del progettista Licenza Autodesk in abbonamento - codice: 460709801349830 - Start Engineering srl</small>			
STATO: ITALIA		CITTA': ERBUSCO	
 <p>START ENGINEERING srl Via per Rovato, 29/C - 25030 ERBUSCO (BS) E-mail: info@starteng.it - mail PEC: startengineering@pec.it</p>		APPROVATO: 1 MB 2 3 4 FILE: -	
COMMITTENTE: Lagosanto 1 srl Via Leonardo Da Vinci, 12 - 39100 Bolzano (BZ)		JOB N° 01-FVLAG.1	
UBICAZIONE INTERVENTO: via Valmana, sn - 44022 Comacchio (FE)		TAVOLA N°	
OGGETTO: Impianto per la produzione energia elettrica da fonte solare - "LAGOSANTO1"		2.0	
DESCRIZIONE: Posizionamento cavidotto linea MT rispetto a Sottoservizi esistenti			