

Romagna Acque -
Società delle Fonti S.p.A.
e P.IVA - Reg. Impr. Forlì-Cesena
N. 037870406 - R.E.A. 255969
Capitale Sociale int. vers.
5.422.520,90

Sede Legale
Piazza Orsi Mangelli, 10
47122 Forlì
Tel.: 0543.38411
Fax: 0543.38400
mail: mail@romagnacque.it
pec: mail@pec.romagnacque.it
www.romagnacque.it

Società certificata
Sistemi di gestione
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 50001



Alla
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Direzione Generale Autorizzazioni
Cura del territorio e dell'Ambiente
Via della Fiera 8
40127 BOLOGNA (BO)

Alla c.a. Dott.ssa Valentina Favero

Invio alla PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: Procedimento Autorizzazione Unica di VIA relativo al progetto denominato "*Messa in sicurezza e incremento della resilienza idrico-idraulica dei territori sottesi dal canale Fosso Vecchio mediante costruzione di una Cassa di espansione con funzione di laminazione delle piene e di invaso per l'efficientamento della pratica irrigua da canali a rete tubata in pressione nei Comuni di Faenza, Cotignola e Bagnacavallo in Provincia di Ravenna*" proposto dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. Segnalazione di interferenza con l'Acquedotto della Romagna. Pratica interferenze N.21/2022.

Con nota pec ricevuta in data 19/10/2022 l'Amministrazione in indirizzo ha comunicato di aver avviato il procedimento per la Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto descritto in oggetto presentato dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale con sede in Lugo di Romagna (RA).

Dall'analisi della documentazione di progetto, si evidenzia quanto segue:

- gli interventi di costruzione della sponda per la vasca di laminazione denominata "La Valletta" in prossimità dell'accesso da Via Viazza Nuova in Comune di Bagnacavallo interferiscono con il tracciato dell'Acquedotto della Romagna nel tratto che alimenta il Comune di Alfonsine costituito da una condotta interrata DN 400 in acciaio nei pressi del V692. A quanto risulta a seguito di sopralluogo preliminare eseguito in data 04/11/2022, nella zona sarebbe prevista anche la posa in opera di una tubazione PEAD DN 800 di collegamento tra il canale Naviglio e la vasca di laminazione in attraversamento superiore alla condotta idrica DN400 in acciaio di proprietà della scrivente Società, tubazione non evidenziata nelle planimetrie di progetto. Si evidenzia inoltre che il progetto non illustra adeguatamente con sezioni trasversali e longitudinali lo sviluppo delle arginature in vicinanza della condotta della scrivente Società al fine di assicurare che le opere in progetto siano realizzate al di fuori della fascia di inedificabilità della suddetta condotta. Si chiede quindi di integrare il progetto con tavole specifiche che illustrino con sezioni trasversali lo sviluppo delle arginature nei tratti che di parallelismo alla condotta dell'Acquedotto della Romagna oltre a tavole specifiche che illustrino eventuali condotte di attraversamento alla suddetta condotta.

ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0011404/2022 del 08/11/2022
Class.: 2 (interferenze)
Firmato digitalmente da [nome]

- nella zona denominata Boncellino in Comune di Bagnacavallo dove è prevista la posa di reti irrigue da realizzare con tubazioni di vario diametro, si segnalano n.6 distinte interferenze con le due condotte (realizzate in gran parte affiancate fra loro) dell'Acquedotto della Romagna DN450 e DN600 acciaio nel tratto compreso tra la cabina di derivazione di Cotignola e la cabina di derivazione per il serbatoio pensile di Russi. Nella planimetria delle interferenze è stato riportato il solo tracciato della condotta esistente DN450 mentre non è stato riportato il tracciato della DN600 in acciaio di raddoppio dell'Acquedotto della Romagna, ora in fase di completamento, che nei tratti di parallelismo risulta distanziata rispetto all'esistente di 1,25 m; inoltre per i punti di attraversamento individuati non esiste alcuna tavola che illustri le modalità di superamento dell'interferenza fra le due condotte. Si chiede quindi di integrare la planimetria indicante lo sviluppo della rete irrigua con la seconda condotta dell'Acquedotto della Romagna. Si chiede inoltre di produrre tavole specifiche che illustrino adeguatamente i diversi punti di interferenza con l'Acquedotto della Romagna (planimetrie e sezioni quotate per ogni punto di interferenza).

La scrivente società conferma la propria disponibilità ad eseguire sopralluoghi congiunti con il personale tecnico del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale per definire ogni singola risoluzione delle interferenze segnalate.

Si rammenta che l'Acquedotto della Romagna è stato posato ad una profondità generalmente non inferiore a 1,50 m, misurati dalla generatrice superiore della condotta rispetto al piano di campagna salvo trasformazioni del piano campagna intervenute dopo la posa della condotta.

Si ricorda inoltre che sulle condotte vige una servitù di acquedotto di passaggio ed inedificabilità di ampiezza variabile.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Distinti saluti.

IL RESP. AREA LAVORI,
AFFIDAMENTI E PATRIMONIO
(Ing. Guido Govi)
Firmato digitalmente