



energy to inspire the world

Spett.  
Regione Emilia Romagna  
Viale Della Fiera 8  
40127 Bologna  
[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Reggio Emilia, 11/01/2023  
DI-CEOR/C.RE/LAG. Prot. 51  
EAM 59188

**Oggetto: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato  
Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume  
Secchia nel Comune di Rubiera (RE)**

**METANODOTTI : COLLEGAMENTO CORREGGIO-VILLA MASONE AL CARPI- RUBIERA DN 300  
COLLEGAMENTO CARPI-RUBIERA ALLA DER.SASSUOLO DN 400**

Facciamo seguito e riferimento alla Vostra pec del 09/01/2023, per rilevare che la documentazione inviata alla scrivente Società non consente, peraltro, una compiuta valutazione dell'interferenza.

Atteso quanto sopra, Vi comunichiamo che le opere indicate interferiscono con i nostri preesistenti metanodotti sopra citati

Ciò detto, , per poter valutare idoneamente la compatibilità delle realizzande opere con gli esistenti gasdotti in esercizio alta pressione, occorre che il richiedente l'opera contatti i nostri tecnici del centro competente per territorio di Reggio Emilia (tel. 0522-558050) affinché si proceda in contraddittorio al picchettamento dei ns. metanodotti.

Vi invitiamo, pertanto, a far tenere alla scrivente, la documentazione integrativa di seguito indicata:

- Progetto in scala adeguata (es.1:2000), con evidenziata la posizione degli asset Snam Rete Gas precedentemente individuati/picchettati, firmato da tecnico abilitato con riportate le distanze tra il metanodotto e le Vs. opere compreso eventuali opere accessorie;
- Sezioni di attraversamento opere nei tratti interferenti con i metanodotti in esercizio con evidenziata la posizione degli asset Snam Rete Gas precedentemente individuati/picchettati;

**Snam rete gas S.p.A.**  
**Centro di Reggio Emilia**  
Via L. Pasteur 10/A  
42122 – Reggio Emilia  
Tel. Centralino 0522/55.80.50  
Fax: 0522/55.81.54  
[www.snam.it](http://www.snam.it)

**Pec. [centroreggioemilia@pec.snam.it](mailto:centroreggioemilia@pec.snam.it)**  
**Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)**

**Snam rete gas S.p.A.**  
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7  
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA  
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008  
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.  
Società con unico socio





energy to inspire the world

Reggio Emilia, 11/01/2023

DI-CEOR/C.RE/LAG. Prot. 51

EAM 59188

- Posizione di eventuali servizi annessi all'opera;
- eventuali altre informazioni necessarie per valutare l'opera interferente.
- Verbale di picchettamento condotte Snam.

Vi ribadiamo, infine, che i metanodotti emarginati sono eserciti ad alta pressione e che, pertanto, al fine di garantire l'esercizio in sicurezza dello stesso, nessun lavoro potrà essere intrapreso, nell'ambito della fascia di sicurezza di mt.17, senza una preventiva formale autorizzazione da parte della scrivente Società. Resta, pertanto, inteso che, in difetto, Vi riterremo, fin da ora, responsabili per ogni e qualsiasi danno dovesse derivare a persone, cose o impianti a causa di eventi connessi a eventuali lavori arbitrariamente eseguiti.

In attesa di un Vostro cortese riscontro onde poter eseguire le necessarie verifiche, ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Distinti saluti

Centro di Reggio Emilia  
Manager  
Rosario La Pira

A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. La Pira", written in a cursive style.