



energy to inspire the world

Forlì, 07/02/2023
DI.CEOR/C.FO/ARZ
Prot. 038/2023
AINT: EAM60625
Pratica 475

Spett./le

Arpae
Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2
48121 Ravenna

PEC: aora@cert.arpa.emr.it

Met.ti: 45600 - COL POZZI AGIP RAVENNA MARE-RAVENNA T.RA
45940 - RAD COL POZZI AGIP RAVENNA MARE-RAVENNA T.RA

Oggetto: PROCEDIMENTO UNICO DI VIA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR), COMPRENSIVO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) VOLONTARIA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006, DELLA L.R. N. 4/2018, E AUTORIZZAZIONE UNICA IN PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA MATERIALI DI DRAGAGGIO", LOCALIZZATO NEL COMUNE DI RAVENNA (RA) – PROPOSTO DA AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE (FASC. RER N. 1317/4/2023) - COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI COMPLETEZZA E ADEMPIMENTI CONNESSI.

In riferimento alla richiesta di cui in oggetto, Vs. PEC Prot. 21185/2023 del 06/02/2023, Vi informiamo che, a seguito verifica di completezza della documentazione resa disponibile, abbiamo rilevato che quanto reso disponibile risulta essere incompleto ai fini di una valutazione delle interferenze presenti con sottoservizi in esercizio di proprietà Snam, allo scopo del rilascio di parere di competenza per la realizzazione e l'esercizio delle opere relative a quanto in oggetto.

A tal proposito preme specificare che, per poter valutare compiutamente l'impatto delle opere in progetto con i nostri asset in attualità di esercizio, sia in termini di compatibilità che di interferenza con lo stesso, si renderà necessario integrare la documentazione, a seguito di picchettamento in campo, con i seguenti elaborati:

- Copia del progetto dell'opera in oggetto in scala adeguata (1:2000 - 1:500/1:200) che riporti anche le opere di proprietà della scrivente Società per come individuate e picchettate in campo, debitamente sottoscritto da tecnico abilitato;

Centro di Forlì
Via Cervese, 23
47122 Forlì
Tel: 0543/72.07.88 (emergenza 24 ore su 24)
0543/56.60.66
Fax: 0543/79.51.77

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara 7
Capitale sociale Euro 1.200.000,00 i.v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10238291008 - R.E.A. Roma n. 1219553
Partita IVA 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



- Verbale di picchettamento delle condotte
- Elaborato grafico illustrante modalità d'uso dei terreni asserviti al passaggio delle Ns. condotte, con evidenze di eventuali aree di cantiere o deposito materiali
- Relazione tecnico/descrittiva dell'opera in progetto riportante anche specifica descrizione delle interferenze con i nostri asset;
- Sezioni dell'opera qualora siano previsti attraversamenti del gasdotto in esercizio e/o nel caso ritenute necessarie per una più compiuta valutazione dell'interferenza (es. tratti parallelismo e/o fascia asservita);
- Eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie a tale ultimo fine.

Giova, in proposito, precisare che i fondi attraversati dai tratti di metanodotto interessati sono gravati da servitù regolarmente costituite con atti notarili registrati e trascritti, che prevedono, tra l'altro, l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a m 12,00 (dodici) per parte dall'asse della tubazione ed a lasciare una fascia di 2 mt coassiali a terreno agrario.

Vi specifichiamo, altresì, che i metanodotti in pressione ed esercizio di proprietà della scrivente, sono disciplinati dalle norme di sicurezza vigenti in materia di cui al D.M. 16 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8" (pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell' 8 maggio 2008), del D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" (pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell' 8 maggio 2008), e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

A tal proposito è opportuno ricordare, come previsto al punto 1.5 del medesimo Decreto Ministeriale, che gli Enti locali preposti alla gestione del territorio, oltre a dover tenere in debito conto la presenza e l'ubicazione delle condotte di trasporto gas nella predisposizione o nella variazione dei propri strumenti urbanistici, hanno l'obbligo di prescrivere il rispetto della sopracitata normativa anche in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta, al fine di garantire la continuità e la sicurezza del trasporto di gas naturale.



energy to inspire the world

Ricordiamo infine che, in prossimità delle fasce asservite ai nostri gasdotti, che trasportano gas ad alta pressione, nessun lavoro potrà essere intrapreso in assenza di nostra formale autorizzazione.

Distinti saluti.

Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centro di Forlì



Manager
Alessandro Frassinetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Frassinetti", with a period at the end.