

pec

**Regione Emilia-Romagna**

Servizio Valutazione impatto e Promozione  
Sostenibilità Ambientale

[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**Oggetto:** Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia alla normativa DPR 1363/59 e DM 26/06/2014, comprensivi dell'utilizzo dell'invaso a scopi irrigui" CUP B94H20001600001 localizzato nel Comune di Rubiera (RE), presentato congiuntamente dall' Agenzia Interregionale per il fiume Po e dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

**Richiesta integrazioni.**

Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna, istanza attivata il 28/12/2022 P.G. 2022.1259842, pervenuta alla Provincia di Reggio Emilia in data 09/01/2023 prot. 479, con la quale si comunica l'avvenuta presentazione della domanda di attivazione del procedimento unico di VIA in oggetto da parte di AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po e il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale gli elaborati progettuali inerenti;

Considerato che dalle verifiche eseguite è emerso che il procedimento autorizzatorio unico di VIA interessa l' attraversamento della SP. 85, tale interferenza comporta la necessità integrare gli elaborati progettuali, accompagnandoli da opportune planimetrie o sezioni che riguardino l'attraversamento della SP.85. L'attraversamento deve essere posato ad una quota inferiore a 1 mt. rispetto al piano stradale e possibilmente effettuato con spingitubo.

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione dovrà essere presentata da parte di AIPO e Bonifica una richiesta specifica come da modulo allegato che si accompagna alla lettera di richiesta integrazioni.

Si rammenta, infine, che qualora si ravvisasse la necessità di procedere alla localizzazione dell'opera e all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sarà necessaria la predisposizione degli elaborati di variante agli strumenti urbanistici comunali, comprensivi del documento di ValSAT e relativa sintesi non tecnica. Sugli elaborati urbanistici la Provincia è competente ad esprimere le proprie riserve ai sensi dell'art. 4 LR 24/2017 e il parere ambientale per la ValSAT/VAS ai sensi degli artt. 18-19 LR 24/2017 e del D.Lgs. 152/2006.

Cordiali saluti.

Per il Dirigente del Servizio  
Pianificazione Territoriale  
(Arch. Anna Campeol)  
Il Dirigente sostituto  
(Ing. Valerio Bussei)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n° 82/2005 e s.m.i.)