



# Ministero dell'Interno

## Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara

*In flammis animus*

— . —

ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA  
[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

e, pc

ALLA GEOTERMIA ZERO EMISSIONI ITALIA SRL  
[geotermia.italia@legalmail.it](mailto:geotermia.italia@legalmail.it)

**Oggetto: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato: “concessione di coltivazione per risorse geotermiche denominata Pola” localizzato nei comuni di Jolanda Di Savoia, Copparo, Codigoro, Tresignana e Fiscaglia (FE) – proposto da Geotermia Zero Emission Italia S.r.l. – comunicazione in materia di prevenzione incendi**

Con riferimento al procedimento in oggetto, per il quale con nota acquisita con prot. 1037 del 21/01/2023 era stata chiesta la verifica di completezza della documentazione, facendo seguito alla successiva nota acquisita con prot. 2585 del 18/02/2023, si chiede di recepire le osservazioni di seguito riportate in materia di prevenzioni incendi che, per disguidi interni, non sono state trasmesse.

Premesso quanto sopra, con riferimento al progetto in esame, si rammenta che ove siano presenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi classificate di categoria B o C ai sensi del DPR 151/2011, al fine di consentire l'espressione del parere di competenza, il titolare della Società ha l'obbligo di avviare il procedimento di valutazione progetto ai sensi dell'art. 3 di cui al DPR citato, allegando gli elaborati atti a documentare le misure di sicurezza antincendio previste.

Si evidenzia che in assenza di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ovvero in caso di attività di categoria A non è richiesto il parere preventivo del Comando VVF.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA

DV Luigi Ferraiuolo

*(Firmato e pubblicato in forma digitale ai sensi di legge)*

IL COMANDANTE PROVINCIALE

Antonio Giovanni Marchese

*(Firmato e pubblicato in forma digitale ai sensi di legge)*

Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara

Via G. Verga, 125 - 44124 Ferrara Numero unico soccorso del CNVVF 115  
PEC [com.ferrara@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.ferrara@cert.vigilfuoco.it)  
E-mail [comando.ferrara@vigilfuoco.it](mailto:comando.ferrara@vigilfuoco.it)



Numero unico soccorso del CNVVF 115 Telefono Centralino 0532-97311  
PEC Sala operativa [com.salaop.ferrara@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.salaop.ferrara@cert.vigilfuoco.it)  
E-mail Sala operativa [so.ferrara@vigilfuoco.it](mailto:so.ferrara@vigilfuoco.it)