

Invio via PEC  
**Pratica n. 28998/23**  
Fasc. RER 1317/19/2023

Forlì, 28 settembre 2023

**Spett.le**

**Fri-El S.p.A.**

pec: [fri-elspa@legalmail.it](mailto:fri-elspa@legalmail.it)

**Regione Emilia-Romagna**  
**Area Valutazione Impatto Ambientale e**  
**Autorizzazioni**

c.a. Valentina Favero

pec: [vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**e p.c.**

**Comune di Verghereto**

c.a. Settore Urbanistica e Assetto del Territorio

c.a. Simone Marzelli

pec: [verghereto@pec.unionevallesavio.it](mailto:verghereto@pec.unionevallesavio.it)

**Comune di Bagno di Romagna**

**Settore Urbanistica e Assetto del Territorio**

c.a. Roberta Biondi

pec: [bagnodiromagna@pec.unionevallesavio.it](mailto:bagnodiromagna@pec.unionevallesavio.it)

**Comune di Sarsina**

c.a. Servizio Edilizia Privata e Urbanistica

c.a. Graziella Fabbretti

pec: [sarsina@pec.unionevallesavio.it](mailto:sarsina@pec.unionevallesavio.it)

**Comune di Cesena**

**Ufficio Servizio Associato Sismica**

c.a. Paola Sabbatini

pec: [protocollo@pec.comune.cesena.fc.it](mailto:protocollo@pec.comune.cesena.fc.it)

**Unione di Comuni Valle del Savio  
Settore Ambiente, salvaguardia del territorio  
montano e Protezione civile**

c.a. Giovanni Fini

c.a. Alessandro Biondi

pec: [protocollo@pec.unionevallesavio.it](mailto:protocollo@pec.unionevallesavio.it)

**Provincia di Forlì – Cesena  
Ufficio Urbanistica  
Servizio Infrastrutture Viarie Gestione Strade  
Patrimonio Mobilità e Trasporti**

c.a. Alessandro Costa

c.a. Fabrizio Di Blasio

pec: [provfc@cert.provincia.fc.it](mailto:provfc@cert.provincia.fc.it)

**Regione Emilia-Romagna – Servizio  
Territorio Rurale ed Attività Faunistico Venatorie**

c.a. Maria Luisa Zanni

c.a. Federica Dotti

pec:

[territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**Settore Agricoltura, caccia e pesca - Ambiti  
Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini**

c.a.: Alberto Magnani

c.a.: Rossella Bruschi

pec: [stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**Regione Emilia-Romagna  
Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone  
Montane**

c.a. Gianni Gregorio

c.a. Francesco Besio

pec: [Segrprn@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it](mailto:Segrprn@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it)

**Regione Toscana  
Settore Valutazione di impatto ambientale**  
pec: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

**Provincia di Arezzo**

pec: [protocollo.provar@postacert.toscana.it](mailto:protocollo.provar@postacert.toscana.it)

**Comuni di Badia Tedalda (AR)**

pec: [anagrafe@pec.comunebadia.it](mailto:anagrafe@pec.comunebadia.it)

**Comune di Chiusi della Verna (AR)**

pec: [comune.chiusidellaverna@postacert.toscana.it](mailto:comune.chiusidellaverna@postacert.toscana.it)

**Comune di Pieve Santo Stefano (AR)**

pec:  
[protocollo.pievesantostefano@postacert.toscana.it](mailto:protocollo.pievesantostefano@postacert.toscana.it)

**Prefetto di Forlì-Cesena**

Sua Eccellenza Dott. Antonio Corona

pec: [protocollo.preffc@pec.interno.it](mailto:protocollo.preffc@pec.interno.it)

**Ministero della Cultura**

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio  
per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**

pec: [sabap-ra@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ra@pec.cultura.gov.it)

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e  
Arezzo**

pec: [sabap-si@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-si@pec.cultura.gov.it)

**Aeronautica Militare Comando 1<sup>a</sup> Regione Aerea**

Reparto Territorio e Patrimonio

pec: [aeroregione1@postacert.difesa.it](mailto:aeroregione1@postacert.difesa.it)

**Esercito – Comando RFC Regionale Emilia  
Romagna**

SM – Ufficio Personale, Logistico, e Servitù Militari

pec: [cdo\\_rfc\\_emilia\\_rom@postacert.difesa.it](mailto:cdo_rfc_emilia_rom@postacert.difesa.it)

**Comando Marittimo Nord**

Ufficio Infrastrutture e Demanio

pec: [marina.nord@postacert.difesa.it](mailto:marina.nord@postacert.difesa.it)

**Ministero delle Imprese e del Made in Italy**

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione  
Elettronica,  
di Radiodiffusione e Postali

Divisione XIV - Ispettorato Territoriale Emilia Romagna  
Unità Operativa III – Reti e Servizi di Comunicazioni  
Elettroniche

pec: [dgscerp.div14.ispemr@pec.mise.gov.it](mailto:dgscerp.div14.ispemr@pec.mise.gov.it)

**ANSFISA - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle  
Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed  
Autostradali**

**UOT Venezia - Veneto, Marche, Emilia Romagna,  
Friuli-Venezia Giulia**

**Sezione di coordinamento di Bologna**

ex U.S.T.I.F. di Venezia

pec: [ansfisa@pec.ansfisa.gov.it](mailto:ansfisa@pec.ansfisa.gov.it)

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica**

Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza  
dei sistemi energetici e geominerari

UNMIG - Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi  
e le Georisorse

Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale

pec: [unmig.bologna@pec.mise.gov.it](mailto:unmig.bologna@pec.mise.gov.it)

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco di  
Forlì-Cesena**

pec: [com.forli@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.forli@cert.vigilfuoco.it)

**Stazione Carabinieri Forestale di Verghereto**

pec: [ffc42956@pec.carabinieri.it](mailto:ffc42956@pec.carabinieri.it)

**Stazione Carabinieri Forestale di Bagno di  
Romagna**

pec: [ffc42947@pec.carabinieri.it](mailto:ffc42947@pec.carabinieri.it)

**Stazione Carabinieri Forestale di Sarsina**

pec: [ffc42954@pec.carabinieri.it](mailto:ffc42954@pec.carabinieri.it)

**ENAC**

Dipartimento Sicurezza  
Area Infrastrutture Aeroportuali  
Direzione Operazione di Venezia  
pec: [protocollo@pec.enac.gov.it](mailto:protocollo@pec.enac.gov.it)

**Aeronautica Militare - C.I.G.A.**

pec: [aerogeo@postacert.difesa.it](mailto:aerogeo@postacert.difesa.it)

**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Forlì-Cesena**

pec: [dogane.forli@pec.adm.gov.it](mailto:dogane.forli@pec.adm.gov.it)

**Autorità di bacino distrettuale del fiume Po**

pec: [protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it)

**Agenzia interregionale per il fiume Po**

pec: [protocollo@cert.agenziapo.it](mailto:protocollo@cert.agenziapo.it)

**Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna  
per i Servizi Idrici e i Rifiuti**

pec: [dgatersir@pec.atersir.emr.it](mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it)

**Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità -  
Romagna**

pec: [parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it](mailto:parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it)

**Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione  
Civile - Ufficio territoriale sicurezza territoriale e  
protezione civile di Forlì-Cesena**

c.a. Fausto Pardolesi

pec:

[stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**Consorzio di Bonifica della Romagna**

pec: [bonificaromagna@legalmail.it](mailto:bonificaromagna@legalmail.it)

**AUSL della Romagna**

**Dipartimento di Sanità Pubblica (D.S.P.) di Cesena**

c.a. Marina D'Antonio

pec: [ip.ce.dsp@pec.auslromagna.it](mailto:ip.ce.dsp@pec.auslromagna.it)

**Telecom Italia Spa**

AOA/NE N.D./S.C.

pec: [telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)

**Terna Rete Italia S.p.A.**

**A.O.T. - Area Operativa**

**Trasmissione – Firenze**

pec: [ternareteitaliaspa@pec.terna.it](mailto:ternareteitaliaspa@pec.terna.it)

**e-distribuzione**

Infrastrutture e Reti Italia - Area Centro Nord

Sviluppo Rete - Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

pec: [e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)

**Enel Green Power Italia Srl**

pec: [enelgreenpoweritalia@pec.enel.it](mailto:enelgreenpoweritalia@pec.enel.it)

**A.N.A.S. S.p.A.**

**Area Compartimentale Emilia Romagna**

pec: [anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it)

**ADRIGAS S.p.A.**

**Via Chiabrera 34/g, Rimini**

**c.a. Davide Gianfrini**

pec: [distribuzione@pec.adrigas.it](mailto:distribuzione@pec.adrigas.it)

**SGR Servizi S.P.A.**

pec: [sgrservizi@pec.sgrservizi.it](mailto:sgrservizi@pec.sgrservizi.it)

**Snam Rete Gas S.p.A.**

**Distretto Centro Orientale**

pec: [distrettoceor@pec.snamretegas.it](mailto:distrettoceor@pec.snamretegas.it)

**Hera S.p.A.**

pec: [heradirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heradirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

**Romagna Acque, Società delle Fonti**

pec: [mail@pec.romagnacque.it](mailto:mail@pec.romagnacque.it)

**UNICA RETI s.p.a.**

pec: [unicaretispa@arubapec.it](mailto:unicaretispa@arubapec.it)

**EDISON NEXT GOVERNMENT s.r.l.**

c.a. Ing. Abate Marco Andrea

pec: [nextgovernment@pec.edison.it](mailto:nextgovernment@pec.edison.it)

**SAC Rimini**

**Polo specialistico Demanio idrico Suoli**

c.a. Anna Maria Casadei

pec: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)

**SAC FORLÌ'-CESENA**

- **Unità Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche**  
c.a. Cristian Silvestroni
- **Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia**  
c.a. Michele Maltoni
- SEDE DI FORLÌ CESENA -

**Oggetto:** Dlgs 152/06 smi e LR 04/2018 smi - Procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale volontario relativi al progetto di realizzazione di impianto eolico denominato "Parco Eolico Monte Comero", localizzato in Comune di Verghereto con opere connesse localizzate nei comuni di Verghereto, Bagno di Romagna e Sarsina, proposto da Fri-EI S.p.A.

**Richiesta documentazione a completamento, ai sensi dell'art. 27 bis comma 3 del D.Lgs 152/06.**

Premesso che la Ditta Fri-EI S.p.A., ha presentato domanda di attivazione del Procedimento Unico di VIA, appartenente al punto B.2.12) dell'Allegato B.2. alla L.R. 4/2018 ma ricomprensive opere all'interno del SIC IT4080008 "Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia" e pertanto ricompreso all'art. 4 comma 1 lettera c) della L.R. 4/2018;

Si esprime di seguito la seguente eccezione di competenza con riferimento a quanto presentato:

1. i dati tecnici relativi al progetto presentato **rimandano la competenza della suddetta procedura al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, in quanto risultano superate le soglie dimensionali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 punto 2 sesta alinea "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale". Infatti il progetto:
  - a. non propone una potenza certa degli aerogeneratori utilizzati, ma si riferisce ad una generica "riduzione" qualora la potenza di targa sia superiore a 5 MW;
  - b. nel progetto è chiaramente dichiarato che "l'intervento consiste nella realizzazione di un impianto Eolico nel Comune di Verghereto (FC), con potenza massima di immissione pari a 55,80 MW.....";
  - c. il "Preventivo per la connessione" cod. 320021377 è stato approvato per una Potenza di immissione richiesta pari a 55,80 MW, una Potenza nominale dell'impianto pari a 65,80 MW e una Potenza ai fini della connessione pari a 55,80 MW. Nonostante il proponente dichiari che ridurrà tale soluzione tecnica, fino a quando la soluzione è quella riportata non è avviabile il procedimento.

**L'eccezione sopra riportata costituisce IMPROCEDIBILITA'**, infatti il progetto presentato risulta di competenza Ministeriale in quanto ricompreso al punto d) dell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06. L'esclusione da tale categoria potrà essere provata esclusivamente con la riduzione delle potenze sopra richiamate mediante presentazione di nuovo preventivo approvato dal gestore di rete e con l'esatta indicazione della diversa tipologia o numero di aerogeneratori utilizzati, la cui complessiva potenza di targa non potrà superare i 30 MW. Di conseguenza dovranno essere presentate eventuali modifiche agli elaborati progettuali e ambientali già depositati.

**Qualora permanga l'eccezione sopra richiamata si demanda a Codesta Spett.le Regione Emilia Romagna, servizio Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, la conclusione del procedimento ai sensi di quanto disposto al comma 1 dell'art. 2 della L. 241/90 e s.m.i.**

Vista la comunicazione agli Enti interessati del 28.08.2023 PG/2023/145873;

Considerato che l'art. 15 comma 3 della L.R. 4/2018 recita: *"Il proponente correda l'istanza di cui al comma 1 anche con la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio d'intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, nonché della documentazione relativa alla disponibilità dell'area o all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, necessari alla realizzazione ed all'esercizio del medesimo progetto e*



*indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui al comma 2, lettera f), reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nullaosta, o atti di assenso richiesti”;*

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4 del Decreto-legge 61/2023 (come convertito dalla Legge n.100 del 31/07/2023) “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, tutti i “termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data”, sono stati sospesi fino al 31 agosto 2023 per i Comuni inclusi nell'allegato 1 del DL 61/2023;

Dato atto che **la scrivente Agenzia ha effettuato i controlli documentali** ai sensi dell'art. 15 della L.R. 4/2018 in combinato disposto con l'art. 27-bis del D.Lgs 152/06, nonché a quanto previsto al punto 13. “*Contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica*” dell'Allegato al D.M. 10/09/2010, dai quali risulta che la documentazione presentata **non è completa**.

Visto che nella documentazione presentata si “**rimanda**” alle aziende esecutrici dei lavori la definizione degli elaborati di progetto definitivi, si precisa in tal senso che l'art. 27-bis del D.Lgs 152/06 prevede la presentazione degli “... *elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio del medesimo progetto..*” **e che pertanto la documentazione dovrà essere completa.**

Si elencano di seguito le richieste e si allega copia di quanto pervenuto dagli Enti di seguito citati:

### **Studio di Impatto Ambientale**

La documentazione, esclusivamente da un punto di vista formale, risulta completa;

### **AUTORIZZAZIONI RICHIESTE**

1. Per quanto riguarda i **Vigili del Fuoco**, elencati dal proponente come soggetto competente ad esprimere il parere preventivo in materia antincendio (DPR n. 151/2011), con nota acquisita al PG/2023/150020 del 04.09.2023 i medesimi rilevano l'assenza della modulistica atta a richiedere tale parere. Si allega la modulistica necessaria all'acquisizione di tale parere;
2. Per quanto riguarda il parere sulle interferenze con la Società che gestisce le reti gas metano, la società **Adrigas**, con nota acquisita al PG/2023/151193 che si allega, richiede che vengano evidenziate le interferenze in idonea planimetria. Si allega nota e planimetria allegata;
3. Per quanto riguarda il parere sulle interferenze con la Società che gestisce le reti acquedottistiche, la società **Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.**, con nota acquisita al PG/2023/154463 che si allega, richiede che vengano evidenziate le

interferenze, peraltro già anticipate, e che venga fornita idonea *“relazione idrogeologica e come previsto dal D.Lgs.152/2006 - Codice di Tutela ambientale, le eventuali interferenze con le zone di rispetto e di protezione del punto di captazione della risorsa idrica e che la tipologia e le modalità di realizzazione delle infrastrutture non alterino in alcun modo il meccanismo di alimentazione della emergenza sorgentizia denominata “Laghi” a salvaguardia della qualità e della quantità della risorsa idrica prelevata”*. Si allega la nota;

4. **ATERSIR**, con nota acquisita al PG/2023/15709 che si allega, ribadisce quanto ritenuto incompleto dalla Società Romagna Acque e chiede gli elaborati che trattino esplicitamente il tema delle possibili interferenze con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato gestite da Romagna Acque Società delle Fonti e delle potenziali interferenze con le aree di salvaguardia delle fonti di approvvigionamento acquedottistico (si allega nota). A tal scopo precisa che:
  - 4.1. gli aerogeneratori in progetto e le relative aree di pertinenza (piazze) risultano esterni alle zone di rispetto delle fonti di approvvigionamento acquedottistiche definite in base all'Art. 94 del DLgs 152/06 e/o proposte da Romagna Acque Società delle Fonti; tuttavia gli aerogeneratori WTG06 e WTG07, previsti in zona Poggio Biancarda, potrebbero presentare interferenze con l'area di alimentazione della sorgente acquedottistica denominata Laghi I;
  - 4.2. i cavidotti in progetto risultano presentare numerose interferenze con le infrastrutture del Servizio idrico integrato e intersecano inoltre diverse Zone di rispetto di approvvigionamenti idropotabili (sorgenti e pozzi) definite in base all'Art. 94 del DLgs 152/06 e/o proposte da Romagna Acque Società delle Fonti.
5. Per quanto riguarda le occupazioni di **aree demaniali**, il Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli di questa Agenzia, con nota del 18.09.2023 assunta al PG/2023/157630 che si allega, ritiene l'istanza incompleta in quanto non sono state allegate alla domanda di concessione le singole schede monografiche (scheda A del modulo di istanza) e non sono state pagate le spese di istruttoria in via forfettaria **sono quantificate in € 75,00**, salvo diversa indicazione (rif. art. 20 c.9 L.R.7/2004 e D.G.R. 913/2009), e vanno effettuate accedendo alla piattaforma dei pagamenti PayER - PagoPA della regione Emilia Romagna. In particolare:
  - 5.1. **per l'attraversamento torrente Alferello 15-15a (13 ml) strada catastale non sono allegati:**
    - 5.1.1. estremi catastali (comune, foglio, fronte mappale);
    - 5.1.2. planimetria su base catastale con delimitazione dell'area demaniale occupata e identificazione quotata delle distanze delle opere previste dal piede esterno dell'argine o dal ciglio superiore della sponda (R.D. 523/1904);

5.1.3. al fine del calcolo del canone è necessario quantificare le caratteristiche dell'opera, utilizzando le voci previste dalla "scheda A":

- Cavo/tubo agganciato a ponte o inserito nell'impalcato n° \_\_\_\_\_
- Attraversamento con tubazione: n. \_\_\_\_\_ diametro mm \_\_\_\_\_ lunghezza m \_\_\_\_\_ alveo /
- fuori alveo

**5.2. per l'attraversamento fosso di Cagiamprete 15b-15c (3 ml) strada catastale non sono allegati:**

5.2.1. estremi catastali (comune, foglio, fronte mappale);

5.2.2. planimetria su base catastale con delimitazione dell'area demaniale occupata e identificazione quotata delle distanze delle opere previste dal piede esterno dell'argine o dal ciglio superiore della sponda (R.D. 523/1904);

5.2.3. al fine del calcolo del canone è necessario quantificare le caratteristiche dell'opera, utilizzando le voci previste dalla "scheda A":

- Cavo/tubo agganciato a ponte o inserito nell'impalcato n° \_\_\_\_\_
- Attraversamento con tubazione: n. \_\_\_\_\_ diametro mm \_\_\_\_\_ lunghezza m \_\_\_\_\_ alveo /
- fuori alveo

**5.3. per l'attraversamento fosso di Cà del Buffo 15d-15e (3 ml) da strada catastale a foglio 5 particella 515 del Comune di Verghereto non sono allegati:**

5.3.1. planimetria su base catastale con delimitazione dell'area demaniale occupata e identificazione quotata delle distanze delle opere previste dal piede esterno dell'argine o dal ciglio superiore della sponda (R.D. 523/1904);

5.3.2. al fine del calcolo del canone è necessario quantificare le caratteristiche dell'opera, utilizzando le voci previste dalla "scheda A":

- Cavo/tubo agganciato a ponte o inserito nell'impalcato n° \_\_\_\_\_
- Attraversamento con tubazione: n. \_\_\_\_\_ diametro mm \_\_\_\_\_ lunghezza m \_\_\_\_\_ alveo /
- fuori alveo

**5.4. per l'attraversamento fosso 15f-15g (3 ml) da foglio 5 particella 293 del Comune di Verghereto a foglio 71 particella 140 del Comune di Sarsina non sono allegati:**

5.4.1. nome del corpo idrico ovvero, se non individuabile, del bacino idrico di riferimento;

- 5.4.2. planimetria su base catastale con delimitazione dell'area demaniale occupata e identificazione quotata delle distanze delle opere previste dal piede esterno dell'argine o dal ciglio superiore della sponda (R.D. 523/1904);
- 5.4.3. al fine del calcolo del canone è necessario quantificare le caratteristiche dell'opera, utilizzando le voci previste dalla "scheda A":
- Cavo/tubo agganciato a ponte o inserito nell'impalcato n° \_\_\_\_\_
  - Attraversamento con tubazione: n. \_\_\_\_\_ diametro mm \_\_\_\_\_ lunghezza m \_\_\_\_\_ alveo /
  - fuori alveo
- 5.5. **per l'attraversamento fosso 15h-15i (6 ml) da foglio 71 particella 152 del Comune di Sarsina a foglio 71 particella 78 del Comune di Sarsina non sono allegati:**
- 5.5.1. nome del corpo idrico ovvero, se non individuabile, del bacino idrico di riferimento;
- 5.5.2. planimetria su base catastale con delimitazione dell'area demaniale occupata e identificazione quotata delle distanze delle opere previste dal piede esterno dell'argine o dal ciglio superiore della sponda (R.D. 523/1904);
- 5.5.3. al fine del calcolo del canone è necessario quantificare le caratteristiche dell'opera, utilizzando le voci previste dalla "scheda A":
- ☐ Cavo/tubo agganciato a ponte o inserito nell'impalcato n° \_\_\_\_\_
  - ☐ Attraversamento con tubazione: n. \_\_\_\_\_ diametro mm \_\_\_\_\_ lunghezza m \_\_\_\_\_ alveo /
  - fuori alveo
- 5.6. **per l'attraversamento fosso abbacini 16f-16g (5 ml) da foglio 71 particella 16 del Comune di Sarsina a foglio 1 particella 40 del Comune di Verghereto non sono allegati:**
- 5.6.1. planimetria su base catastale con delimitazione dell'area demaniale occupata e identificazione quotata delle distanze delle opere previste dal piede esterno dell'argine o dal ciglio superiore della sponda (R.D. 523/1904);
- 5.6.2. al fine del calcolo del canone è necessario quantificare le caratteristiche dell'opera, utilizzando le voci previste dalla "scheda A":
- Cavo/tubo agganciato a ponte o inserito nell'impalcato n° \_\_\_\_\_
  - Attraversamento con tubazione: n. \_\_\_\_\_ diametro mm \_\_\_\_\_ lunghezza m \_\_\_\_\_
  - alveo / fuori alveo

- 5.7. per l'attraversamento fosso Bucherino 17-17a (5 ml) accatastato come strada **non sono allegati:**
- 5.7.1. estremi catastali (comune, foglio, fronte mappale);
  - 5.7.2. planimetria su base catastale con delimitazione dell'area demaniale occupata e identificazione quotata delle distanze delle opere previste dal piede esterno dell'argine o dal ciglio superiore della sponda (R.D. 523/1904);
  - 5.7.3. al fine del calcolo del canone è necessario quantificare le caratteristiche dell'opera, utilizzando
  - 5.7.4. le voci previste dalla "scheda A":
    - Cavo/tubo agganciato a ponte o inserito nell'impalcato n° \_\_\_\_\_
    - Attraversamento con tubazione: n. \_\_\_\_\_ diametro mm \_\_\_\_\_ lunghezza m \_\_\_\_\_ alveo /
    - fuori alveo
- 5.8. per l'attraversamento fosso Alberaia 17d-17e (6 ml) da foglio 2 particella 29 del Comune di Verghereto a strada catastale **non sono allegati:**
- 5.8.1. planimetria su base catastale con delimitazione dell'area demaniale occupata e dal ciglio superiore della sponda (R.D. 523/1904);
  - 5.8.2. al fine del calcolo del canone è necessario quantificare le caratteristiche dell'opera, utilizzando le voci previste dalla "scheda A":
    - Cavo/tubo agganciato a ponte o inserito nell'impalcato n° \_\_\_\_\_
    - Attraversamento con tubazione: n. \_\_\_\_\_ diametro mm \_\_\_\_\_ lunghezza m \_\_\_\_\_ alveo /
    - fuori alveo
- 5.9. per l'attraversamento fiume Savio 22-22a (35 ml) da foglio 56 particella 515 del Comune di Sarsina a foglio 56 particella 282 del Comune di Sarsina **non sono allegati:**
- 5.9.1. planimetria su base catastale con delimitazione dell'area demaniale occupata e identificazione quotata delle distanze delle opere previste dal piede esterno dell'argine o dal ciglio superiore della sponda (R.D. 523/1904);
  - 5.9.2. al fine del calcolo del canone è necessario quantificare le caratteristiche dell'opera, utilizzando le voci previste dalla "scheda A":
    - Cavo/tubo agganciato a ponte o inserito nell'impalcato n° \_\_\_\_\_
    - Attraversamento con tubazione: n. \_\_\_\_\_ diametro mm \_\_\_\_\_ lunghezza m \_\_\_\_\_ alveo /
    - fuori alveo

Per quanto riguarda l'**autorizzazione unica** (questa Arpae-SAC) **per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 la documentazione è incompleta per i seguenti punti:**

- 5.10. l'istanza presentata risulta carente in merito alla descrizione delle modalità, della durata e degli esiti dei **rilevi necessari per descrivere le caratteristiche anemometriche del sito**, che devono avere durata non inferiore a 1 anno e, come evidenziato al punto 13.1. lettera b) capoverso II dell'Allegato al D.M. 10/09/2010, rientrano tra i contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica. Infatti la relazione anemometrica presentata, codice elaborato 224309-DR-400 **NON riporta rilievi atti a descrivere le caratteristiche anemometriche del sito**, riportando dati relative a misurazioni, non sito specifiche, in un Comune diverso e ad almeno 11 Km in linea d'aria dal sito in cui è localizzata l'opera, in un contesto caratterizzato da un'orografia complessa.
- 5.11. vista l'eccezione di competenza sopra evidenziata, tenuto conto che il "*Preventivo per la connessione*" presentato, avente codice di rintracciabilità 320021377, è stato redatto dal gestore e accettato dal proponente per una Potenza di immissione richiesta pari a 55,80 MW, una Potenza nominale dell'impianto pari a 65,80 MW e una Potenza ai fini della connessione pari a 55,80 MW e considerato che il proponente dichiara che ridurrà tale soluzione tecnica al fine di rientrare nelle soglie dimensionali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 punto 2 sesta alinea, **si dà atto** del fatto che l'istanza presentata risulta carente del preventivo di connessione (redatto dal gestore di rete) pertinente al progetto presentato e della relativa accettazione (punto 13.1. lettera f) dell'Allegato al D.M. 10/09/2010;
- 5.12. l'istanza dovrà essere integrata con la relazione richiesta al punto k)13.1 del D.M. 10/09/2010, in quanto nel modello di presentazione tale relazione è stata dichiarata non attinente, ma non sono state chiarite le motivazioni della non attinenza; in alternativa alla presentazione di tale relazione, dovrà esserne opportunamente motivata l'esclusione;
- 5.13. non risultano evidenziate le dimensioni massime delle parti in cui potranno essere scomposti i componenti dell'impianto e i mezzi di trasporto che verranno utilizzati; saranno tendenzialmente da privilegiare quelli che consentono un accesso al cantiere con interventi minimali alla viabilità esistente (punto 5.2. dell'Allegato 4 al DM 10/09/2010);
- 5.14. posto che, come già evidenziato, i rilievi anemometrici effettuati non possono essere ritenuti pertinenti al progetto in esame, si evidenzia una importante **discrepanza** tra la producibilità netta attesa indicata nell'elaborato "*Studio di Impatto Ambientale*" (oltre che in altri elaborati, tra cui in particolare "*Relazione generale*" e "*Relazione*



*tecnica*) e la producibilità netta attesa indicata nell'elaborato denominato *"Relazione Anemologica"*: sono stati infatti indicati rispettivamente un valore pari a 105,5 GWh/anno nel primo elaborato e un valore pari a 82,474 GWh/anno nel secondo (circa un 22% di produzione in meno rispetto a quanto era stato inizialmente previsto); tale discrepanza comporta inoltre, come diretta conseguenza, anche una diminuzione delle ore equivalenti annue di funzionamento dell'impianto da 3.517 h/anno a 2.749 h/anno. Considerato che il punto 13.1. lettera b), capoverso ii. dell'Allegato al D.M. 10/09/2010 prevede che la *"Relazione tecnica"* comprenda l'analisi della producibilità attesa e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento dell'impianto, è necessario che tali valori vengano determinati univocamente e riportati correttamente in tutta la documentazione allegata, al fine di poter valutare gli impatti dell'impianto commisurandoli ai reali benefici prodotti;

6. per quanto riguarda l'istanza di autorizzazione per aree sottoposte a **Vincolo Idrogeologico di cui al R.D. 3267, l'Unione Comuni Valle del Savio**, con nota acquisita al PG/2023/158919 che si allega, **comunica che la documentazione non è completa** riguardo alla documentazione allegata all'istanza e relativo pagamento delle spese di istruttoria, in particolare si riporta lo stralcio di interesse della nota:
  - 6.1. Mancato pagamento degli oneri istruttori, pari a € 100,00 da effettuarsi mediante il servizio di pagamento pagoPA disponibile al seguente collegamento <https://valledelsavio.unione.pluginpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo> selezionando la voce "Ambiente - Diritti Pratiche Vincolo Idrogeologico";
  - 6.2. Da un primo preliminare esame della documentazione di carattere geologico tecnico riportata nel documento 224309\_D\_R\_0405\_00 Rel geol e geot.pdf si accerta come la modellazione geologica e geotecnica, assunta per la caratterizzazione dell'area e per la verifica di stabilità del pendio della generica torre eolica sul profilo ritenuto dal proponente più rappresentativo dell'intera area ai fini della stabilità del pendio, sviluppata nell'elaborato 224309\_D\_R\_0419\_00 Stu comp idrol.pdf, è derivata, come citato nel succitato elaborato *".....Dall'analisi delle conoscenze dello scrivente, dal modello geologico e dalle indagini geotecniche in sito opportunamente eseguite, unitamente alle indagini reperite nelle immediate vicinanze, è stato possibile definire il modello geotecnico del sottosuolo...."*. Nello specifico si evidenzia come il quadro delle indagini geognostiche e sismiche appositamente effettuate per la modellazione geologica e geotecnica dell'intero progetto risultino costituite unicamente da due dinamiche pesanti DPSH e due indagini sismiche di superficie di tipo M.A.S.W., promosse in corrispondenza dell'areale del parco eolico in ambiti comunque esterni ai sedimi di imposta delle torre eoliche. Ciò premesso si ritiene che per l'estrema sensibilità geomorfologica

dell'area d'intervento, connotata dalla presenza diffusa di coperture detritiche, frane attive e frane quiescenti, e dall'inevitabile variabilità degli spessori e delle caratteristiche geotecniche dei depositi debba essere sviluppata una campagna d'indagini sito specifica che preveda quanto meno la puntuale caratterizzazione di tutte le superfici d'imposta delle torri eoliche, nonché delle opere e delle strutture accessorie di maggiore significatività costituenti complessivamente il progetto e ricadenti in area sottoposta a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 come si evince al seguente link <https://servizi.comune.cesena.fc.it/mokaApp/apps/VICIDROCOM/index.html>. Su tali assunti dovranno trovare successivamente sviluppo le necessarie verifiche di stabilità del pendio di ciascun sito di installazione delle pale eoliche nonché degli eventuali ed ulteriori interventi chi dispongono significativi sbancamenti e/o riporti;

6.3. Il progetto del parco eolico prevede, oltre alla definizione dell'area d'imposta delle pale eoliche, una serie d'interventi quali il potenziamento della viabilità esistente ovvero costruzione di nuovo tracciato stradale di accesso alle piazzole, allargamento delle sedi stradali pubbliche, atte a consentire il trasporto degli aereogeneratori, posa elettrodotto, piazzole di servizio ecc.. Per tali singoli interventi, se ricadenti in aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico, è necessario produrre specifica progettazione secondo i contenuti definiti nel Regolamento delle procedure amministrative e norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico dell'Unione dei Comuni Valle del Savio approvato con deliberazione di Consiglio n. 13 del 26/04/2018 reperibile al seguente indirizzo web <https://www.unionevallesavio.it/vincolo-idrogeologico> unitamente a relazione geologica, quando richiesta (opere Elenco 1 del Regolamento) comprensiva di espresso parere di fattibilità per i profili geologici-geomorfologici a firma di geologo abilitato. Infine si reputa opportuno che sia precisato quali degli interventi e delle opere assumano carattere temporaneo, ovvero sia previsto il ripristino dello stato dei luoghi una volta esaurita la prevista funzionalità.”

7. il **Comune di Bagno di Romagna**, con nota del 20/03/2023 acquisita al PG/2023/159396, **ritiene la documentazione incompleta**. In particolare si riporta la richiesta allegata:

7.1. Permesso di Costruire ai sensi art. 18 L.R. 15/2013:

- Istanza su modulistica edilizia unificata aggiornata alla L.R. 14/2020;
- Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria per un importo di € 300,00, da effettuarsi tramite PagoPA secondo le modalità indicate sul sito del Comune al seguente link <https://www.comune.bagnodiromagna.fc.it/modalita-di-pagamento-diritti-di-segreteri-a-e-contributodi-costruzione>;



- 7.2. Autorizzazione paesaggistica ai sensi art. 146 D.Lgs. 42/2004
- Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria per un importo di € 100,00, da effettuarsi tramite PagoPA secondo le modalità indicate sul sito del Comune al seguente [link](https://www.comune.bagnodiromagna.fc.it/modalita-di-pagamento-diritti-di-segreteri-a-e-contributodi-costruzione)  
<https://www.comune.bagnodiromagna.fc.it/modalita-di-pagamento-diritti-di-segreteri-a-e-contributodi-costruzione>;
- 7.3. Autorizzazione taglio piante
- Istanza su modulo presente sul sito del Comune al seguente link <https://www.comune.bagnodiromagna.fc.it/abbattimento-alberature-in-aree-private-autorizzazione>, comprensiva degli allegati specifici ivi richiesti;
8. la **Provincia di Forlì-Cesena**, per quanto concerne la variante urbanistica e il parere di competenza nella Valutazione di Impatto Ambientale, con nota del 20/09/2023 acquisita al PG/2023/158913, **ritiene la documentazione incompleta**. In particolare si riporta la richiesta allegata:
- 8.1. Elaborati specifici di variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti (PSC e RUE) per i Comuni di Bagno di Romagna, Sarsina e Verghereto – stato attuale e stato modificato con relativa Relazione urbanistica di variante;
- 8.2. Documento di VALSAT che fornisca specifica evidenza delle valutazioni delle ricadute ambientali e territoriali relative alle variazioni urbanistiche conseguenti alla realizzazione del progetto in parola, redatto sulla base delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 18 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii..

Si segnala inoltre da una preliminare disamina degli elaborati presentati, che le tavole che utilizzano quale base una carta topografica a colori, risultano di difficile lettura, in particolare ove sono presenti poligoni colorati che, a causa delle dimensioni e dei colori utilizzati, risultano “illeggibili” o difficilmente interpretabili, talvolta anche in relazione alla scala utilizzata, in particolare:

- si evidenzia la necessità di individuare il progetto sulla cartografia tecnica b/n prodotta e resa disponibile dalla Regione Emilia-Romagna e l'utilizzo di tratti e simbologie più distinguibili per gli elementi lineari e puntuali presenti nelle varie tavole di progetto, (alcuni esempi di tavole non “leggibili”: 224309\_D\_D\_0235–Screening dei vincoli-Beni paesaggistici e culturali con aree contermini; 224309\_D\_D\_0236–Screening dei vincoli-Aree non idonee; 224309\_D\_D\_0237–Screening dei vincoli-Ulteriori vincoli);
- relativamente all'elaborato 224309\_D\_R\_0465–Report sulla viabilità di accesso al cantiere con i mezzi speciali e relativi interventi, si richiedono i file cartografici, formato shp del percorso, per consentire opportune valutazioni sulle strade provinciali interessate.

Considerati i contenuti specifici di quanto sopra richiesto, si precisa che ai fini della pubblicazione e dell'agevole consultazione degli stessi, i documenti di Variante urbanistica (Cartografia e Relazione) e di VALSAT dovranno essere distinti e di immediata identificazione rispetto agli elaborati complessivi di progetto

9. Per quanto riguarda le **opere su strade Provinciali**, fermo restando che la Concessione sarà rilasciata, ai sensi di quanto disposto al comma 7-bis dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/06 successivamente all'esito del procedimento di PAUR, al fine di esprimere le condizioni e il cronoprogramma così come disposto al medesimo articolo, la Provincia di Forlì-Cesena, con nota PG/2023/156392, richiede la documentazione relativa alle interferenze di natura logistica e progettuale. In particolare si riporta la richiesta allegata:

#### DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD INTERFERENZE DI NATURA PROGETTUALE

(interferenze con il percorso dell'elettrodotto interrato adduzione e distribuzione)

- 9.1. Progetto di fattibilità tecnico economica (ai sensi del D.L. 36/2023) completo di dettagli tipologici indicanti le fasi attuative dei lavori di posa dell'impianto che interessano la sp43 e la sp93 con indicazione dei tratti di scavo in sede ed in pertinenza stradale compreso le opere di ancoraggio ai manufatti esistenti;
- 9.2. Studio delle interferenze con gli impianti di pubblico servizio esistenti lungo il tracciato sulle SSPP.

#### DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD INTERFERENZE DI NATURA LOGISTICA

(interferenze con i trasporti e approvvigionamento materiali per l'impianto di

- 9.3. Relazione dettagliata sulla logistica dei trasporti per l'approvvigionamento dei materiali di preparazione alla posa delle pale, al trasporto delle stesse ed al materiale necessario alla realizzazione delle linee elettriche in progetto. Nella stessa dovranno essere indicate le tipologie di mezzi (pesi e dimensioni) necessari e del numero previsto dei trasporti;
  - 9.4. Progettazione di fattibilità tecnico economica (ai sensi del D.L. 36/2023) delle opere da realizzare sulle strade provinciali ed i successivi ripristini, necessari alla modifica del tracciato originario delle strade provinciali percorse da trasporti eccezionali compreso tutte le verifiche statiche dei manufatti (ponti, ponticelli e attraversati);
10. il **Comune di Verghereto** con nota del 19/09/2023 acquisita al PG/2023/158719, ha comunicato che la documentazione risulta incompleta **ritiene la documentazione incompleta**. In particolare si riporta la richiesta allegata:
    - 10.1. Istanza di Autorizzazione Sismica, relativa al procedimento in materia sismica riguardante L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" con la modulistica regionale scaricabile al seguente Link:

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/sismica/lr-19-2008-norme-per-la-riduzione-del-rischio-sismico/modulistica-unificata-regionalemur-1>

10.2. Autorizzazione taglio piante

- a) Interne al territorio Urbanizzato: Istanza su modulo presente sul sito del Comune al seguente link: <https://www.comune.verghereto.fc.it/abbattimento-alberature-in-ambitourbanizzato>, comprensiva degli allegati specifici ivi richiesti ed in particolare planimetria catastale con posizionamento delle alberature da abbattere e relativa proprietà;
- b) Esterne al territorio Urbanizzato: Istanza su modulo presente sul sito del Comune al seguente link: <https://www.unionevallesavio.it/taglio-boschi>, comprensiva degli allegati specifici ivi richiesti ed in particolare planimetria catastale con posizionamento delle alberature da abbattere e relativa proprietà;

10.3. Elaborati necessari alla redazione della variante agli strumenti Urbanistici, con particolare riferimento alle Tav. B5 del Piano Strutturale Comunale del Comune di Verghereto”

11. Il Comune di **Sarsina** con nota del 26/09/2023 acquisita al PG/2023/0163618, **ritiene la documentazione incompleta**. In particolare si riporta la richiesta allegata:

“In riferimento e alla comunicazione di cui all’oggetto pervenuta in data 29/08/2023 prot. 7811, si rileva al fine della verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione che nell’elenco delle autorizzazioni e pareri compresi nel PAUR non sono presenti i seguenti necessari pareri e autorizzazioni:

- 11.1. Studio del traffico indotto sulla viabilità comunale per l’esecuzione delle opere in termini di portata e viaggi/giorno ed eventuali limitazioni alla viabilità pubblica, necessarie al fine di quantificare le garanzie da prestare.
- 11.2. Progettazione definitiva puntuale delle opere da realizzare sulle strade comunali ed i successivi ripristini.
- 11.3. Studio delle interferenze con gli impianti di pubblico servizio esistenti lungo il tracciato delle strade comunali
- 11.4. Richiesta di autorizzazione per l’apertura di nuovi accessi carrabili dalle strade comunali (come da modello scaricabile alla seguente pagina in: <https://www.comune.sarsina.fc.it/passi-carrabili> e relativi elaborati grafici ;
- 11.5. Domanda di autorizzazione allo scarico delle acque provenienti da tutti i manufatti edilizi in progetto come da modello scaricabile alla seguente pagina <https://www.comune.sarsina.fc.it/richiesta-autorizzazione-allo-scarico-non-in-pubblicafognatura> e pagamento dei relativi diritti di segreteria ;
- 11.6. Richiesta di specifico titolo per le opere previste nell’area di cantiere se rientra in opere temporanee come da modello allegato (allegato 1) diversamente attraverso

- idoneo titolo abilitativo come da modulistica (allegato 2-3) completa di elaborati grafici e del versamento dei relativi diritti di segreteria;
- 11.7. Richiesta di Permesso di Costruire per ogni singolo intervento edilizio e di trasformazione da realizzarsi , quello presentato riguarda l'intero impianto eolico e non le opere edilizia nel Comune di Sarsina( es. Cabina- Nuova Strada e piazzale – Opere da prevedere nel progetto attuativo del Progetto di tutela recupero e valorizzazione “Sarsina e il Fiume” -Art. 32 PTCP-, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 09/11/1999, Progetto n°6 e n°10 (art. 2.26 del PSC e art.2.9 del RUE )) utilizzando per ciascuna opere la modulistica regionale come da modello allegato (allegato 2-3) e versamento idonei diritti di segreteria secondo la tabella consultabile ([https://www.comune.sarsina.fc.it/documents/17581443/17666017/tabella\\_diritti+%281%29.pdf/12da60e4-1e74-48a3-9824-ab43cf60a6d2](https://www.comune.sarsina.fc.it/documents/17581443/17666017/tabella_diritti+%281%29.pdf/12da60e4-1e74-48a3-9824-ab43cf60a6d2));
  - 11.8. Acquisizione di atto di assenso da parte di Enel distribuzione in merito all'intervento di realizzazione di nuova strada di accesso alla stazione elettrica di utenza in adiacenza alla Stazione elettrica esistente di proprietà di Enel distribuzione;
  - 11.9. Acquisizione di atto di assenso da parte di Enel distribuzione in merito all'intervento di realizzazione di nuova stazione elettrica di utenza in loc. Quarto Vecchio (area distinta al foglio n. 51 part.n. 249) costruzione in adiacenza alla Stazione elettrica esistente di proprietà di Enel distribuzione;
  - 11.10. Le opere in progetto interessano un'area all'interno del Progetto di tutela recupero e valorizzazione “Sarsina e il Fiume” (Art. 32 PTCP), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 09/11/1999, Progetto n°6 e n°10 (art. 2.26 del PSC e art.2.9 del RUE ), pertanto dovrà essere presentato dal richiedente e autorizzato da parte di questo Comune apposito progetto delle opere e interventi attuativi previsti nei progetti n.6 e n.10 ,completi di elaborati grafici e computi metrici estimativi ;
  - 11.11. Rilevato che il l'elettrodotto interessa un immobile di proprietà pubblica (ponte sul fiume) e che lo stesso risulta sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 10 del D.lgl. 4272004 , dovrà essere richiesta ed ottenuta apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgl. n.42/20024;
  - 11.12. Elaborati specifici di variante allo strumento urbanistico PSC e RUE ,stato attuale , stato modificato e relazione urbanistica di variante necessari alla redazione della variante agli strumenti Urbanistici completa di Valsat ;
  - 11.13. Domanda di autorizzazione taglio piante , in merito a centro abitato e aree cortilizie di fabbricati utilizzando la seguente modulistica <https://www.comune.sarsina.fc.it/taglio-piante> e versamento dei relativi diritti di segreteria;
  - 11.14. Domanda di autorizzazione taglio piante esterne al centro edificato utilizzando la modulistica al seguente link: <https://www.unionevallesavio.it/taglio-boschiv>

- 11.15. autorizzazione paesaggistica ai sensi art. 146 D.Lgs. 42/2004, con relativa modulistica completa in funzione del tipo di intervento che si intende realizzare come da modello (allegato 4-5);
- 11.16. Si rileva inoltre che l'intervento riguarda una vasta area classificata come zona di particolare interesse paesaggistico (art. 19 del PTCP), pertanto il progetto dovrà essere coerente alle prescrizioni riportate ;
- 11.17. Si rileva che l'elettrodotto interessa in alcuni tratti aree perimetrale dal piano stralcio per il rischio idrogeologico Abitato da consolidare di Alfero e frane attive (art. 26 del PTCP) pertanto il progetto dovrà rispettare le prescrizioni contenute.
- 11.18. Idonea documentazione a fini del procedimento in materia sismica L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" con la modulistica regionale scaricabile al seguente Link:  
<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/sismica/lr-19-2008-norme-per-la-riduzione-del-rischio-sismico/modulistica-unificata-regionalemur->
- 11.19. Domanda di concessione di occupazione permanente e /o temporanea suolo pubblico dell'elettrodotto riferita ad ogni singolo intervento completa di tutti gli allegati relativamente a tutte le strade comunali interessate ( Castel'd'Alfero, Quarto-Para , Quarto Vecchio ecc.) di competenza di questo Comune da parte del soggetto avente titolo :

**Si precisa, in merito alle richieste sopra riportate, che le marche da bollo non vanno ricomprese in quanto rimane valida, per tutte le autorizzazioni ricomprese, quella apposta all'istanza di PAUR.**

Si informa inoltre che:

1. **l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** con nota del 19.09.2023 assunta al PG/2023/158874 comunica che:  
“ .... non si ravvisa alcun motivo ostativo, di natura fiscale, alla realizzazione di quanto descritto...”;
2. la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo**, con nota del 19.09.2023 assunta al PG/2023/158624 dichiara l'intervento “...non compatibile col contesto di pregio dell'intera zona dell'alta Valtiberina così come riconosciuto dal Piano Paesaggistico della Regione Toscana, e non conforme al quadro delle tutele paesaggistiche sancite dal medesimo PIT/PPR, questa Soprintendenza esprime proprio **PARERE NEGATIVO** alle opere oggetto di istanza di cui al Progetto per il parco eolico denominato “Monte Comero”.”;

Si informa infine che codesta spett.le FRI EL S.p.A. NON ha inserito fra i soggetti interessati alle interferenze UNICA RETI s.p.a. e EDISON NEXT GOVERNMENT S.r.l. (Illuminazione pubblica) e che pertanto tali gestori vengono ricompresi nella presente comunicazione.

Si precisa, in merito ai tempi del procedimento, che l'istanza si intende presentata il 01.09.2023 ai sensi di quanto disposto dal “Decreto Alluvione” DL 61/2023 convertito dalla L. 100/2023.

**Il proponente dovrà pertanto inviare tale documentazione per la completezza documentale entro e non oltre 30 giorni a far data dal 30.09.2023** (data di conclusione della verifica di completezza), ovvero entro il **30/10/2023**. Considerato che il termine di 30 giorni è perentorio ai sensi dell'art. 27 bis comma 3 del D.Lgs 152/06, qualora la documentazione richiesta a completamento dell'istanza non venga inviata, **l'istanza di cui all'oggetto si intende ritirata**.

Cordiali saluti.

La Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Arpae - Area Est  
**Dott.ssa Tamara Mordenti**

*DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE*

Si Allegano le note sopra citate

- nota dei Vigili del Fuoco acquisita al PG/2023/150020
- nota ADRIGAS acquisita al PG/2023/151193
- nota Romagna Acque S.p.A. acquisita al PG/2023/154403
- note della Provincia di Forlì-Cesena, settore Strade e settore Pianificazione, acquisite ai PG/2023/156392–158913
- nota ATERSIR acquisita al PG/2023/157409
- nota di Arpae, Unità Demanio, acquisita al PG/2023/157630

- nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo acquisita al PG/2023/158624
- nota del Comune di Verghereto acquisita al PG/2023/158719
- nota dell'Agenzia del Demanio acquisita al PG/2023/158874
- nota dell'Unione dei Comuni Valle del Savio acquisita al PG/2023/150919
- nota del Comune di Bagno di Romagna acquisita al PG/2023/159396
- nota del Comune di Sarsina acquisita al PG/2023/0163618

Responsabile del Procedimento Autorizzatorio Unico di VIA: Ing. Denis Barbieri

Responsabile del Procedimento istruttorio ARPAE: Dott.ssa Tamara Mordenti

Per info contattare dott.ssa Tamara Mordenti tel. 331-7494456 email [tmordenti@arpae.it](mailto:tmordenti@arpae.it) - Ing. Michele Maltoni tel. 0543-451722 email [mmaltoni@arpae.it](mailto:mmaltoni@arpae.it)