

**Alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente
Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni
della Regione Emilia Romagna**
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

e p.c.: **Al Comune di Calendasco**
comune.calendasco@legalmail.it

**Provincia di Piacenza
Territorio e Urbanistica, Sviluppo e trasporti,
Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali**
provpc@cert.provincia.pc.it

**All'A.U.S.L.
Dipartimento di Sanità Pubblica**
protocollounico@pec.ausl.pc.it

OGGETTO: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato: "2017PCIE0213 – Nuovo campo pozzi di Calendasco" localizzato a Cotrebbia Nuova nel Comune di Calendasco (PC) – proposto da Agenzia Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) e IRETI S.p.A. Verifica di completezza, ai sensi dell'art. 15, commi 4 e 5, della L.R. 04/2018. Osservazioni.

In riferimento alla nota dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna, (acquisita con prot arpae n. 110847 del 26/06/2022)con la quale si richiede di verificare la completezza dell'istanza, con particolare riferimento al parere in merito a piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (art. 185, lett.c. del D.Lgs.152/2006),

esaminata la documentazione prodotta e, nello specifico il documento n. RT-005: "Rapporto Tecnico della caratterizzazione Ambientale", dal quale si evince che:

- il piano riguarda l'area di sedime del serbatoio in progetto;
- l'area interessata è classificata dal PSC quale *Ambito ad alta vocazione produttiva agricola*, e dal PRG quale *Zona agricola*. Per dare luogo al progetto è necessario classificare l'intera area, di circa 20.000 mq, quale *Dotazione territoriale*, coerentemente a quanto già classificato con il pozzo esistente localizzato a sud dell'area di progetto. Analogamente l'area dovrà essere classificata dal PRG quale zona per Attrezzature pubbliche esistenti e di progetto;
- nell'area di sedime del serbatoio del campo pozzi (2000 mq con profondità di 1,5 m e volume di scavo pari a 3000 mc) sono stati individuati n. 3 punti di indagine, per ognuno dei quali sono stati effettuati due campioni di cui uno superficiale tra 0,0 e - 1m dal p.c., ed uno profondo tra -1m e -2 m dal p.c.. Il numero di campioni è risultato sufficiente. I relativi Rapporti di Prova hanno evidenziato la conformità delle CSC di cui alla Tabella 1, All. 5, del D.Lgs. n. 152/06 - Parte IV per la Colonna B, compatibile con la futura destinazione d'uso.



Si ritiene che la documentazione prodotta risulti completa.

Poichè, tuttavia, non risulta chiaro se le terre e rocce da scavo saranno completamente riutilizzate in sito o conferite fuori sito,

si rammenta che, nel secondo caso, le stesse potranno essere destinate esclusivamente in siti ad uso commerciale ed industriale o simili.

Distinti saluti.

arpae – Servizio Territoriale di Piacenza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Lorella Etteri)

IL TECNICO
(Giuliana Pettegoli)

firme in formato digitale