



- | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>LEGENDA</div> <div>IMPIANTO</div> </div> | 1. POZZETTO INTERCETTAZIONE |
| | 2. VASCA DI PRIMA PIOGGIA DA 4,2 MC, ACCUMULO E RILANCIO CON ELETTROPOMPA |
| | 3. POZZETTO DI DECOMPRESSIONE |
| | 4. DISOLEATORE DA 2 L/S CON DISPOSITIVO DI CHIUSURA AUTOMATICA CON FILTRO A COALESCENZA |
| | 5. POZZETTO D'ISPEZIONE/PRELIEVO CAMPIONI |

O	22-09-24	EMISSIONE				G.D.S.	DUEESSE		
REV.	DATA	MODIFICHE				DIGIT.	CONTR.	APPROV.	
STUDIO DUE ESSE						DATA:			
						22 SETTEMBRE 2024			
COMMITTENTE:						SIMAP			
CAPANNONE SITO A RAVENNA VIA DEPRETIS 21 FOGNATURE: STATO DI PROGETTO						TAVALA: 2			
						COMMESSA DUEESSE: 2025/24			
						SCALA: 1:50 - 20			