



Città Patrimonio dell'Umanità

COMUNE DI FERRARA

SETTORE AMBIENTE E AGRICOLTURA

Servizio Ambiente e Agricoltura  
Via Marconi n.39 - 44122 Ferrara  
Tel. 0532/418803-Fax 0532/418826

Ferrara, 31 marzo 2025

Ad ARPAE SAC Servizio Autorizzazioni e  
Concessioni di Ferrara  
Pec: [aoofe@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofe@cert.arpa.emr.it).

**Oggetto:** art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, art. 15 L.R. 4/2018. **iCube Development 16 S.r.l** - Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto Impianto Agrivoltaico Avanzato denominato "Voghiera PV 001" di potenza pari a 24,99 MWp e relative opere di connessione alla linea RTN nel Comune di Voghiera (FE) e Ferrara (FE)". **Richiesta verifica completezza documentale.**

Con riferimento al procedimento in oggetto avviato da ARPAE con nota assunta al Protocollo N.0047102 del 13/03/2025, siamo a segnalare quanto segue:

- Negli elaborati grafici è presente l'elaborato Piante, prospetti e sezioni edificio quadri 36 kV SE che rappresenta la cabina 36 kV (70 m x 14 m) da realizzarsi all'interno della stazione elettrica di Focomorto che è necessaria per il collegamento dell'impianto fotovoltaico all'ampliamento futuro della cabina di Focomorto a Ferrara. Se tale cabina 36 kV è oggetto di questo procedimento sarà necessario individuare la posizione catastale del futuro ampliamento.
- In riferimento alle opere di connessione, viste le aree soggette ad esproprio indicate nel piano particellare, sarà necessario adeguare lo strumento urbanistico tramite "POC stralcio" per l'apposizione del vincolo espropriativo.
- Riguardo le opere di connessione alla stazione di Focomorto, la linea attraversa due ambiti paesaggistici (Fiume Po di Volano e Diversivo del Volano) in corrispondenza dei quali è prevista la realizzazione di una canaletta staffata sul fianco degli attraversamenti idraulici esistenti. Tale intervento necessita del rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 146 D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", pertanto si richiede la relazione paesaggistica con annessa documentazione fotografica ed elaborati grafici.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
F.to Digitalmente  
(Ing. Alessio Stabellini)