



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Vigili del Fuoco
REGGIO EMILIA

Alla Regione Emilia – Romagna
Direzione Generale Cura del Territorio e
dell'Ambiente
Area Valutazione Impatto Ambientale e
Autorizzazioni
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto “Progetto di un impianto fotovoltaico denominato “Fabbrico” di potenza pari a 16.806,24 kWp da realizzarsi nel Comune di Fabbrico (RE), e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei comuni di Fabbrico (RE), Rio Saliceto (RE) e Carpi(MO)” presentato da ATLAS SOLAR 13 S.R.L.
Verifica di completezza, ai sensi dell’art. 15, commi 4 e 5, della L.R. 04/2018.

In riscontro alla richiesta, recepita agli atti di questo Comando con nota prot. n. 5435 del 27/03/2025 di pari oggetto, ai soli fini della verifica di completezza e l'adeguatezza della documentazione presentata da parte della Atlas Solar 13 s.r.l, relativamente ai titoli abilitativi di competenza, risulta mancante il seguente elaborato tecnico:

1. Planimetria raffigurante la corretta posizione dei presidi di protezione attiva contro l'incendio.

La restante documentazione presentata risulta completa ed adeguata ai fini della presentazione dell'istanza di valutazione progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/11.

Il Funzionario Tecnico
I.A. Ing. Andrea Maria Marchese

Firmato digitalmente
da ANDREA MARIA MARCHESE
in data 31/03/2025

Il Comandante
Ing. Antonio Anzecchini



ANTONIO
ANNECCHINI
MINISTERO
DELL'INTERNO
01.04.2025 09:42:23
GMT+02:00